


三菱電機株式会社

	作成	15-6-1 大野	改定				
	検認	田中(弘)、杉山					

ストレートシロッコファン耐震強度検討書

機種名 **BFS-150SY**

<据付条件:天吊>



製品質量	W = 22.5 Kg
重心高さ	hG = 40.0 cm
ボルトスパン (短辺)	LA = 48.1 cm
(長辺)	LB = 53.0 cm
ボルトから重心までの距離	LGA = 24.1 cm
	LGB = 26.5 cm
ボルトサイズ	M10
ボルト数	n = 4本

各設計用標準震度、地域係数に対する計算結果

設計用標準震度	KS	1.0	1.5	2.0
地域係数	Z	1.0	1.0	1.0
設計用水平震度	KH=KS×Z	1.0	1.5	2.0
設計用水平地震力	FH=KH×W×9.8	220.5 N	330.8 N	441.0 N
設計用鉛直地震力	FV=FH/2	110.3 N	165.4 N	220.5 N
アンカーボルト引抜き力		ボルトスパン短辺側(RbA)		
$R_b = \frac{FH \times hG + (W \times 9.8 + FV) \times (L - LG)}{L \times nt}$		174.4 N	234.0 N	293.6 N
*L: LA又はLB、LG: LGAまたはLGB、nt=n/2		ボルトスパン長辺側(RbB)		
		165.9 N	221.3 N	276.7 N
アンカーボルトせん断応力度		ボルト断面積: A = 0.55 cm ²		
$\tau = \frac{FH}{n \cdot A}$		100.2 N/cm ²	150.3 N/cm ²	200.5 N/cm ²
各アンカーの短期許容引抜荷重に対する安全率				
あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形)		短期許容引抜荷重: 3.8 kN		
		21.8 倍	16.2 倍	12.9 倍
各ボルトの短期許容せん断応力度に対する安全率				
ボルト(SS400)		短期許容せん断応力度: 10.1 kN/cm ²		
		100.8 倍	67.2 倍	50.4 倍
ステンレスボルト(A2-50)		短期許容せん断応力度: 9.12 kN/cm ²		
		91.0 倍	60.7 倍	45.5 倍
以上の計算結果において、上記のアンカーボルト M10 はいずれも十分な強度を有する				

※「建築設備耐震設計・施工指針 2014年度版」を参照しています。

※本検討書は上記条件を元にしたアンカーボルトについての強度検討書であり、製品の耐震強度を保証するものではありません。

※「建築設備耐震設計・施工指針 2014年度版」に遵守した施工をお願いします。

ストレートシロッコファン耐震強度検討書	N15KBGT0235-6	産業機器技術課
---------------------	---------------	---------