


# 三菱電機株式会社

	作成	'15-6-1 黒川	改定				
	検認	田中(弘)、杉山					

## ストレートシロッコファン耐震強度検討書

機種名 **BFS-100SKA**

<据付条件:天吊>



製品質量	W = 15.4 Kg
重心高さ	hG = 40.0 cm
ボルトスパン (短辺)	LA = 44.0 cm
(長辺)	LB = 49.2 cm
ボルトから重心までの距離	LGA = 22.0 cm
	LGB = 24.6 cm
ボルトサイズ	M10
ボルト数	n = 4 本

各設計用標準震度、地域係数に対する計算結果

設計用標準震度	KS	1.0	1.5	2.0
地域係数	Z	1.0	1.0	1.0
設計用水平震度	KH=KS×Z	1.0	1.5	2.0
設計用水平地震力	FH=KH×W×9.8	150.9 N	226.4 N	301.8 N
設計用鉛直地震力	FV=FH/2	75.5 N	113.2 N	150.9 N
アンカーボルト引抜き力		ボルトスパン短辺側(RbA)		
$R_b = \frac{FH \times hG + (W \times 9.8 + FV) \times (L - LG)}{L \times nt}$ * L: LA又はLB, LG: LGAまたはLGB, nt=n/2		125.2 N	168.9 N	212.7 N
		ボルトスパン長辺側(RbB)		
		117.9 N	158.1 N	198.2 N
アンカーボルトせん断応力度		ボルト断面積: A = 0.55 cm <sup>2</sup>		
$\tau = \frac{FH}{n \cdot A}$		68.6 N/cm <sup>2</sup>	102.9 N/cm <sup>2</sup>	137.2 N/cm <sup>2</sup>
<b>各アンカーの短期許容引抜荷重に対する安全率</b>				
あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形)		短期許容引抜荷重: 3.8 kN		
		30.4 倍	22.5 倍	17.9 倍
<b>各ボルトの短期許容せん断応力度に対する安全率</b>				
ボルト(SS400)		短期許容せん断応力度: 10.1 kN/cm <sup>2</sup>		
		147.2 倍	98.2 倍	73.6 倍
ステンレスボルト(A2-50)		短期許容せん断応力度: 9.12 kN/cm <sup>2</sup>		
		132.9 倍	88.6 倍	66.5 倍
<b>以上の計算結果において、上記のアンカーボルト M10 はいずれも十分な強度を有する</b>				

※「建築設備耐震設計・施工指針 2014年度版」を参照しています。

※本検討書は上記条件を元にしたアンカーボルトについての強度検討書であり、製品の耐震強度を保証するものではありません。

※「建築設備耐震設計・施工指針 2014年度版」に遵守した施工をお願いします。

ストレートシロッコファン耐震強度検討書	N15KBGT0261-8	産業機器技術課
---------------------	---------------	---------