


三菱電機株式会社

	作成	25-2-20 日比野	改定				
	検認	百瀬、塩野入					

ストレートシロッコファン耐震強度検討書

機種名 **BFS-180TUG₂**

<据付条件:天吊>



製品質量 W = 26.0kg
 重心高さ hG = 40.0cm
 ボルトスパン LA = 58.1cm
 LB = 73.3cm
 ボルト-重心 LGA = 25.4cm
 間距離 LGB = 31.5cm
 ボルトサイズ M10
 ボルト数 n = 4本

各設計用標準震度、地域係数に対する計算結果

	KS	1.0	1.5	2.0
設計用標準震度	KS	1.0	1.5	2.0
地域係数	Z	1.0	1.0	1.0
設計用水平震度	KH=KS×Z	1.0	1.5	2.0
設計用水平地震力	FH=KH×W×9.8	254.8 N	382.2 N	509.6 N
設計用鉛直地震力	FV=FH/2	127.4 N	191.1 N	254.8 N
アンカーボルト引抜き力		ボルトスパン(RbA)		
$R_b = \frac{FH \times hG + (W \times 9.8 + FV) \times (L - LG)}{L \times nt}$ * L: LA又はLB、LG: LGAまたはLGB、nt=n/2		195.3 N	257.0 N	318.8 N
		ボルトスパン(RbB)		
		178.5 N	231.4 N	284.3 N
アンカーボルトせん断応力度				
$\tau = \frac{FH}{n \cdot A}$ ボルト断面積: A = 0.55 cm ²		115.8 N/cm ²	173.7 N/cm ²	231.6 N/cm ²
各アンカーの短期許容引抜き荷重に対する安全率				
あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形)				
短期許容引抜き荷重: 3.8 kN		19.5 倍	14.8 倍	11.9 倍
各ボルトの短期許容せん断応力度に対する安全率				
ボルト(SS400)				
短期許容せん断応力度: 10.1 kN/cm ²		87.2 倍	58.1 倍	43.6 倍
ステンレスボルト(A2-50)				
短期許容せん断応力度: 9.09 kN/cm ²		78.5 倍	52.3 倍	39.2 倍
以上の計算結果において、上記のアンカーボルト M10 はいずれも十分な強度を有する				

※「建築設備耐震設計・施工指針 2014年度版」を参照しています。

※本検討書は上記条件を元にしたアンカーボルトについての強度検討書であり、製品の耐震強度を保証するものではありません。

※「建築設備耐震設計・施工指針 2014年度版」に遵守した施工をお願いします。

ストレートシロッコファン耐震強度検討書	N25KBGT0097-16	産業機器技術課
---------------------	----------------	---------