


三菱電機株式会社

	作成 25-2-19 日比野	改定			
	検認 百瀬、塩野入				

ストレートシロッコファン耐震強度検討書

機種名 **BFS-120TKA₂**

<据付条件: 天吊>



製品質量	W = 16.5 kg
重心高さ	hG = 40.0 cm
ボルトスパン (短辺)	LA = 46.7 cm
(長辺)	LB = 55.4 cm
ボルトから重心までの距離	LGA = 23.4 cm
	LGB = 27.7 cm
ボルトサイズ	M10
ボルト数	n = 4本

各設計用標準震度、地域係数に対する計算結果				
設計用標準震度	KS	1.0	1.5	2.0
地域係数	Z	1.0	1.0	1.0
設計用水平震度	KH=KS×Z	1.0	1.5	2.0
設計用水平地震力	FH=KH×W×9.8	161.7 N	242.6 N	323.4 N
設計用鉛直地震力	FV=FH/2	80.9 N	121.3 N	161.7 N
アンカーボルト引抜き力	$R_b = \frac{FH \times hG + (W \times 9.8 + FV) \times (L - LG)}{L \times nt}$ <p style="text-align: center;">* L: LA又はLB, LG: LGAまたはLGB, nt=n/2</p>	ボルトスパン短辺側(RbA)		
		129.9 N	174.6 N	219.4 N
		ボルトスパン長辺側(RbB)		
		119.0 N	158.3 N	197.6 N
アンカーボルトせん断応力度	$\tau = \frac{FH}{n \cdot A}$ <p style="text-align: center;">ボルト断面積: A = 0.55 cm²</p>	73.5 N/cm ²	110.3 N/cm ²	147.0 N/cm ²
各アンカーの短期許容引抜荷重に対する安全率				
あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形)		29.3 倍	21.8 倍	17.3 倍
短期許容引抜荷重: 3.8 kN				
各ボルトの短期許容せん断応力度に対する安全率				
ボルト(SS400)		137.4 倍	91.6 倍	68.7 倍
短期許容せん断応力度: 10.1 kN/cm ²				
ステンレスボルト(A2-50)		123.7 倍	82.4 倍	61.8 倍
短期許容せん断応力度: 9.09 kN/cm ²				
以上の計算結果において、上記のアンカーボルト M10 はいずれも十分な強度を有する				

※「建築設備耐震設計・施工指針 2014年度版」を参照しています。

※本検討書は上記条件を元にしたアンカーボルトについての強度検討書であり、

製品の耐震強度を保証するものではありません。

※「建築設備耐震設計・施工指針 2014年度版」に遵守した施工をお願いします。

ストレートシロッコファン耐震強度検討書	N25KBGT0099-12	産業機器技術課
---------------------	----------------	---------