JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

文書番号　　：　N15SCGT0050B

発行者の名称　：　三菱電機株式会社　中津川製作所
発行者の住所　：岐阜県中津川市駒場町1番3号

宣言の対象　　：　換気設備
（同時給排気形換気扇Ｊ－ファン）
（別添「平成28年省エネルギー基準算定用製品一覧表」参照）

上記の宣言の対象は、次の文書の性能試験方法に準じて性能を確認している。

〈規格/文書番号〉	〈規格名称/表題〉	〈発行日〉
JIS C 9603	換気扇	2006年3月25日
JIS B 8628:2003	全熱交換器	2003年3月20日

追加情報　　：
・性能確認項目に対する準拠規格は下記の通りである。

性能確認項目	準拠規格
消費電力	JIS C 9603
風量、有効換気量	JIS B 8628:2003

・別添の製品は、ISO9001に基づいた品質管理体制で供給される。

代表者又は代理人の署名　：　高田　剛

発行日　　：　2018年　9月　27日
発行場所　　：　三菱電機株式会社　中津川製作所
住宅用換気送風機製造部　品質管理課
役職名・氏名　　：　品質管理課長　高田　剛

この文書は、JIS Q 17050-1に基づき作成された自己宣言書である。

平成28年省エネルギー基準算定用製品一覧表

換気方式 ： 壁付式第一種
熱交換の有無 ：無

組合せる屋外フードが右記の場合	P-50CVP3(又はP-50CVP3-BK)、 P-50CVS5(又はP-50CVS6)、 P-50CVSQ5(又はP-50CVSQ6)

形名	モーターの種類	換気回数(回/h)	Hz	消費電力 (W)	風量(m^3/h) 排気	風量(m^3/h) 給気	有効換気量 (m^3/h)	有効換気量率(※1)	比消費電力(※2)
V-06J(-BE)	AC	0.5	50	2.9	14	14	13.5	1	0.21
		0.7		4.5	19	19	18	1	0.25
		0.5	60	2.8	15	15	14.5	1	0.19
		0.7		4.6	21	21	20	1	0.23
V-08J(-BE)	AC	0.5	50	3.8	18	20	18	1	0.21
		0.7		5.8	25	27	24.5	1	0.24
		0.5	60	3.9	18	20	18	1	0.22
		0.7		6.1	27	27	25.5	1	0.24
V-10J(-BE)	AC	0.5	50	3.8	22	24	21.5	1	0.18
		0.7		6.9	30	34	30.5	1	0.23
		0.5	60	4	22	24	21.5	1	0.19
		0.7		7.5	32	34	31.5	1	0.24
V-06JC(-BE)	AC	0.5	50	4.4	14	16	14.5	1	0.30
		0.5	60	4.3	17	17.5	16	1	0.27
V-08JC(-BE)	AC	0.5	50	4.9	18	20.5	18.5	1	0.26
		0.5	60	4.9	21.5	22.5	20.5	1	0.24
V-10JC(-BE)	AC	0.5	50	5.8	22	25.5	23	1	0.25
		0.5	60	6	26.5	28	25.5	1	0.24
V-12JC(-BE)	AC	0.5	50	6.1	25	30.5	27.5	1	0.22
		0.5	60	6.7	29	31	29	1	0.23
V-14JC	AC	0.5	50	7.6	28	36.5	32.5	1	0.23
		0.5	60	8.4	31.5	37.5	33.5	1	0.25
V-06JC2(-BE)	AC	0.5	50	3.4	16	17.5	16.5	1	0.21
		0.5	60	3.6	18	18	17.5	1	0.21
V-08JC2(-BE)	AC	0.5	50	4	18.5	20.5	19	1	0.21
		0.5	60	4.5	21.5	22.5	20.5	0.98	0.22
V-10JC2(-BE)	AC	0.5	50	5.7	22.5	25.5	23.5	1	0.24
		0.5	60	6	26	27.5	25.5	1	0.24
V-12JC2(-BE)	AC	0.5	50	6	25	30.5	27.5	1	0.22
		0.5	60	6.9	29.5	31	29.5	0.97	0.23
V-14JC2	AC	0.5	50	7.5	28.5	34	32	1	0.23
		0.5	60	8.6	32	34.5	32.5	0.98	0.26

・上表の有効換気量は、本体と上記屋外フードを組み合わせたものです。
・有効換気量は、JIS B8628:2003 に規定された方法に基づき、測定、計算した値です。
※1: 上記の有効換気量率は、省エネ計算上の数値として、
建築研究所ホームページの「住戸の設計一次エネルギー消費量算定方法」の
「5 換気設備」の『6.5有効換気量率』の算出方法により計算した値です。
有効換気量率＝(有効換気量-(排気量-給気量))÷給気量
(ここでの有効換気量は「試験品運転時の有効換気量(Q1)」の値)
※2: 上記の比消費電力は、比消費電力＝消費電力÷有効換気量 により
算出した値です。(ここでは設計風量＝有効換気量)
※上表の値は、今後、省エネ基準の計算方法変更等により変更となる場合があります。

平成28年省エネルギー基準算定用製品一覧表

換気方式 ： 壁付式第一種
熱交換の有無 ：無

組合せる屋外フードが右記の場合	P-50CVSD5(又はP-50CVSD6)、P-50CVSQD5(又はP-50CVSQD6)

形名	モーターの種類	換気回数(回/h)	Hz	消費電力 (W)	風量(m^3/h) 排気	風量(m^3/h) 給気	有効換気量 (m^3/h)	有効換気量率(※1)	比消費電力(※2)
V-06J(-BE)	AC	0.5	50	2.9	14	14	13.4	1	0.22
		0.7		4.5	19	19	18	1	0.25
		0.5	60	2.8	15	15	14.4	1	0.19
		0.7		4.6	21	21	20	1	0.23
V-08J(-BE)	AC	0.5	50	3.8	18	20	18	1	0.21
		0.7		5.8	25	27	24.5	1	0.24
		0.5	60	3.9	18	20	18	1	0.22
		0.7		6.1	27	27	25.5	0.98	0.24
V-10J(-BE)	AC	0.5	50	3.8	22	24	21.5	1	0.18
		0.7		6.9	30	34	30.5	1	0.23
		0.5	60	4	22	24	21.5	1	0.19
		0.7		7.5	32	34	31.5	1	0.24
V-06JC(-BE)	AC	0.5	50	4.4	14	16	13.3	1	0.33
		0.5	60	4.3	17	17.5	16	1	0.27
V-08JC(-BE)	AC	0.5	50	4.9	18	20.5	18.1	1	0.27
		0.5	60	4.9	21.5	22.5	20.5	1	0.24
V-10JC(-BE)	AC	0.5	50	5.8	22	25.5	22.8	1	0.25
		0.5	60	6	26.5	28	25.5	1	0.24
V-12JC(-BE)	AC	0.5	50	6.1	25	30.5	26.3	1	0.23
		0.5	60	6.7	29	31	29	1	0.23
V-14JC	AC	0.5	50	7.6	28	36.5	31	1	0.25
		0.5	60	8.4	31.5	37.5	33.3	1	0.25
V-06JC2(-BE)	AC	0.5	50	3.4	16	17.5	15.1	0.98	0.22
		0.5	60	3.6	18	18	17.5	1	0.21
V-08JC2(-BE)	AC	0.5	50	4	18.5	20.5	18.6	1	0.22
		0.5	60	4.5	21.5	22.5	20.5	0.98	0.22
V-10JC2(-BE)	AC	0.5	50	5.7	22.5	25.5	23.3	1	0.24
		0.5	60	6	26	27.5	25.5	1	0.24
V-12JC2(-BE)	AC	0.5	50	6	25	30.5	26.3	1	0.23
		0.5	60	6.9	29.5	31	29.5	0.97	0.23
V-14JC2	AC	0.5	50	7.5	28.5	34	30.5	1	0.25
		0.5	60	8.6	32	34.5	32.3	0.98	0.27

・上表の有効換気量は、本体と上記屋外フードを組み合わせたものです。
・有効換気量は、JIS B8628:2003 に規定された方法に基づき、測定、計算した値です。
※1: 上記の有効換気量率は、省エネ計算上の数値として、
建築研究所ホームページの「住戸の設計一次エネルギー消費量算定方法」の
「5 換気設備」の『6.5有効換気量率』の算出方法により計算した値です。
有効換気量率＝(有効換気量-(排気量-給気量))÷給気量
(ここでの有効換気量は「試験品運転時の有効換気量(Q1)」の値)
※2: 上記の比消費電力は、比消費電力＝消費電力÷有効換気量 により
算出した値です。(ここでは設計風量＝有効換気量)
※上表の値は、今後、省エネ基準の計算方法変更等により変更となる場合があります。

平成28年省エネルギー基準算定用製品一覧表

換気方式 ： 壁付式第一種
熱交換の有無 ：無

組合せる屋外フードが 右記の場合	P-50VSQ5、P-50VSQD5、 P-50VSSQ5

形名	モーターの種類	換気回数(回/h)	Hz	消費電力 (W)	風量(m^3/h) 排気	風量(m^3/h) 給気	有効換気量 (m^3/h)	有効換気量率(※1)	比消費電力(※2)
V-06J(-BE)	AC	0.5	50	2.9	14	14	13	1	0.22
		0.7		4.5	19	19	17.1	0.95	0.26
		0.5	60	2.8	15	15	14	1	0.20
		0.7		4.6	21	21	18.9	0.95	0.24
V-08J(-BE)	AC	0.5	50	3.8	18	20	17.5	1	0.22
		0.7		5.8	25	27	24	1	0.24
		0.5	60	3.9	18	20	17.5	1	0.22
		0.7		6.1	27	27	25.1	0.97	0.24
V-10J(-BE)	AC	0.5	50	3.8	22	24	21	1	0.18
		0.7		6.9	30	34	29.3	1	0.24
		0.5	60	4	22	24	21	1	0.19
		0.7		7.5	32	34	30.3	0.98	0.25
V-06JC(-BE)	AC	0.5	50	4.4	14	16	13.4	1	0.33
		0.5	60	4.3	17	17.5	15.7	0.98	0.27
V-08JC(-BE)	AC	0.5	50	4.9	18	20.5	17.1	1	0.29
		0.5	60	4.9	21.5	22.5	20	0.98	0.25
V-10JC(-BE)	AC	0.5	50	5.8	22	25.5	21.6	1	0.27
		0.5	60	6	26.5	28	24.9	0.98	0.24
V-12JC(-BE)	AC	0.5	50	6.1	25	30.5	24.8	1	0.25
		0.5	60	6.7	29	31	27.3	0.98	0.25
V-14JC	AC	0.5	50	7.6	28	36.5	29.5	1	0.26
		0.5	60	8.4	31.5	37.5	31.7	1	0.26
V-06JC2(-BE)	AC	0.5	50	3.4	16	17.5	15.1	0.98	0.22
		0.5	60	3.6	18	18	17.2	1	0.21
V-08JC2(-BE)	AC	0.5	50	4	18.5	20.5	17.6	1	0.23
		0.5	60	4.5	21.5	22.5	20	0.96	0.23
V-10JC2(-BE)	AC	0.5	50	5.7	22.5	25.5	22.1	1	0.26
		0.5	60	6	26	27.5	24.9	0.99	0.24
V-12JC2(-BE)	AC	0.5	50	6	25	30.5	24.8	1	0.24
		0.5	60	6.9	29.5	31	27.8	0.92	0.25
V-14JC2	AC	0.5	50	7.5	28.5	34	29	1	0.26
		0.5	60	8.6	32	34.5	30.8	0.94	0.28

・上表の有効換気量は、本体と上記屋外フードを組み合わせたものです。
・有効換気量は、JIS B8628:2003 に規定された方法に基づき、測定、計算した値です。
※1: 上記の有効換気量率は、省エネ計算上の数値として、
建築研究所ホームページの「住戸の設計一次エネルギー消費量算定方法」の
「5 換気設備」の『6.5有効換気量率』の算出方法により計算した値です。
有効換気量率＝(有効換気量-(排気量-給気量))÷給気量
(ここでの有効換気量は「試験品運転時の有効換気量(Q1)」の値)
※2: 上記の比消費電力は、比消費電力＝消費電力÷有効換気量 により
算出した値です。(ここでは設計風量＝有効換気量)
※上表の値は、今後、省エネ基準の計算方法変更等により変更となる場合があります。