

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

文書番号 : N21SGGT0050

発行者の名称 : 三菱電機株式会社 中津川製作所
発行者の住所 : 岐阜県中津川市駒場町1番3号

宣言の対象 : 換気設備
(ロスナイセントラル換気ユニット)
VL-200ZMHSV3-RC

上記の宣言の対象は、次の文書の性能試験方法に準じて性能を確認している。

<規格/文書番号>	<規格名称/表題>	<発行日>
JIS B 8628:2003	全熱交換器	2003年3月20日
JRA 4056:2006	全熱交換器 有効換気量試験方法	2006年12月5日
JRA 4059:2007	全熱交換器 熱交換効率試験方法	2007年12月12日

追加情報 :

・性能確認項目に対する準拠規格は下記の通りである。

性能確認項目	準拠規格
消費電力、風量-静圧特性	JIS B 8628:2003
有効換気量率(有効換気量、漏えい量)	JRA 4056:2006
温度交換効率	JIS B 8628:2003 及び JRA 4059:2007

・製品は、ISO9001に基づいた品質管理体制で供給される。

- ・換気方式 : ダクト式第1種換気設備
- ・熱交換器の有無 : 有
- ・モーターの種類 : DCモーター
- ・消費電力、風量-静圧特性(P-Q特性)、有効換気量率、温度交換効率は、納入仕様書による。

代表者又は代理人の署名 : 伊藤直樹

発行日 : 2021年10月28日
発行場所 : 三菱電機株式会社 中津川製作所
換気空調システム製造部 品質管理課
役職名・氏名 : 品質管理課長 伊藤直樹

この文書は、JIS Q 17050-1に基づき作成された自己宣言書である。