JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

文書番号　：　N22SCGT0619

発行者の名称　：　三菱電機株式会社　中津川製作所
発行者の住所　：　岐阜県中津川市駒場町1番3号

宣言の対象　：　換気設備
(バス乾燥・暖房・換気システム)
(P.2「平成25年省エネルギー基準製品一覧表」参照)

上記の宣言の対象は、次の文書の性能試験方法に準じて性能を確認している。

〈規格/文書番号〉	〈規格名称/表題〉	〈発行日〉
JIS C 9603	換気扇	2006年3月25日
JEM 1386	日本電機工業会規格 特殊換気扇の風量及び騒音測定方法	1989年9月1日

追加情報　：

・性能確認項目に対する準拠規格は下記の通りである。

性能確認項目	準拠規格
消費電力	JIS C 9603
風量-静圧特性	JEM 1386

・付属書の製品は、ISO9001に基づいた品質管理体制で供給される。

代表者又は代理人の署名　：　本木　一郎

発行日　：　2022年6月10日
発行場所　：　三菱電機株式会社　中津川製作所
換気送風機製造部　品質管理課
役職名・氏名　：　品質管理課長　本木　一郎

この文書は、JIS Q 17050-1に基づき作成された自己宣言書である。

平成25年省エネルギー基準　製品一覧表

換気設備の方式　：　ダクト式第三種換気設備
熱交換の有無　：無

形名	モーターの種類	消費電力	風量－静圧特性（P-Q特性）
V-122BZ$_5$	AC	納入仕様書による	
V-141BZ$_5$	AC		
V-241BZ$_5$	AC		
V-241BZ$_5$-RC	AC		
V-251BZ$_5$	AC		
V-142BZ$_5$	AC		
V-143BZ$_5$	AC		
V-142BZL$_5$	DC(定風量制御)		
V-143BZL$_5$	DC(定風量制御)		
V-142BZLT$_5$	DC(定風量制御)		
V-143BZLT$_5$	DC(定風量制御)		
V-242BZL$_5$	DC(定風量制御)		
V-243BZL$_5$	DC(定風量制御)		
V-271BZ$_5$-MS	DC(定風量制御でない)		
V-273BZL$_5$-MS	DC(定風量制御)		