



安全のために必ず守ること

- 据付工事は、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、確実に行ってください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

注意 誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

- 据付工事後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそって、お客様に「安全のために必ず守ること」や使用方法・お手入れの仕方等を説明してください。また、この据付工事説明書は取扱説明書とともに、お客様で保管していただくように依頼してください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくように依頼してください。

警告

- ポリ袋は幼児の手の届くところに置かない。
- 頭からかぶるなどしたときに口や鼻をふさぎ窒息の原因になります。
- 据付けは、販売店または専門業者に依頼する。
- お客様自身で据付工事をされ不備があると、部品によっては水漏れや感電・火災等の原因になります。

- 据付工事は、この据付工事説明書に従って確実に進行。
- 据付工事に不備があると、部品によっては水漏れや感電・火災等の原因になります。
- 電源配線は、電流量に合った規格品の電線を使用すること。
- 漏電や発熱・火災の原因になります。

据付け(移設)・電気工事をする前に

注意

- 冷媒配管の断熱は、結露しないように確実に進行。
- 不完全な断熱施工を行うと配管等表面が結露して、露たれ等が発生し、天井・床その他、大切なものを濡らす原因になります。
- 接続部の断熱施工は、気密試験後に行ってください。


- ドレン配管は、据付工事説明書に従って確実に排水するように施工し、結露が生じないよう断熱処理すること。
- 配管工事に不備があると、水漏れし、天井・床その他家財等を濡らす原因になります。

1. 部品の確認 (この箱の中には本説明書と下記部品が入っています)

品番 品名	① 昇降パネルリモコン	② 電池	③ リモコンホルダー	④ ネジ
個数	1	1	1	2
形状				


2. 電池の入れ方

- ボールペン等の先端で矢印①のように下へ押しつけながら矢印②の方向にスライドし、電池ケースを外します。
- 電池②は、プラス表示面を上にして電池ケースに入れる。
※逆さには入りません。
- 電池ケースを元のようにリモコンへセットする。



3. リモコンホルダー

- リモコンホルダーを付属しております。紛失などを防ぐためにご使用ください。
- 昇降パネルリモコンは下記の場所に取付けてください。
 - ・直射日光の当たらない場所
 - ・近くに熱源のない場所
 - ・ユニットからの冷風(または温風)が当たらない場所
 - ・リモコンの操作が容易で、表示部がよく見える場所
 - ・幼児の手が届かない場所
 - ・油煙などが発生しない場所
- 昇降パネルリモコンの取付けは、付属のネジを使用してリモコンホルダーを壁面に固定した後に、昇降パネルリモコンをリモコンホルダーにはめ込みます。



4. 確認

- このリモコンにて、正常に作動するか確認します。操作方法については化粧パネル、自動昇降キットの据付工事説明書もしくは取扱説明書に記載してあります。