

販売店・工事店さまへ

お詫びと訂正

「室外ユニット据付工事説明書」に誤りがございました。

深くお詫び申し上げます。

次のとおり読み替えていただきますようお願い申し上げます。

■訂正箇所

室外ユニット据付工事説明書 P7

「4. 冷媒配管の接続（つづき） - 同時フォーの場合（224・280形）」

誤						
同時フォーの場合(224・280形)						最大
能力		φ9.52				
主管径(mm) [A]	液管	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.5	
	ガス管					
枝管径 (mm) [B・C・D・E]	液管	φ9.52	□ 20m	□ 50m	標準 サイズ 70m※1	○ ^{SW} 70m
	ガス管	φ15.88	□ [20m]	□ [30m]	□ [30m]	□ [30m]
	液管	φ9.52	□ 20m	□ 50m	○ 70m	○ ^{SW} 70m
	ガス管	φ19.05	□ [20m]	□ [30m]	□ [30m]	□ ^{SW} [30m]
	液管	φ12.7	□ 20m	□ 50m	○ 70m	○ ^{SW} 70m
	ガス管	φ19.05	□ [20m]	□ [30m]	□ [30m]	□ ^{SW} [30m]

↑

正						
同時フォーの場合(224・280形)						最大
能力		φ9.52				
主管径(mm) [A]	液管	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.5	
	ガス管					
枝管径 (mm) [B・C・D・E]	液管	φ6.35	□ 20m	□ 50m	標準 サイズ 70m※1	○ ^{SW} 70m
	ガス管	φ12.7	□ [20m]	□ [30m]	□ [30m]	□ [30m]
	液管	φ9.52	□ 20m	□ 50m	○ 70m	○ ^{SW} 70m
	ガス管	φ15.88	□ [20m]	□ [30m]	□ [30m]	□ ^{SW} [30m]
	液管	φ9.52	□ 20m	□ 50m	○ 70m	○ ^{SW} 70m
	ガス管	φ19.05	□ [20m]	□ [30m]	□ [30m]	□ ^{SW} [30m]

↑