




仕 様 表				機外配線要領					
電 源	電 源 ・ 三 相 200V			漏電遮断器	定格電流	A	A	15	
電 源 周 波 数	Hz	60Hz		定格感度電流		A	mA	30	
冷 房	定 格	定格冷房能力	kW	5.0(2.0~5.6)		動作時間	—	0.1S以内	
		定格消費電力	kW	1.75		手元開閉器	開閉器容量	A	15
		冷房エネルギー消費効率(COP)	—	2.86			B種ヒューズ	A	15
	運 転 電 流	A	5.4		配線用遮断器	定格電流	A	15	
	力 率	%	94			ユニット電源線太さ	C	mm ²	2.0
	定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比	—	0.74		内外接続線太さ	50m 以下	D	mm	φ1.6
暖 房	定 格	中間冷房能力	kW	2.3		80m 以下	D	mm	φ1.6
		中間冷房消費電力	kW	0.520		アース線太さ	E	mm	φ1.6
		中間冷房エネルギー消費効率	—	4.42		電 源	単相・200V		
	冷房期間エネルギー消費効率(GSPF)	—	5.0		漏電遮断器	定格電流	G	A	15
	中 間	定格暖房能力	kW	—		定格感度電流	G	mA	30
		定格消費電力	kW	—		動作時間	—	—	0.1S以内
暖房エネルギー消費効率(COP)		—	—		手元開閉器	開閉器容量	H	A	15
暖 房 低 温	運 転 電 流	A	—		B種ヒューズ	H	A	15	
	力 率	%	—		配線用遮断器	定格電流	H	A	15
	中間暖房能力	kW	—		電 源 線 太 さ	I	mm ²	2.0	
中間暖房消費電力	kW	—		内外接続線太さ	K	—	0.3mm ² 以上		
中間暖房エネルギー消費効率	—	—		アース線太さ	J	mm	φ1.6		
暖房低温能力	kW	—		リモコン線	F	mm ²	0.3		
暖房低温消費電力	kW	—							
暖房期間エネルギー消費効率(HSPF)	—	—							
冷暖平均エネルギー消費効率(COP)	—	—							
通年エネルギー消費効率(APF)	—	5.0							
最大運転電流	A	9.0							
室 内 ユ ニ ッ ト	室 内 形 名	MPC-RP56KA3							
	外形寸法<H×W×D>	mm	230×960×680						
	外装色<マンセル>	—	ピュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>						
	補助電気ヒーター	kW	—						
	エアフィルター	PPハニカム(抗菌仕様)							
	送風機(形式×出力×個数)	—	シロココファン×0.09kW×1						
	風 量	m ³ /min	静粛10—弱11—中12—強13						
	機 外 静 圧	Pa	0						
	風向調節	上下方向	10°, 20°, 30°, 45°, 60° に設定可・スイング						
	左右方向	左右に各々45° の範囲で手動にて調整可							
運 転 音	dB	静粛29—弱32—中34—強36							
製 品 質 量	kg	24							
ド レ ン パ ン	ABS樹脂・発泡PS								
ド レ ン 配 管 サ イ ズ	VP-20								
室 外 ユ ニ ッ ト	室 外 形 名	MPU-RP56HA7							
	外形寸法<H×W×D>	mm	600×800(+69)×300(+23)						
	外装色<マンセル>	—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>						
	圧縮機	1日の冷凍能力	法定トン						0.160~0.900
	形式×出力×個数	—	全密閉×1.1kW×1						
	保護装置	—	吐出温度検知、過電流検知回路						
	設計圧力(高压部/低压部)	MPa	4.15/2.3						
	I P コ ー ド	—	IPX4						
	送風機(形式×出力×個数)	—	プロペラファン×0.03kW×1						
	風 量	m ³ /min	34						
送風機用保護装置	—	過熱/過電流保護							
運 転 音 (冷 房 / 暖 房)	dB	46							
製 品 質 量	kg	43							
共 通 事 項	冷 媒	kg		R410A×1.7					
	冷 媒 配 管 長	m	20(追加チャージ時30)						
	高 低 差	m	30						
	室内側冷媒配管径(液/ガス)	mm	φ6.35/φ12.7						
室外側冷媒配管径(液/ガス)	mm	φ6.35/φ12.7							
温 度 設 定 (リ モ コ ン)	冷房・ドライ19~30℃								
使 用 温 度 範 囲	冷房	室内	乾球温度19~32℃/湿球温度15~23℃						
		室外	乾球温度-5~43℃/ —						
	暖房	室内	—						
		室外	—						
セ ッ ト 別 売 形 名	ワイヤードリモコン	PAR-31MA							



(2)または(3)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

- ※1 電源には必ず漏電遮断器を付けてください。漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。
- ※2 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。
- ・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。
 - ・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。

三菱電機株式会社
空冷式パッケージエアコン仕様書

天吊形


形名	MPC-RP56KN						
作成日	2010-04-02	図番	MPCRP56KN-6	副番	A	記号	

注意事項








- 冷房能力および電気特性はJIS B8616:2006およびJRA4048:2006に準拠した値です。延長配管7.5m(相当長)、高低差0m
- 冷房能力の()内は、能力変化の値を示します。
- 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。実際に据付た状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、大きくなるのが普通です。

- ① ドレン配管接続口(内径φ26)
- ② ドレン配管接続口(左出し用)
- ③ 左側ドレン配管後取出し用フックアウト穴
- ④ 冷媒配管接続口(ガス側/フレア接続)

- ⑤ 冷媒配管接続口(液管側/フレア接続)
- ⑥ ドレン配管上取出し用フックアウト穴
- ⑦ 新鮮外気取入用フックアウト穴 φ100
- ⑧ 電線取出し用フックアウト穴 2-φ22
- ⑨ 電線取出し用フックアウト穴 2-φ26






後配管の際、後配管穴が^レは斜線部を切り離し必ず元の位置へ取付けて下さい。(埃の進入により、熱交換器が目詰まりするおそれがあります)



- 注意事項
1. 天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けてください。
 2. ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
 3. アンカーボルトはW3/8インチまたは、M10を使用してください。
 4. 別売ドレンアップ* 取付けの場合、冷媒配管は上側取出しのみとなりますのでご注意ください。

RG01V861-1

単位	スケール	作成日	形名	MPC-RP56KA3		
mm	NTS	2008-8-22	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (天吊形)			
三菱電機株式会社			図番	GA-MPC-RP56KA3	副番	記号



BK01B572

単位	スケール	作成日	形名	MPU-RP56HA7
mm	NTS	2008-7-10	パッケージエアコン室外ユニット外形図	
三菱電機株式会社		図番	GA-MPU-RP56HA7	副番
				記号

室外ユニット耐(重)塩害仕様 仕様書


図示番号	区分名	部品名	素材仕様	標準仕様	耐塩害	耐重塩害	表面処理仕様
①	外装パネル	本体ベース	アルミ亜鉛メッキ鋼板	○			—
					○		アクリル樹脂塗装/内外面1回塗装
						○	アクリル樹脂塗装/内面2回,外面1回塗装
②	パネル (上面・前面・後面など)	合金化亜鉛メッキ鋼板	○			ポリエステル樹脂塗装(塗装鋼板)	
				○		アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内外面1回塗装	
					○	アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内面1回,外面2回塗装	
③	グリル	ERP・KA2形	SWM鉄線	○	○	○	—
		RP・HA7形	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—
④		コンデンサネット	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—
⑤	送風機	ブロペラファン	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—
⑥	モータ	フレーム部	モールド仕様 (不飽和ポリエステル樹脂)	○	○	○	—
		シャフト部	S38CまたはSC45C	○	○	○	防錆油塗布
⑦	モータサポート		溶融亜鉛メッキ鋼板	○			—
					○	○	板金端面にエポキシ樹脂塗装
⑧	熱交換器	フィン	アルミ板	○			—
					○	○	防蝕・親水性処理フィン(ビニル系又はアクリル系樹脂塗装)
⑨		側板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理
⑩		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—
⑪		配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—
⑫	冷媒配管	圧縮機	熱間圧延鋼板	○	○	○	アルキド樹脂塗装
⑬		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—
⑭		配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—
⑮	電気品箱	プリント基板	ガラスコンポジット CEM-3	○	○	○	防湿剤塗布(マイコン足部周辺)
⑯		電気品箱	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理
⑰	その他	セパレータ	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロムフリー被膜処理
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装
⑱	ネジ(外装)		SWCH18A(鉄製)	○			亜鉛ニッケル合金メッキ
			SUS410(ステンレス)		○	○	亜鉛ニッケル合金メッキ
⑳	ラベル				○		JRA耐塩害仕様
						○	JRA耐重塩害仕様

「耐塩害仕様・耐重塩害仕様室外ユニット」は、日本冷凍空調工業会規格JRA9002に基づいています。


- ご注意 1.海水飛沫及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。(設置場所の条件により、ユニットの寿命が異なります。)
 2.外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。
 (日除けなどを取り付けると雨水による洗浄ができなくなります。)
 3.室外機底板内への水の滞留は、着しい腐食作用を促進させる為、底板内の水抜け性を損なわないように、傾きなどを注意してください。
 4.海岸地帯へ設置された場合は、付着した塩分等を除去する為に定期的に水洗いを行ってください。
 5.据付時、メンテナンス時等に付いた傷は、補修してください。
 6.機器の状態を定期的に点検してください。
 7.基礎部分の排水性を確保してください。

※図は、MPUZ-RP・HA7形の例です。

外観部分



機能部分



三菱電機 **ビル** 空調管理システム仕様書

■仕様表

項目	内容
外形寸法 (H×W×D)	120×120×19mm (突起部除く)
質量	0.25kg
電源	DC12V 室内ユニットより伝送線を介して受電
使用環境条件	温度 0~40℃
	湿度 30~90%RH (結露なきこと)
材質	PC+ABS (意匠面はPMMA)
外観色	クリアホワイト(マニセル 1.0Y9.2/0.2)
据付方法	JISC8340の2個用スイッチボックス(現地手配)へ取付け、または、壁に直付け。 MAリモコン線は、無極性2線。MAリモコン専用端子に0.3mm ² 2心ケーブルで接続。 別売品リモコンケーブル PAC-YT81HC(10m) PAC-YT82HC(20m)

■接続機種

制御対象ユニット	
マルチエアコン用室内ユニット	Mr. Slim室内ユニット(A制御)
マルチエアコン用ロスタイ ※1	

※1 室内ユニットを介して接続(直接接続不可)

■機能表

○:グループ別操作 ×:対応不可

1. 操作/表示

項目	設定	表示	内容
運転/停止	○	○	運転/停止の切り換えができます。
運転モード切替	○	○	冷房/ドライ/送風/自動/暖房の切り換えができます。
室温設定	○	○	室温設定ができます。 ※室内ユニットの機種により温度範囲が異なります。 (下記は標準機種の場合) ・冷房・ドライ:19~30℃ ・暖房:17~28℃/自動:19~28℃
風速設定	○	○	風速の切り換えができます。 ※ユニットにより選択可能な風速は異なります。
風向設定	○	○	風向の切り換えができます。 ※ユニットにより選択可能な風向は異なります。
ルバー設定	○	○	ルバーの運転/停止切り換えができます。
換気機器操作	○	○	マルチエアコン接続時 マルチエアコン用ロスタイの連動設定及び連動運転設定ができます。 換気連動機器の停止/弱/強の切り換え可能 スリムエアコン接続時(A制御) マイコンタイロスタイの連動運転操作ができます。 換気連動機器の弱/強の切り換え可能
ハイパワー運転 ※2	○	○	最大30分間、能力を上げて冷房または暖房運転します。
自動昇降ルバー操作 ※2	○	○	自動昇降ルバーの上昇/下降操作ができます。
自動清掃設定/操作 ※2	○	○	自動清掃を行う時間帯を設定できます。また、手動による自動清掃が行えます。
バックライト	×	○	バック操作によりバックライトが点灯します。一定時間後に消灯します。 (点灯時間は画面により異なります)
リモコン名称	○	○	メイン画面にリモコン名称を表示できます。
メイン画面切り換え機能	○	○	メイン画面表示を「詳細画面」、「簡易画面」から選択できます。
時刻設定 ※3	○	○	年月日、時間、分を設定できます。設定した時刻はメイン画面に表示されます(曜日も表示されます)。メイン画面に時刻を表示しない設定も可能です。
時計表示形式切り換え機能	○	○	時計表示を12時間表示(時刻の前にAM/PM表示、時刻の後にAM/PM表示)、24時間表示から選択できます。
室温表示	-	○	運転時、温度を表示します。(詳細画面のみ)
異常表示	-	○	現在発生している異常内容を、アドレスとともに表示します。携帯電話検索コード 検索サイト のQRコード、URLも表示します。 また異常発生時に、空調ユニットの形名や製造番号、連絡先の電話番号を表示させることが可能です(事前入力が必要)。 ※異常内容によりアドレスが表示されない場合もあります。

1. 操作/表示 (続き)

項目	設定	表示	内容
フィルター情報	-	○	フィルターの清掃またはダストボックスのごみ捨て時期になるとフィルターサインを表示します。(詳細画面のみ)

2. スケジュール・タイマー

項目	設定	表示	内容
タイマー運転	○	○	オン/オフタイマー: オン/オフをそれぞれ1回/日行うタイマー ・5分単位で時刻を設定 ・オン時刻、またはオフ時刻のみの設定も可能 消忘れタイマー: 運転後に一定時間経過すると停止するタイマー ・運転時間を30分~240分/10分単位で設定可能
週間スケジュール	○	○	曜日ごとにON/OFF、温度設定を行うタイマー ・曜日ごとに5分単位で8回まで設定可能 ※オン/オフタイマーが有効中は動作しません。
室外サイルント ※2	○	○	静音性を優先して運転する時間帯を曜日ごと設定できます。 ・5分単位で開始時刻と終了時刻 ・静音レベルを標準、中、静から設定します
省エネ運転スケジュール ※2	○	○	曜日ごとに省エネ運転開始時刻と停止時刻、及び能力レベル値を設定できます(90~50%, 0%/10%単位)。(5分単位で時刻を設定。1日4バックまで設定可能。)

3. 制限設定


項目	設定	表示	内容
手元操作への禁止/許可	×	○	集中コントロールの設定により、運転/停止、運転モード、設定温度、フィルターリセットの操作が禁止されます。 ※禁止中は対応するアイコンが点灯します(詳細画面のみ)
操作ロック	○	○	運転/停止、運転モード、設定温度、風向切り換え操作をそれぞれ操作禁止することができます。
設定温度範囲制限機能	○	○	運転モードごとに室温設定の温度範囲を制限することができます。
設定温度自動復帰	○	○	設定時間後に、設定した温度に戻ります。 (10分単位で30~120分まで設定可能です。) ※設定温度範囲制限中は動作しません。
バックライト	○	×	管理用バックライト(スケジュール等の設定に必要)、サービス用バックライト(試運転、機能選択等の操作に必要)が設定できます。

4. その他

項目	設定	表示	内容
CO2排出量表示(最小消費電力のみ) ※2	○	○	ユニット停止時に当日の累積及び前日のCO2排出量を表示します。専用メニューにて当月含め1ヶ月分、当日を含まない8日分のCO2排出量を確認できます。
Q&A	×	○	代表的なトラブルシューティング、メイン画面(詳細画面)に表示されるアイコン説明を参照することができます。
コントラスト調整	○	○	液晶のコントラスト(濃淡)を調整できます。
風向固定設定 ※2	○	×	吹出口ごとに角度の固定ができます。
冷風防止モード設定 ※2	○	×	標準吹きよりも吹出口の角度を上向きに調節できます。
サービス機能 ※2	○	○	試運転、機能選択、冷媒量判定、スラムメンテナンス、要求コード送信、異常履歴などに対応。
外部入力	×	×	外部入力はありません。
外部出力	×	×	外部出力はありません。

※2 機能に対応しているユニットに対してのみ可能です

※3 時計の精度は月差±50秒(25℃時)です。時計のバックアップ時間は7日です。



SCALE NTS

作成日付
ISSUED
09-12-04

改定日付
REVISED

TITLE
MAスマートリモコン
PAR-31MA 仕様書




SCALE NTS

三菱電機株式会社

DRW. NO.
WKF94D114

REV. PAGE
1/2


三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書



メイン画面の詳細画面例



メイン画面の簡易画面例

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE MAスマートリモコン PAR-31MA 仕様書		
	DIM. mm	09-12-04			
SCALE NTS	 三菱電機株式会社		DRW. NO. WKF94D114	REV.	PAGE 2/2