



据付所要スペース(室内ユニット)




室外ユニットの周囲必要空間




電気配線図

(1)電源重畳方式



※室内の渡り配線の総延長が80m以上となる場合は、電源重畳方式での配線はできません。必ず(2)内外別受電方式にしてください。

(2)内外別受電方式



※別売配線リブレースキットが必要です。

- ※1 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。漏電遮断器は、インバータ回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。
- ※2 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。
- ※3 (2)の方式の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

A	B	C	D	E
漏電遮断器 ※4	手元開閉器	配線用遮断器 定格電流	内外接続線太さ(VVF3芯)	アース線太さ
50A 100mA 0.1S 以内	開閉器容量 B種ヒューズ	50A	総延長 50m以下 総延長 80m以下	太さ
	60A 50A	14.0mm <sup>2</sup>	φ2.0 φ2.6	φ2.0
G	H	I	K	J
漏電遮断器 ※4	手元開閉器	配線用遮断器 定格電流	電源線太さ	内外 信号線太さ
15A <30A> 30mA 0.1S 以内	開閉器容量 B種ヒューズ	15A <30A>	2.0mm <sup>2</sup> <5.5mm <sup>2</sup> >	0.3mm <sup>2</sup> ~ φ1.6

- ※4 漏電遮断器特性は上から、定格電流・定格感度電流・動作時間の順に記載しています。
- ・< >内は別売補助電気ヒーター組込み時の値を示します。
- ・リモコン線(記号F): 0.3~1.25mm<sup>2</sup>のケーブル
- ・電線(C)および(I)の太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規定」等に従い、お選びください。
- ・電力会社の地区により規制を受ける場合があるので、事前に所轄の電力会社に問い合わせください。

仕 様 表

記 号

セ ッ ト 形 名		MPCZ-RP280BC(-BS(G))	
電 源 / 三 相・200V		50Hz	
冷房標準性能	冷房能力	kW	25.0(12.5~28.0)
	C O P	—	2.65
	定格消費電力	kW	9.45
	運転電流率	A %	30.3 90
暖房標準性能	暖房能力	kW	28.0(12.5~31.5) 33.2(17.7~36.7)
	C O P	—	3.49<2.51>
	定格消費電力	kW	8.02<13.22>
	運転電流率	A %	25.7<40.2> 90<95>
低温暖房	低温能力	kW	25.0<30.2>
	低温消費電力	kW	11.14<16.34>
C O P ( 平 均 )		—	3.07<2.58>
最 大 電 流		A	40.7<55.7>
温 度 設 定 ( リ モ コ ン )		冷房・ドライ19~30℃/暖房17~28℃	
室内機	室 内 機 形 名	MPC-RP280BA2	
	外形寸法(H×W×D)	mm	320×2100×800
	外 装 色<マンセル>	—	アイボリー <5Y8/1>
	補助電熱装置	kW	5.2(別売)
	エアフィルター	PPハニカム(抗菌仕様)	
	送風機(形式×出力×個数)	—	(シロッコファン×4)×0.160kW×1+0.19kW×1
	風 量	m <sup>3</sup> /min	弱60-強70
	風向調節	上下方向 手動切換	—
		スイング	—
		左右方向	—
機	運 転 音	dB	弱52-強55
	製 品 質 量	kg	90
	ド レ ン パ ン	防カビ仕様	
	ドレン配管サイズ	—	VP-20
室外機	室 外 機 形 名	MPUZ-RP280HA2(-BS(G))	
	外形寸法(H×W×D)	mm	1,800×900×750
	外 装 色<マンセル>	—	アイボリー<3Y7.8/1.1>
	圧縮機	形式×出力×個数	—
	保 護 装 置	—	全密閉×5.5kW×1
		吐出温度検知、過電流検知回路	—
	送風機(形式×出力×個数)	—	プロペラファン×0.635kW×1
	風 量	m <sup>3</sup> /min	150
	送風機用保護装置	—	温度開閉器
	運転音(冷房/暖房)	dB	57/58
共通事項	製 品 質 量	kg	198
	冷 媒	kg	R410A×10.5
	冷媒配管長(相当長)/高低差	m	30/30(追加チャージ時120/40)
	延長配管径(液/ガス)	mm	φ12.7/φ25.4
使用温度範囲	冷房	室内 乾球温度19~32℃/湿球温度15~23℃	—
		室外 乾球温度-5~43℃/	—
	暖房	室内 乾球温度17~28℃/	—
		室外 乾球温度-20~21℃/湿球温度-20~15℃	—

- 注1. 冷房・暖房能力の( )内は、能力変化の値を示します。
- 注2. 性能欄の暖房時< >内は、別売補助電気ヒーター作動時の値を示します。
1. 運転特性はJISB8615-1の条件で運転した場合の数値です。
- 定格冷房能力(室内側:乾球27.0℃,湿球19.0℃,外気温度:乾球35.0℃)
- 定格暖房能力(室内側:乾球20.0℃,外気温度:乾球7.0℃,湿球6.0℃)
- 低温暖房能力(室内側:乾球20.0℃,外気温度:乾球2.0℃,湿球1.0℃)
2. 測定条件: 無響室, Aスケール, JIS規格に準ずる。

主要別売品	配線リブレースキット, MASムーシリモコン, ワイヤレスリモコン ロングライフフィルター, ドレンアップ・ホ, 補助電気ヒーター 防雪タケ, M-NET接続用アダプター, 散水キット
-------	--

三菱電機株式会社


空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書  
グリーン購入法適合

天吊形 新冷媒R410A

<標準仕様> MPCZ-RP280BC  
<耐(重)塩仕様> MPCZ-RP280BC-BS(G)

作成日	2004-9-1	図 番	MPCZR280BC-5	副 番		記 号	
-----	----------	-----	--------------	-----	--	-----	--



室内ユニット周囲必要空間




注. 吊りボルトが長くなり本体が振れる可能性がある場合は下記にご注意ください。

a) 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。

b) 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地手配)



C(吊りボルト用穴詳細図)






W660109


機 種	① ガス配管サイズ	② エキ配管サイズ	③ ドレン配管	A	B
MPC-RP224BA(CA)2	φ 25.4	φ 9.52	ドレン配管接続口	1800	1694
MPE-RP280BA(CA)2		φ 12.7	(ジョイントソケットVP-20<付属>)	2100	1994

単 位	スケール	作 成 日	形 名	MPC-RP224・280BA2 MPC-RP224・280CA2				
mm	NTS	2005-9-9	パッケージエアコン室内ユニット外形図(天吊形)					
 三菱電機株式会社			図 番 (形名コード)	7GPF62	副番	A	記号	


据付ボルト及びドレン穴位置詳細




左側面図



※1 液配管フレア接続  
224形: 3/8F...※2 435  
280形: 1/2F...※2 419



右側面図



背面図

単 位	スケール	作 成 日	形 名	MPUH-P224・280HA2(-BS(G)) MPUZ-(R)P224・280HA2(-BS(G))				
mm	NTS	2005-10-19	パッケージエアコン室外ユニット外形図					
 三菱電機株式会社			図 番 (形名コード)	7P6BTA	副番	A	記号	

図示番号	区分名	部品名	素材仕様	標準仕様	耐塩害	耐重塩害	表面処理仕様
1	外装パネル	本体ベース	アルミ亜鉛マグネシウムメッキ鋼板	○			—
					○		アクリル樹脂塗装/内外面1回塗装
						○	アクリル樹脂塗装/内面2回,外面1回塗装
							アクリル樹脂塗装/外面1回塗装
2,3,4,5,6,7		パネル	合金化亜鉛メッキ鋼板	○			ポリエステル樹脂塗装/外面1回塗装
					○		アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内外面1回塗装
						○	アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内面1回,外面2回塗装
							—
8		ファンガード	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—
9				○	○	○	ポリエチレン樹脂コーティング
10				○	○	○	—
11				○	○	○	有色クロメート処理
12	送風機	モータ	フレーム部	○	○	○	ラッカー塗料
			シャフト部	○	○	○	—
			モータサポート	○	○	○	カチオン電着塗装
			炭素鋼鋼管 (STKM11A)	○	○	○	—
13	熱交換器	フィン	プレコートアルミ板	○			—
					○	○	プレコート仕様:クロメート処理+ビニール・コーティング(塩ビ系樹脂コーティング)
				○	○	○	クロメート被膜
				○	○	○	—
14	圧縮機	配管	リン脱酸銅管 (C1220T)	○	○	○	—
15				○	○	○	—
16				○	○	○	—
17				○	○	○	—
18	電気品箱	プリント基板	ガラスコンポジット CEM-3	○	○	○	防湿剤塗布
				○	○	○	クロメート被膜
				○	○	○	—
				○	○	○	—
19	その他	セパレータ (ドレンパン)	アルミ亜鉛マグネシウムメッキ鋼板	○			—
					○		アクリル樹脂塗装/内外面1回塗装
						○	アクリル樹脂塗装/内面2回,外面1回塗装
							—
20		配管支持板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロメート被膜
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装
				○			亜鉛ニッケル合金メッキ
					○	○	亜鉛ニッケル合金メッキ
—	その他板金部品	ラベル	溶融亜鉛メッキ鋼板		○		JRA耐塩害仕様
						○	JRA耐重塩害仕様
				○			クロメート被膜
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装

ご注意

- 海水飛沫及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。  
(設置場所の条件により、ユニットの寿命が異なります。)
- 外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。  
(日除けなどを取り付けると雨水による洗浄ができなくなります。)
- 室外機底板内への水の滞留は、著しい腐食作用を促進させる為、底板内の水抜け性を損なわないように、傾きなどを注意してください。
- 海岸地帯へ設置された場合は、付着した塩分等を除去する為に定期的に水洗いを行ってください。
- 据付時、メンテナンス時等に付いた傷は、補修してください。
- 機器の状態を定期的に点検してください。
- 基礎部分の排水性を確保してください。

