




仕 様 表				機外配線要領							
電 源	電 源 ・ 三 相 200V			機外配線	ユニット電源 (室外側)	漏電遮断器	定格電流	A	20		
電 源 周 波 数	Hz	60Hz				定格感度電流	A	mA	30		
冷 房	定 格	定格冷房能力	kW			10.0(3.5~11.2)		動作時間	—	0.1S以内	
		定格消費電力	kW			3.31		手元開閉器	開閉器容量	A	30
		冷房エネルギー消費効率(COP)	—			3.02			B種ヒューズ	A	20
		運転電流	A			10.3		配線用遮断器	定格電流	A	20
		力率	%			93			ユニット電源線太さ	C	mm ²
定格冷房時の顕熱比	—	0.74				内外接続線太さ	50m以下	D	mm	φ1.6	
暖 房	定 格	中間冷房能力	kW			4.60		80m以下	D	mm	φ2.0
		中間冷房消費電力	kW			1.23		アース線太さ	E	mm	φ1.6
		中間冷房エネルギー消費効率	—	3.74		電 源	単相・200V				
		中間冷房エネルギー消費効率(CSPF)	—	4.4		漏電遮断器	定格電流	A	15		
		暖房能力	kW	—		定格感度電流	G	mA	30		
室 内 ユ ニ ッ ト	定 格	暖房エネルギー消費効率(COP)	—	—		動作時間	—	0.1S以内			
		運転電流	A	—		手元開閉器	開閉器容量	A	15		
		力率	%	—			B種ヒューズ	H	A	15	
		中間暖房能力	kW	—		配線用遮断器	定格電流	A	15		
		中間暖房消費電力	kW	—			電源線太さ	I	mm ²	2.0	
中間暖房エネルギー消費効率	—	—		内外接続線太さ	K	—	0.3mm ² 以上				
暖房低温能力	kW	—		アース線太さ	J	mm	φ1.6				
暖房低温消費電力	kW	—			リ モ コ ン 線	F	mm ²	0.3~1.25			
暖房期間エネルギー消費効率(HSPF)	—	—									
冷暖平均エネルギー消費効率(GOP)	—	—									
通年エネルギー消費効率(APF)	—	17.0									
最大運転電流	A	4.4									

室 内 ユ ニ ッ ト	室内形名	MPK-RP112FAL2			
	外形寸法<H×W×D>	mm	340×1680×235		
	外装色<マンセル>	—	ホホワイト<3.4Y 7.7/0.8>		
	補助電気ヒーター	kW	—		
	エアフィルター	PPハニカム(抗菌仕様)			
	送風機(形式×出力×個数)	—	ラインフローファン×0.07kW×1		
	風量	m ³ /min	静粛20-弱23-中25-強28		
	機外静圧	Pa	0		
	風向調節	上下方向 10°、30°、60°、70° に設定可・スイング 左右方向 左右に各々25° の範囲で手動にて調整可			
	運転音	dB	静粛41-弱43-中44-強46		
室 外 ユ ニ ッ ト	製品質量	kg	28		
	ドレンパン	ABS樹脂			
	ドレン配管サイズ	—	VP-20		
	室外形名	MPU-P112HA5			
	外形寸法<H×W×D>	mm	740×950×330(+30)		
	外装色<マンセル>	—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>		
	圧縮機	1日の冷凍能力	法定トン	0.420~1.530	
	形式×出力×個数	—	全密閉×2.3kW×1		
	保護装置	—	吐出温度検知、過電流検知回路		
	設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	3.6/2.3		
共 通 事 項	IPコード	—	IPX4		
	送風機(形式×出力×個数)	—	プロペラファン×0.06kW×1		
	風量	m ³ /min	50		
	送風機用保護装置	—	過熱/過電流保護		
	運転音(冷房/暖房)	dB	48		
	製品質量	kg	64		
	冷媒	kg	R410A×2.7		
	配管長	m	20(追加チャージ時50)		
	高低差	m	30		
	室内側冷媒配管径(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88		
室外側冷媒配管径(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88			
温度設定(リモコン)	冷房・ドライ19~30℃				
使用温度範囲	冷房	室内	乾球温度19~32℃/湿球温度15~23℃		
	暖房	室内	乾球温度-5~43℃/ —		
セット別売形名	室内	室外	—		
	室外	室内	—		

電気配線図



(2)または(3)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

- ※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。
- ※2. 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。
・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。
・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。

注意事項


- 冷房能力および電気特性はJIS B8616:2006およびJRA4048:2006に準拠した値です。
延長配管7.5m(相当長)、高低差0m
- 冷房能力の()内は、能力変化の値を示します。
- 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。
実際に据付た状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、大きくなるのが普通です。

三菱電機株式会社
空冷式パッケージエアコン仕様書
グリーン購入法適合


壁掛形

形名	MPK-P112FLK						
作成日	2007-03-07	図番	MPKP112FLK-6	副番	A	記号	



室内ユニット周囲必要空間




ワイヤレスリモコン(標準装備)




配管用ノックアウト穴詳細図




平面図



正面図




左側面図




左配管用 ノックアウト穴
冷媒配管・ドレン配管

ワイヤレス受光部
スイッチ部詳細図




右側面図




霜取・暖房準備中ランプ
右配管用 ノックアウト穴
冷媒配管・ドレン配管

液管



下面図




下面パネル
(左配管作業時取外し可)

オートベーン(上下風向変更ベーン:電動)

左右風向変更ベーン(手動)

下配管用 ノックアウト穴
冷媒配管・ドレン配管

後配管取入れ口(注6参照)



※ネジが壁側にくるよう
に締め付けてください

※ゴム栓の穴に
ドライバーを
押し込み押し
込んでください。

ドレンホース 入れ換える

ドライバー

- ドレン配管にはPVC管VP20を使用してください。
- 天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けてください。
- 据付板の取付ボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。またタッピンネジは呼び径4、長さ35以上の物を使用し、据付板のφ6穴でネジ止めしてください。この時ネジ止め位置が横一列とならない様に上下に満遍なく締め付けてください。
- ドレン配管接続部は現地工事に合わせ加工できるようにドレンソケット(VP20接続用)を付属品として同梱しています。塩ビ系接着剤にて接着してご使用ください。



5. 延長冷媒配管接続口

液管	φ9.52<3/8F>
ガス管	φ15.88<5/8F>

6. 後配管取出口

貫通スリーブ (現地手配)	壁貫通穴
φ90	φ90~100


- 左配管時には、ドレンホースをドレンパン左側の接続口に接続してください。(ドレンホースを固定している金属バンドのネジを緩めてからドレンホースを外してください。)この時ドレンホースとゴム栓を入れ換え、双方とも排水口に止まるまで確実に押し込んでください。ドレンホースは外した金属バンド、ゴム栓は付属のバンド(小)を用いて、それぞれ抜けかない様に締め付け、確実に固定してください。

単位	スケール	作成日	形名	MPK-RP112FAL2
mm	NTS	2007-6-4	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (壁掛形)(ワイヤレス)	
三菱電機株式会社			図番	GA-MPK-RP112FAL2
			副番	
			記号	

RG01N810


1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアル等の
技術資料を参照願います。



2 サービススペース

サービススペースは下図の
寸法が必要になります。




3 基礎ボルト

M10の基礎ボルトでユニットの据付足を
4ヶ所強固に固定してください。
(基礎ボルト、座金、ナットは現地手配です。)





4 配管・配線取入れ方向

配管、配線接続は、
前面、右側面、後面、下面の
4方向から取入れできます。




記号説明

- ①・・・冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)
- ②・・・冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)
- ※1・・・ストップバルブの接続先端寸法を示します。



配管ロックアウト穴詳細



BK01B573-1

単位	スケール	作成日	形名	MPU-P112HA5		
mm	NTS	2007-5-31	パッケージエアコン室外ユニット外形図			
三菱電機株式会社		図番	GA-MPU-P112HA5	副番	記号	

室外ユニット耐(重)塩害仕様 仕様書

図示番号	区分名	部品名	素材仕様	標準仕様	耐塩害	耐重塩害	表面処理仕様	
①	外装パネル	本体ベース	アルミ亜鉛マグネシウムメッキ鋼板	○			—	
					○		アクリル樹脂塗装/内外面1回塗装	
②	パネル (上面・前面・後面など)	合金化亜鉛メッキ鋼板		○			アクリル樹脂塗装/内面2回,外面1回塗装	
					○		ポリエステル系樹脂塗装(塗装鋼板)	
					○		アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内外面1回塗装	
③	グリル	ポリプロピレン樹脂成形品		○	○	○	—	
④	リヤガード	SWM鉄線		○	○	○	ポリエチレン樹脂コーティング	
⑤	送風機	プロペラファン	ポリプロピレン樹脂成形品		○	○	○	—
⑥	モータ	フレーム部	モールド仕様(不飽和ポリエステル樹脂) 又は溶融亜鉛メッキ鋼板		○	○	○	機種によってモータのフレーム材質が異なります。
		シャフト部	SC45C		○	○	○	防錆油塗布
⑦	モータサポート	溶融亜鉛メッキ鋼板		○			—	
⑧	熱交換器	フィン	アルミ板	○			—	
					○	○	防蝕・親水性処理フィン(ビニル系又はアクリル系樹脂塗装)	
⑨		側板	溶融亜鉛メッキ鋼板		○	○	クロムフリー被膜処理	
⑩		配管	リン脱酸銅管(C1220T)		○	○	○	—
⑪		配管溶接部	ロー材:リン銅ロー		○	○	○	—
⑫	冷媒配管	圧縮機	熱間圧延鋼板		○	○	○	アルキド樹脂塗装
⑬		配管	リン脱酸銅管(C1220T)		○	○	○	—
⑭		配管溶接部	ロー材:リン銅ロー		○	○	○	—
⑮	電気品箱	プリント基板	ガラスコンポジット CEM-3		○	○	○	防湿剤塗布(マイコン足部周辺)
⑯		電気品箱	溶融亜鉛メッキ鋼板		○	○	○	クロムフリー被膜処理
⑰	その他	セパレータ	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロムフリー被膜処理	
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装	
⑱	ネジ(外装)	配管支持板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロムフリー被膜処理	
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装	
⑲	ネジ(外装)		SWCH18A(鉄製)		○	○	亜鉛ニッケル合金メッキ	
			SUS410(ステンレス)			○	○	亜鉛ニッケル合金メッキ
⑳	ラベル					○	JRA耐塩害仕様	
						○	JRA耐重塩害仕様	

「耐塩害仕様・耐重塩害仕様室外ユニット」は、日本冷凍空調工業会規格JRA9002に基づいています。

ご注意 1.海水飛沫及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。(設置場所の条件により、ユニットの寿命が異なります。)
 2.外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。
 (日除けなどを取り付けると雨水による洗浄ができなくなります。)
 3.室外機底板内への水の滞留は、著しい腐食作用を促進させる為、底板内の水抜け性を損なわないように、傾きなどを注意してください。
 4.海岸地帯へ設置された場合は、付着した塩分等を除去する為に定期的に水洗いを行ってください。
 5.据付時、メンテナンス時等に付いた傷は、補修してください。
 6.機器の状態を定期的に点検してください。
 7.基礎部分の排水性を確保してください。

※この図は一例です。

MPU(Z)-P80(S)・112・140・160HA5, MPU(Z)-P140・160HA6, MPUZ-WRP80(S)・112HA5,
 MPUZ-WRP80(S)・112・140HA6はファンが1つです。

外観部分



機能部分

