

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書 (ツイン・トリプルタイプ) (壁掛形)〈ワイヤレスタイプ〉	仕様書 番号	
--	-----------	--

ご使用先 殿

ご注文先 (最終仕様ご確認先) 殿 始動方式 直入

弊社工事番号 用途

室内ユニット形名	MPK-RP80FAL	台数	
----------	-------------	----	--



		冷 房		暖 房		
能 力		kW		組合せする室内ユニットの容量により能力は異なります。 別紙室外ユニットの冷房、暖房能力の欄をご覧ください。		
室 内 ユ ニ ツ ト	風 量	m <sup>3</sup> /min	静粛15-弱17-中19-強20	機 外 静 圧	Pa	0
	送 風 機 出 力	kW	0.04	補 助 電 熱 装 置	kW	組込不可
	吸 込 口 形 式 / 方 向		グリル/前面		電 流	—
	冷 媒 配 管 接 続 方 向		右・左・左後・後・下	吹 出 口 形 式 / 方 向		グリル/前面・下
	温 度 調 節 器		調節 冷房/19℃~30℃ 除湿/19℃~30℃ 範囲 暖房/17℃~28℃	電 気 配 線 接 続 方 向		右・左・左後・後・下
	冷 媒 配 管 サ イ ズ		液φ9.52 ガスφ15.88	エ ア ー フ ィ ル タ ー		PPハニカム(標準抗菌仕様)
	製 品 質 量	kg	24	ド レ ン 配 管 サ イ ズ		VP-20
	塗 装 色		ホワイト<3.4Y 7.7/0.8>	ワ イ ヤ レ ス リ モ コ ン		本体同梱
主 要 別 売 部 品		配線リプレスキット・ドレンアップカ				

備 考	
-----	--


添付図面	
------	--

改 定		作 成	2004-2-25
		図 番	7PVBKG1


MAリモコン(ケーブルは付いていません) ワイヤレスリモコン(標準装備)  
(別売部品: PAR-20MA)




配管用ノックアウト穴詳細図




左配管用 ノックアウト穴  
冷媒配管, ドレン配管




平面図




正面図




下面図



ワイヤレス受光部  
スイッチ部詳細図



右側面図



- ドレン配管にはPVC管VP20を使用してください。
- 天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けてください。
- 据付板の取付ボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。またタッピンネジは呼び径4、長さ35以上の物を使用し、据付板のφ6穴でネジ止めしてください。この時ネジ止め位置が横一列とならない様に上下に満遍なく締め付けてください。
- ドレン配管接続部は現地工事に合わせ加工できるようにドレンソケット(VP20接続用)を付属品として同梱しています。塩ビ系接着剤にて接着してご使用ください。




5. 延長冷媒配管接続口

形名	63,71,80形
液管	φ 9.52<3/8F>
ガス管	φ 15.88<5/8F>

6. 後配管取出口

形名	貫通スリーブ (現地手配)	壁貫通穴
63,71,80形	φ 90	φ 90~100

- 左配管時には、ドレンホースをドレンパン左側の接続口に接続してください。(ドレンホースを固定している金属バンドのネジを緩めてからドレンホースを外してください。)この時ドレンホースとゴム栓を入れ換え、双方とも排水口に止まるまで確実に押し込んでください。ドレンホースは外した金属バンド、ゴム栓は付属のバンド(小)を用いて、それぞれ抜けない様に締め付け、確実に固定してください。



RG01N466

単位	スケール	作成日	形名	MPK-RP63・RP71・RP80FAL(H)
mm	NTS	2003-10-15	パッケージエアコン室内ユニット外形図(壁掛形)〈ワイヤレス〉	
三菱電機株式会社		図番	7PVBHG	副番
		記号		