


仕 様 表			セ ッ ト 形 名	MPKZ-WRP40KLD(-BS(G))				
電 源	電 源 ・ 三 相 200V		機外配線要領					
電 源 周 波 数	Hz	50Hz	機外配線	ユニット電源 (室外側)	漏電遮断器	定格電流	A	15
冷房標準性能	kW	3.6(1.6~4.0)				定格感度電流	mA	30
冷房能力	—	4.24			動作時間	—	0.1S以内	
定格消費電力	kW	0.85				手元開閉器	開閉器容量	A
運転電流	A	2.8			B種ヒューズ		A	15
力率	%	87			配線用遮断器定格電流	A	15	
暖房標準性能	kW	4.0(1.6~5.2)			ユニット電源線太さ	C	mm ²	2.0
暖房能力	—	4.17			内外接続線太さ	50m以下	mm	φ2.0
定格消費電力	kW	0.96				80m以下	mm	φ2.0
運転電流	A	3.1			アース線太さ	E	mm	φ1.6
力率	%	88	アース線太さ	J	mm	φ1.6		
暖房低温能力	kW	4.0	リモコン線	F	mm ²	0.3~1.25		
暖房低温消費電力	kW	1.59						
COP(平均)	—	4.21						
最大運転電流	A	7.6						

電 気 配 線 図		
電源重畳方式		



室 内 ユ ニ ッ ト		
室内形名	MPKH-RP40KAL	
外形寸法<H×W×D>	mm	298×780×210
外装色<マンセル>	—	ホワイト<1.0Y9.2/0.2>
補助電気ヒーター	kW	組込不可
エアフィルター	PPハニカム	
送風機(形式×出力×個数)	—	ラインフローファン×0.04kW×1
風量	m ³ /min	弱7.6—中9.4—強11.5
機外静圧	Pa	0
風向調節	上下方向	13°<反転>,18°(20°),28°(35°),38°(60°),48°(75°)に設定可()は暖房時
	左右方向	左右に各々25°の範囲で手動にて調整可
運転音	dB	弱32—中39—強46
製品質量	kg	9
ドレンパン	ABS樹脂	
ドレン配管サイズ	—	VP-16



室 外 ユ ニ ッ ト		
室外形名	MPUZ-WRP40HA3(-BS(G))	
外形寸法<H×W×D>	mm	600×800×300(+23)
外装色<マンセル>	—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>
圧縮機	1日の冷凍能力	法定トン
保護装置	—	0.160~0.970
送風機(形式×出力×個数)	—	全密閉×0.8kW×1
吐温度検知、過電流検知回路	—	吐出温度検知、過電流検知回路
送風機	—	プロペラファン×0.03kW×1
風量	m ³ /min	35
送風機用保護装置	—	過熱/過電流保護
運転音(冷房/暖房)	dB	44/46
製品質量	kg	45

共 通 事 項		
冷媒	kg	R410A×2.5
冷媒配管長	m	30(追加チャージ時50)
高低差	m	30
室内側冷媒配管径(液/ガス)	mm	φ6.35/φ12.7
室外側冷媒配管径(液/ガス)	mm	φ6.35/φ12.7

温 度 設 定 (リ モ コ ン)			
冷房・ドライ19~30°C/暖房17~28°C			
使用温度範囲	冷房	室内	乾球温度19~32°C/湿球温度15~23°C
		室外	乾球温度-5~43°C/—
	暖房	室内	乾球温度17~28°C/—
		室外	乾球温度-11~21°C/湿球温度-12~15°C

セ ッ ト 別 売 形 名		

- 注意事項
- 冷房・暖房能力および電気特性はJISB8615-1の条件で運転した場合の数値です。
 定格冷房能力(室内側:乾球27.0°C,湿球19.0°C,外気温度:乾球35.0°C)
 定格暖房能力(室内側:乾球20.0°C,外気温度:乾球7.0°C,湿球6.0°C)
 低温暖房能力(室内側:乾球20.0°C,外気温度:乾球2.0°C,湿球1.0°C)
 延長配管7.5m(相当長)、高低差0m
 - 冷房・暖房能力の()内は、能力変化の値を示します。
 - 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。
 実際に据付た状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、大きくなるのが普通です。
 - リモコンは16~31°Cに設定可能ですが、スリムエアコンの運転使用範囲に従いご使用ください。

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書		壁掛形					
グリーン購入法適合		形名	<標準仕様>	MPKZ-WRP40KLD			
			<耐(重)塩仕様>	MPKZ-WRP40KLD-BS(G)			
三菱電機株式会社		作成日	2007-07-27	図番	MPKZWRP40KLD-5	副番	A
						記号	



BH01G002

単位	スケール	作成日	形名	MPKH-RP40~50KAL		
mm	NTS	2005-11-17	パッケージエアコン室内ユニット外形図(壁掛形)			
三菱電機株式会社			図番 (形名コード)	7PVFDA	副番	記号



BK01B414

単位	スケール	作成日	形名	MPUZ-WRP40(S)・45(S)・50(S)・56(S)HA3(-BS(G))		
mm	NTS	2006-5-26	パッケージエアコン室外ユニット外形図			
三菱電機株式会社			図番 (形名コード)	7JJBDA	副番	A 記号

室外ユニット耐(重)塩害仕様 仕様書

図示番号	区分名	部品名	素材仕様	標準仕様	耐塩害	耐重塩害	表面処理仕様	
①	外装パネル	本体ベース	アルミ亜鉛メッキ鋼板	○			—	
					○		アクリル樹脂塗装/内外面1回塗装	
						○	アクリル樹脂塗装/内面2回、外面1回塗装	
						○	ポリエステル系樹脂塗装(塗装鋼板)	
②	パネル (上面・前面・後面など)	合金化亜鉛メッキ鋼板	○			—	ポリエステル系樹脂塗装(塗装鋼板)	
				○		アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内外面1回塗装		
③	グリル	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—	アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内面1回、外面2回塗装	
④	コンデナサネット	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—	—	
⑤	送風機	プロペラファン	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—	—
⑥	モータ	フレーム部	モールド仕様 (不飽和ポリエステル樹脂)	○	○	○	—	—
		シャフト部	SC45C	○	○	○	防錆油塗布	—
⑦	モータサポート	溶融亜鉛メッキ鋼板	○				—	
					○	○	板金端面にエポキシ樹脂塗装	
⑧	熱交換器	フィン	アルミ板	○			—	
					○	○	防蝕・親水性処理フィン(ビニル系又はアクリル系樹脂塗装)	
					○	○	クロメート被膜	
					○	○	—	
⑨	側板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	—	クロメート被膜	
⑩	配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—	—	
⑪	配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—	—	
⑫	冷媒配管	圧縮機	熱間圧延鋼板	○	○	○	—	アルキド樹脂塗装
		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—	—
		配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—	—
⑬	電気品箱	プリント基板	ガラスコンポジット CEM-3	○	○	○	防湿剤塗布(マイコン足部周辺)	
⑭	電気品箱	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	—	クロメート被膜	
⑮	その他	セパレータ	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			—	クロメート被膜
					○	○	—	端面部にエポキシ樹脂塗装
⑯	その他	配管支持板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			—	クロメート被膜
					○	○	—	端面部にエポキシ樹脂塗装
⑰	ネジ(外装)	SWCH18A(鉄製)	○	○	○	—	亜鉛ニッケル合金メッキ	
⑱	ラベル				○		—	JRA耐塩害仕様
						○	—	JRA耐重塩害仕様

ご注意 1.海水飛沫及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。(設置場所の条件により、ユニットの寿命が異なります。)
 2.外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。
 (日除けなどを取り付けると雨水による洗浄ができなくなります。)
 3.室外機底板内への水の滞留は、著しい腐食作用を促進させる為、底板内の水抜け性を損なわないように、傾きなどを注意してください。
 4.海岸地帯へ設置された場合は、付着した塩分等を除去する為に定期的に水洗いを行ってください。
 5.据付時、メンテナンス時等に付いた傷は、補修してください。
 6.機器の状態を定期的に点検してください。
 7.基礎部分の排水性を確保してください。

外観部分



機能部分

