


仕 様 表			セット形名	MPKZX-P224FLHF(-BS(G))		
電 源	周 波 数	Hz	電 源 ・ 三 相 200V			
冷房標準性能	冷房能力	kW	50Hz			
	C O P	—	20.0(11.0~22.4)			
	定格消費電力	kW	3.04			
	運転電流	A	6.57			
	力率	%	21.8			
暖房標準性能	暖房能力	kW	87			
	C O P	—	<26.8(16.3~29.8)>			
	定格消費電力	kW	<2.48>			
	運転電流	A	<10.80>			
	力率	%	<32.5>			
暖房低温性能	暖房低温能力	kW	<96>			
	暖房低温消費電力	kW	<23.5>			
C O P (平均)		—	<2.76>			
最大運転電流		A	<46.1>			
室内ユニット (1台分データ)	室内形名	MPK-RP112FALH2×2台				
	外形寸法<H×W×D>	mm	340×1680×235			
	外装色<マンセル>	—	ホワイト<3.4Y 7.7/0.8>			
	補助電気ヒーター	kW	2.4			
	エアフィルター	PPハニカム(抗菌仕様)				
	送風機(形式×出力×個数)	—	ラインフローファン×0.07kW×1			
	風量	m³/min	静粛20—弱23—中25—強28			
	機外静圧	Pa	0			
	風向調節	上下方向	10°、30°、60°、70° に設定可・スイング			
		左右方向	左右に各々25° の範囲で手動にて調整可			
	運転音	dB	静粛41—弱43—中44—強46			
	製品質量	kg	30			
ドレン配管サイズ	—	VP-20				
室外ユニット	室外形名	MPUZ-P224HA4(-BS(G))				
	外形寸法<H×W×D>	mm	1350×950×330(+30)			
	外装色<マンセル>	—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>			
	圧縮機	1日の冷凍能力	法定トン	0.970~3.560		
	機保護装置	形式×出力×個数	—	全密閉×4.5kW×1		
	送風機(形式×出力×個数)	—	吐出温度検知、過電流検知回路			
	風量	m³/min	プロペラファン×0.15kW×2			
	送風機用保護装置	—	過熱/過電流保護			
	運転音(冷房/暖房)	dB	58/59			
	製品質量	kg	120			
共通事項	冷媒	kg	R410A×5.8			
	冷媒配管長	m	30(追加チャージ時70)			
	高低差	m	30			
	室内側冷媒配管径(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88			
	室外側冷媒配管径(液/ガス)	mm	φ9.52/φ25.4			
温度設定(リモコン)		冷房・ドライ19~30°C/暖房17~28°C				
使用温度範囲	冷房	室内	乾球温度19~32°C/湿球温度15~23°C			
		室外	乾球温度-5~43°C/ —			
	暖房	室内	乾球温度17~28°C/ —			
		室外	乾球温度-11~21°C/湿球温度-12~15°C			
セット別売形名	分 配 管	MSDD-50WR2				
注意事項						

### 機外配線要領

機外配線	ユニット電源 (室外側)	漏電遮断器	定格電流	A	50	
			定格感度電流	mA	100	
		手元開閉器	動作時間	—	0.1S以内	
			開閉器容量	A	60	
		配線用遮断器	B種ヒューズ	A	50	
	定格電流		A	50		
	室内ユニット および ヒーター電源	漏電遮断器	定格電流	A	20	
			定格感度電流	mA	30	
		手元開閉器	動作時間	—	0.1S以内	
	開閉器容量		A	30		
リモコン線	配線用遮断器	B種ヒューズ	A	20		
		定格電流	A	20		
	電源線太さ	I	mm²	3.5		
	内外接続線太さ	K	—	0.3mm²以上		
	アース線太さ	J	mm	φ1.6		


### 電気配線図

#### (1) 電源重畳方式



※室内外の渡り配線の総延長が80m以上となる場合は、電源重畳方式での配線はできません。必ず(2)内外別受電方式にしてください。

#### (2) 内外別受電方式



(2)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。

漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。

※2. 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。

・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。


・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。

## 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書

### 壁掛形/(同時ツイン同容量同タイプ)

形名	<標準仕様>	MPKZX-P224FLHF			
	<耐(重)塩仕様>	MPKZX-P224FLHF-BS(G)			
作成日	2006-03-08	図番	MPKZXP224FLHF-5	副番	記号


室内ユニット周囲必要空間



ワイヤレスリモコン(標準装備)



配管用ノックアウト穴詳細図




平面図



正面図




左側面図




右側面図



下面図



ワイヤレス受光部  
スイッチ部詳細図



- 注1. ドレン配管にはPVC管VP20を使用してください。
2. 天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けてください。
3. 据付板の取付ボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。またタッピンネジは呼び径4、長さ35以上の物を使用し、据付板のφ6穴でネジ止めしてください。この時ネジ止め位置が横一列とならない様に上下に満遍なく締め付けてください。
4. ドレン配管接続部は現地工事に合わせ加工できるようにドレンソケット(VP20接続用)を付属品として同梱しています。塩ビ系接着剤にて接着してご使用ください。




5. 延長冷媒配管接続口

形名	112形
液管	φ9.52<3/8F>
ガス管	φ15.88<5/8F>

6. 後配管取出口

形名	貫通スリーブ (現地手配)	壁貫通穴
112形	φ90	φ90~100

7. 左配管時には、ドレンホースをドレンパン左側の接続口に接続してください。(ドレンホースを固定している金属バンドのネジを緩めてからドレンホースを外してください。)この時ドレンホースとゴム栓を入れ換え、双方とも排水口に止まるまで確実に押し込んでください。ドレンホースは外した金属バンド、ゴム栓は付属のバンド(小)を用いて、それぞれ抜けかない様に締め付け、確実に固定してください。




単位	スケール	作成日	形名	MPK-RP112FAL(H)2
mm	NTS	2007-2-16	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (壁掛形)<ワイヤレス>	
三菱電機株式会社			図番	7PVDNG
			副番	D 記号

RG01N810

1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。  
詳細につきましては工事マニュアル等の  
技術資料を参照願います。




2 サービススペース

サービススペースは下図の  
寸法が必要になります。




3 基礎ボルト

M10の基礎ボルトでユニットの据付足を  
4ヶ所強固に固定してください。  
(基礎ボルト、座金、ナットは現地手配です。)



4 配管・配線取入れ方向




配管、配線接続は、  
前面、右側面、後面、下面  
の4方向から取入れできます。



記号説明

- ① ※1=439・・・φ19.05 (3/4F)  
冷媒ガス配管接続口 (フレア接続部)  
ストップバルブの接続先端寸法を示します。  
※2=339・・・φ25.4  
冷媒ガス配管接続口 (現地口ウ付部)
- ② ※3=P224=447・・・φ9.52 (3/8F)  
P280=421・・・φ12.7 (1/2F)  
冷媒液配管接続口 (フレア接続部)  
ストップバルブの接続先端寸法を示します。 運搬用取手

配管ノックアウト穴詳細



BK01B480

単位	スケール	作成日	形名	MPUZ-P224,280HA4(-BS(G))			
mm	NTS	2006-4-25	パッケージエアコン室外ユニット外形図				
三菱電機株式会社			図番	7SDATA	副番	A	記号
			(形名コード)				

室外ユニット耐(重)塩害仕様 仕様書

図示番号	区分名	部品名	素材仕様	標準仕様	耐塩害	耐重塩害	表面処理仕様
①	外装パネル	本体ベース	アルミ亜鉛マグネシウムメッキ鋼板	○			—
					○		アクリル樹脂塗装/内外面1回塗装
		パネル (上面・前面・後面など)	合金化亜鉛メッキ鋼板	○			アクリル樹脂塗装/内面2回、外面1回塗装
					○		ポリエステル系樹脂塗装(塗装鋼板)
③	グリル	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—	
④	リヤガード	SWM鉄線	○	○	○	—	
⑤	送風機	プロペラファン	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—
⑥	モータ	フレーム部	モールド仕様(不飽和ポリエステル樹脂) 又は溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	機種によってモータのフレーム材質が異なります。
		シャフト部	SC45C	○	○	○	防錆油塗布
⑦	モータサポート	溶融亜鉛メッキ鋼板	○				—
				○	○		板金端面にエポキシ樹脂塗装
⑧	熱交換器	フィン	アルミ板	○			—
⑨		側板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	—
⑩		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—
⑪		配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—
⑫	冷媒配管	圧縮機	熱間圧延鋼板	○	○	○	アルキド樹脂塗装
⑬		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—
⑭		配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—
⑮	電気品箱	プリント基板	ガラスコンポジット CEM-3	○	○	○	防湿剤塗布(マイコン足部周辺)
⑯		電気品箱	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	—
⑰	その他	セパレータ	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			—
					○	○	
⑱	ネジ(外装)	SWCH18A(鉄製) SUS410(ステンレス)	○				—
				○	○		端面部にエポキシ樹脂塗装
⑳	ラベル		○				垂鉛ニッケル合金メッキ
				○	○		垂鉛ニッケル合金メッキ
					○		JRA耐塩害仕様
						○	JRA耐重塩害仕様


ご注意 1.海水飛沫及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。(設置場所の条件により、ユニットの寿命が異なります。)  
2.外装パネルに付着した塩害粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。  
(日除けなどを取り付けると雨水による洗浄ができなくなります。)  
3.室外機底板内への水の滞留は、著しい腐食作用を促進させる為、底板内の水抜け性を損なわないように、傾きなどを注意してください。  
4.海岸地帯へ設置された場合は、付着した塩分等を除去する為に定期的に水洗いを行ってください。  
5.据付時、メンテナンス時等に付いた傷は、補修してください。  
6.機器の状態を定期的に点検してください。  
7.基礎部分の排水性を確保してください。

※この図は一例です。

外観部分



機能部分



# 三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書


品名	分配管	形名	MSDD-50WR2
----	-----	----	------------

## 1. 仕様

項目	内容	
本体	分配比	室外ユニット容量を50:50に2分配
	分配管本数	液管用・ガス管用 各1本
	パイプ材質	リン脱酸銅 C1220T-OL (JIS H3300)
付属品	断熱材材質	発泡スチロール成型品 (液管・ガス管用)
	異径管	4種類 5本

## 2. 外形図


### 液管用




### ガス管用



### 異径管 (付属品)



φA (内径)	φB (外径)	本数
28.6	25.4	1
15.88	12.7	1
19.05	15.88	2



φC (内径)	φD (外径)	本数
9.52	12.7	1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

MSDD-50WR2

 三菱電機株式会社

第3角法

作成日

仕様書番号

7EAS5B

副番

単位: mm

2004-9-1

(形名コード)