


仕 様 表			セ ッ ト 形 名		MPLZ-P112BLED(-BS(G))		
電 源			電 源 ・ 三 相 200V				
電 源 周 波 数			60Hz				
冷 房 標 準 性 能	冷 房 能 力	kW	10.0(4.9~11.2)				
	C O P	—	2.65				
	定 格 消 費 電 力	kW	3.77				
	運 転 電 流	A	11.7				
	力 率	%	93				
暖 房 標 準 性 能	暖 房 能 力	kW	11.2(4.5~12.5)				
	C O P	—	3.59				
	定 格 消 費 電 力	kW	3.12				
	運 転 電 流	A	9.7				
	力 率	%	93				
暖 房 低 温 性 能	暖 房 低 温 能 力	kW	9.0				
	暖 房 低 温 消 費 電 力	kW	3.73				
	C O P ( 平 均 )	—	3.12				
最 大 運 転 電 流	A	17.0					
室 内 ユ ニ ッ ト	室 内 形 名	MPL-RP112BA					
	外 形 寸 法 < H × W × D >	mm	258 × 840 × 840				
	外 装 色 < マ ン セ ル >	—	ピュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>				
	補 助 電 気 ヒ ー タ ー	kW	組込不可				
	エ ア フ ィ ル タ ー	PPハニカム(抗菌仕様)					
	送 風 機 ( 形 式 × 出 力 × 個 数 )	—	ターボファン × 0.05kW × 1				
	風 量	m <sup>3</sup> /min	静粛20-弱22-中24-強26				
	機 外 静 圧	Pa	0				
	風 向 調 節	上下方向	30° ~ 60°	の間で5段階に設定可			・スイング
		左右方向	—				
	運 転 音	dB	静粛33-弱36-中38-強40				
	製 品 質 量	kg	23+6(パネル)				
ド レ ン パ ン	ABS樹脂シート・発泡PS(防カビ仕様)						
ド レ ン 配 管 サ イ ズ	—	VP-25					
室 外 ユ ニ ッ ト	室 外 形 名	MPUZ-P112HA3(-BS(G))					
	外 形 寸 法 < H × W × D >	mm	740 × 950 × 330(+30)				
	外 装 色 < マ ン セ ル >	—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>				
	圧 縮 機	1 日 の 冷 凍 能 力	法定トン	0.420~1.530			
	機 保 護 装 置	—	全密閉 × 2.3kW × 1				
	送 風 機 ( 形 式 × 出 力 × 個 数 )	—	吐吐温度検知、過電流検知回路				
	風 量	m <sup>3</sup> /min	プロペラファン × 0.06kW × 1				
	送 風 機 用 保 護 装 置	—	50				
	運 転 音 ( 冷 房 / 暖 房 )	dB	48 / 50				
	製 品 質 量	kg	64				
共 通 事 項	冷 媒	kg	R410A × 2.7				
	冷 媒 配 管 長	m	20(追加チャージ時50)				
	高 低 差	m	30				
	室 内 側 冷 媒 配 管 径 ( 液 / ガ ス )	mm	φ 9.52 / φ 15.88				
	室 外 側 冷 媒 配 管 径 ( 液 / ガ ス )	mm	φ 9.52 / φ 15.88				
温 度 設 定 ( リ モ コ ン )	冷房・ドライ19~30°C / 暖房17~28°C						
使 用 温 度 範 囲	冷 房	室 内	乾球温度19~32°C / 湿球温度15~23°C				
		室 外	乾球温度-5~43°C / —				
	暖 房	室 内	乾球温度17~28°C / —				
		室 外	乾球温度-11~21°C / 湿球温度-12~15°C				
セ ッ ト 別 売 形 名	リ モ コ ン	PAR-SW9RA					
	パ ネ ル	MPLP-P160BWE					

### 機外配線要領

機外配線	ユニット電源 (室外側)	漏電遮断器	定格電流	A	20		
			定格感度電流	A	30		
			動作時間	—	0.1S以内		
		手元開閉器	開閉器容量	A	30		
			B種ヒューズ	A	20		
		配線用遮断器定格電流		A	20		
		ユニット電源線太さ		C	mm <sup>2</sup>	3.5	
		内外接続線太さ		50m以下	D	mm	φ 1.6
				80m以下	D	mm	φ 2.0
		アース線太さ		E	mm	φ 1.6	
室内ユニット電源 (*内外別受電接続時)	漏電遮断器	定格電流	A	15			
		定格感度電流	G	mA	30		
		動作時間	—	0.1S以内			
	手元開閉器	開閉器容量	H	A	15		
		B種ヒューズ	H	A	15		
	配線用遮断器定格電流		I	A	15		
	電源線太さ		I	mm <sup>2</sup>	2.0		
内外接続線太さ		K	—	0.3mm <sup>2</sup> 以上			
アース線太さ		J	mm	φ 1.6			
リ モ コ ン 線		F	mm <sup>2</sup>	0.3~1.25			


### 電気配線図

#### (1) 電源重畳方式




※室内外の渡り配線の総延長が80m以上となる場合は、電源重畳方式での配線はできません。必ず(2)内外別受電方式あるいは(3)室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式にしてください。

#### (2) 内外別受電方式



※別売配線リブレスキットが必要です。

#### (3) 室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式



※別売配線リブレスキットが必要です。

(2)または(3)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

- ※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。
- ※2. 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。
- ・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。
- ・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書		4方向天井カセット形(パワーカセット)					
グリーン購入法適合		形 名	<標準仕様> MPLZ-P112BLED				
			<耐(重)塩仕様> MPLZ-P112BLED-BS(G)				
三菱電機株式会社	作成日	2005-10-20	図 番	MPLZP112BLED-6	副 番		記 号





室外ユニット耐(重)塩害仕様 仕様書

図示番号	区分名	部品名	素材仕様	標準仕様	耐塩害	耐重塩害	表面処理仕様
①	外装パネル	本体ベース	アルミ亜鉛マグネシウムメッキ鋼板	○			—
					○		アクリル樹脂塗装/内外面1回塗装
		パネル (上面・前面・後面など)	合金化亜鉛メッキ鋼板	○			アクリル樹脂塗装/内面2回、外面1回塗装
					○		ポリエステル系樹脂塗装(塗装鋼板)
③	グリル	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—	
④	リヤガード	SWM鉄線		○	○	○	ポリエチレン樹脂コーティング
⑤	送風機	プロペラファン	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—
⑥	モータ	フレーム部	モールド仕様(不飽和ポリエステル樹脂) 又は溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	機種によってモータのフレーム材質が異なります。
		シャフト部	SC45C	○	○	○	防錆油塗布
⑦	モータサポート	溶融亜鉛メッキ鋼板	○				—
				○	○	○	板金端面にエポキシ樹脂塗装
⑧	熱交換器	フィン	アルミ板	○			—
					○	○	防蝕・親水性処理フィン(ビニル系又はアクリル系樹脂塗装)
⑨		側板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロメート被膜
⑩		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—
⑪		配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—
⑫	冷媒配管	圧縮機	熱間圧延鋼板	○	○	○	アルキド樹脂塗装
⑬		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—
⑭		配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—
⑮	電気品箱	プリント基板	ガラスコンポジット CEM-3	○	○	○	防湿剤塗布(マイコン足部周辺)
⑯		電気品箱	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロメート被膜
⑰	その他	セパレータ	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロメート被膜
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装
⑱	ネジ(外装)	SWCH18A(鉄製) SUS410(ステンレス)		○			クロメート被膜
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装
⑳	ラベル						垂鉛ニッケル合金メッキ
					○	○	垂鉛ニッケル合金メッキ
							JRA耐塩害仕様
						○	JRA耐重塩害仕様

ご注意 1.海水飛沫及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。(設置場所の条件により、ユニットの寿命が異なります。)  
 2.外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。  
 (日除けなどを取り付けると雨水による洗浄ができなくなります。)  
 3.室外機底板内への水の滞留は、著しい腐食作用を促進させる為、底板内の水抜け性を損なわないように、傾きなどを注意してください。  
 4.海岸地帯へ設置された場合は、付着した塩分等を除去する為に定期的に水洗いを行ってください。  
 5.据付時、メンテナンス時等に付いた傷は、補修してください。  
 6.機器の状態を定期的に点検してください。  
 7.基礎部分の排水性を確保してください。

※この図は一例です。

外観部分



機能部分



# 三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名 ワイヤレスリモコンキット(操作部+受光部キット) 形名 PAR-SW9RA

1. 適用機種 MPLP-P160BWE/BWH(化粧パネル)

## 2. 仕様

### 受光部キット

項目	内容
運転表示ランプ	運転時:LED(緑色)点灯表示、異常時:LED(緑色)点滅表示 暖房準備中:LED(オレンジ色)点灯表示
応急運転	冷房・暖房スイッチ(運転/停止)装備
ユニット制御台数	1グループ最大16冷媒系統 (但し、1冷媒系統毎に1台以上ワイヤレス受光部キットを設置してください。)
アダプタ配線	コネクタ付9芯コード(付属)を室内ユニット本体制御基板上的コネクタ(CN90)に接続
受光範囲	受光部正面より45°の範囲で7m以内(条件により異なります)
外装	ABS樹脂(化粧パネルと同色、マンセルNo. 6.4Y8.9/0.4)

### 操作部

項目	内容
運転/停止	運転:運転内容を液晶表示
運転モード	冷房/ドライ/送風/自動/暖房 切換・表示
室温調節	冷房/ドライ :19~30°C/1°C単位で設定・表示
	暖房 :17~28°C/1°C単位で設定・表示
	自動 :19~28°C/1°C単位で設定・表示
風速調節	静粛/弱/中/強 4ノッチ切換・表示
風向調節	上下:ペーンの吹出角度固定4段階・スイング 計5段階切換・表示
	左右:“この機能はありません”表示
時刻表示	時/分表示(現在時刻・開始時刻・終了時刻)
タイマー機能	10分単位で開始・終了時刻を各々設定・表示/1日
電源	DC3V(単4アルカリ電池 2本使用(付属))
使用環境条件	温度:0~40°C 湿度:30~90%RH(結露なきこと)
外形寸法	H159.3×W58×D19
外装	ホワイ(ABS樹脂)
据付方法	付属リモコンホルダーを壁面に直付け
付属部品	単4アルカリ乾電池2本・リモコンホルダーと取付用ネジ(4.1×16 2本)

## 3. 外形図

### 受光部キット



### 操作部



### リモコンホルダー

※( )の寸法は実測値です。



三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名 PAR-SW9RA

三菱電機株式会社

第3角法  
単位:mm

作成日  
2007-5-21

仕様書番号  
(形名コード)

7EAA9R 副番 A 頁 1/2

# 三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名	ワイヤレスリモコンキット(操作部+受光部キット)	形名	PAR-SW9RA
----	--------------------------	----	-----------

## 4. 取付位置

### 受光部キット

本品は化粧パネルの右図の位置  
(室内ユニット本体の冷媒配管部と対角側のコーナーのみ)  
に取付けます。

※無理やり、指定位置以外に取付けした場合は、  
ワイヤレス受光部キットの故障の原因になります。

※別売カンタン自動パネル(自動昇降)には、  
取付け済みですので、本部品は不要です。



別売ワイヤレス受光部キット  
取付位置(ユニット運転用)  
※この位置のみ取付可能

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

PAR-SW9RA

 三菱電機株式会社

第3角法

作成日

仕様書番号

7EAA9R

副番

A

頁

2/2

単位:mm

2007-5-21

(形名コード)