

A (表示部) (電源
室内受電対応時
別売配線リブレースキット)




ワイヤレスパネル




受光部
応急運転スイッチ・冷房
応急運転スイッチ・暖房
運転ランプ


① (液)	② (ガス)
冷媒配管 $\phi 6.35$ フレア接続 1/4F	冷媒配管 $\phi 12.7$ フレア接続 1/2F




- 化粧パネルはワイヤードタイプ、ワイヤレスタイプからお選びください。
- ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。ドレンポンプ内蔵です。
最大揚程は天井面から600mmです。
- 吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
- 別売加湿器(別吊り型)、取り付け時は天井ふところ高さが、360以上必要となります。
- サービス時、電気品箱を取り外すことがあります。
リモコン線並びに室内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
- 別売多機能ケースメント取付時は、天井ふところ高さが450以上必要となります。
- 別売高性能フィルター取付時は、天井ふところ高さが450以上必要となります。
(別売多機能ケースメントと併用になります。)
- 吸込みグリルの開閉の際は、つまみをスライドし開閉することができます。



*但しユニット天面と
天井スラブ等の間は
10~15あけてください。




室内ユニット周囲必要空間




RG01N805

単位	スケール	作成日	形名	MPL-RP56JA2
mm	NTS	2007-6-4	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (4方向天井カセット形) (コンパクトタイプ)	
三菱電機株式会社			図番	GA-MPL-RP56JA2
			副番	
			記号	


下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアル等の
技術資料を参照願います。




サービススペースは下図の寸法が必要になります。





M10の基礎ボルトでユニットの据付足を4ヶ所強固に固定してください。
(基礎ボルト、座金、ナットは現地手配です。)



配管、配線接続は、
前面、右側面、後面、下面の
4方向から取入れできます。



①…冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)
②…冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)
※1…ストップバルブの接続先端寸法を示します。



Technical drawings of three types of lockable boxes (Type 1, Type 2, Type 3) showing dimensions and mounting hole locations. The drawings include labels for power holes, locking holes, and piping holes. A unit indicator "単位 mm" is shown on the right.

Type 1 (Left):


- 電源用穴 (2- $\phi 27$ ノックアウト穴)
- 前ラッキング用穴 (ノックアウト穴)
- 右配管用穴 (ノックアウト穴)
- 前配管用穴 (ノックアウト穴)
- Dimensions: 40, 45, 55, 73, 63, 92, 27, 23, 65, 92.


Type 2 (Middle):

- 電源用穴 (2- $\phi 27$ ノックアウト穴)
- 右ラッキング用穴 (ノックアウト穴)
- 右配管用穴 (ノックアウト穴)
- Dimensions: 75, 40, 63, 27, 92, 73, 19, 92, 55.

Type 3 (Right):

- 電源用穴 (2- $\phi 27$ ノックアウト穴)
- 後ラッキング用穴 (ノックアウト穴)
- 後配管用穴 (ノックアウト穴)
- Dimensions: 45, 40, 55, 73, 63, 23, 27, 65, 92.



単位	スケール	作成日	形名	MPUZ-HRP160HA6(-BS(G))				
mm	NTS	2008-2-29	パッケージエアコン室外ユニット外形図					
 三菱電機株式会社			図番	GA-MPUZ-HRP160HA6	副番		記号	

室外ユニット耐(重)塩害仕様 仕様書


図示 番号	区分名	部品名	素材仕様	標準 仕様	耐塩害	耐重 塩害	表面処理仕様
①	外装パネル	本体ベース	アルミ亜鉛マグネシウムメッキ鋼板	○			—
					○		アクリル樹脂塗装/内外面1回塗装
		パネル (上面・前面・後面など)	合金化亜鉛メッキ鋼板	○		○	アクリル樹脂塗装/内面2回,外面1回塗装
					○		ポリエステル系樹脂塗装(塗装鋼板)
②					○		アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内外面1回塗装
③					○	○	アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内面1回,外面2回塗装
④		グリル	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—
⑤		リヤガード	SWM鉄線	○	○	○	ポリエチレン樹脂コーティング
⑥	送風機	プロペラファン	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—
⑦		モータ	モールド仕様(不飽和ポリエステル樹脂) 又は溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	機種によってモータのフレーム材質が異なります。
⑧		シャフト部	SC45C	○	○	○	防錆油塗布
⑨	熱交換器	モータサポート	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			—
⑩					○	○	板金端面にエポキシ樹脂塗装
⑪		フィン	アルミ板	○			—
⑫					○	○	防蝕・親水性処理フィン(ビニル系又はアクリル系樹脂塗装)
⑬		側板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理
⑭		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—
⑮		配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—
⑯	冷媒配管	圧縮機	熱間圧延鋼板	○	○	○	アルキド樹脂塗装
⑰		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—
⑱		配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—
⑲				○	○	○	—
⑳	電気品箱	プリント基板	ガラスコンポジット CEM-3	○	○	○	防湿剤塗布(マイコン足部周辺)
㉑		電気品箱	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理
㉒	その他	セパレータ	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロムフリー被膜処理
㉓					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装
㉔		配管支持板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロムフリー被膜処理
㉕					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装
㉖		ネジ(外装)	SWCH18A(鉄製)	○			亜鉛ニッケル合金メッキ
㉗			SUS410(ステンレス)		○	○	亜鉛ニッケル合金メッキ
㉘		ラベル			○		JRA耐塩害仕様
㉙							JRA耐重塩害仕様

「耐塩害仕様・耐重塩害仕様室外ユニット」は、日本冷凍空調工業会規格JRA9002に基づいています。


- ご注意 1.海水飛沫及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。(設置場所の条件により、ユニットの寿命が異なります。)
- 2.外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。
(日除けなどを取り付けると雨水による洗浄ができなくなります。)
- 3.室外機底板内への水の滞留は、著しい腐食作用を促進させる為、底板内の水抜け性を損なわないように、傾きなどを注意してください。
- 4.海岸地帯へ設置された場合は、付着した塩分等を除去する為に定期的に水洗いを行ってください。
- 5.据付時、メンテナンス時等に付いた傷は、補修してください。
- 6.機器の状態を定期的に点検してください。
- 7.基礎部分の排水性を確保してください。

※この図は一例です。

外観部分



機能部分



三菱電機ビル空調管理システム仕様書

■仕様表

項目	内容
外形寸法 (H×W×D)	120×130×19mm
質量	0.2kg
電源	DC12V 室内ユニットより伝送線を介して受電
使用環境条件	温度 0～40℃ 湿度 30～90%RH (結露なきこと)
材質	PS
外観色	ピアノホワイト (マンセル6, 4Y8.9/0.4)
配付方法	JISC8340の2個用のスイッチボックス (現地手配) へ取り付け。または、壁に直接付く。 MAリモコン線は、無極性2線でMAリモコン専用端子に接続。 別売品 リモコンケーブル (PAC-YT81HC (10m)) (PAC-YT82HC (20m))

■接続機種

制御対象ユニット	
フリープラン用室内ユニット	Mr.Slim室内ユニット (A制御)
フリープラン用ロスナイ *1	

*1 室内ユニットを介して接続 (直接接続不可)






■機能表

項目	設定	表示	内容
運転/停止	○	○	運転/停止の切替が可能
運転モード切替	○	○	冷房/ドライ/自動/送風/暖房の切替が可能
室温設定	○	○	下記の範囲で温度設定できます。(空調機により温度範囲が異なります。) 下記は標準機能の場合です。) 冷房・ドライ: 19～30℃ / 暖房: 17～28℃ / 自動: 19～28℃
風速設定	○	○	風速の切替えができます。*ユニットにより選択可能な風量は異なります。
風向設定	○	○	風向の切替えができます。*ユニットにより選択可能な風向は異なります。
ルーバー設定	○	○	ルーバーの運転/停止切替が可能
手元操作への禁止/許可	×	○	上位コントローラの設定により、運転/停止、運転モード、設定温度、フィルターサインリセット操作が禁止されます。 *禁止中は【集中管理中】が点灯します。
運転モードの切替制限	×	○	上位コントローラからの設定により、下記モードへの操作が禁止されます。 冷房禁止時: 冷房・ドライ・自動 / 暖房禁止時: 暖房・自動 冷暖禁止時: 冷房・ドライ・暖房・自動

○: グループ別操作 ×: 対応不可

項目	設定	表示	内容
室温表示	—	○	空調機の運転時のみ、室内ユニットの暖込み温度を表示します。
異常表示	—	○	現在発生している異常内容を、アドレスとともに表示します。 また、異常発生時に連絡先の電話番号を表示させることも可能です。 *異常内容によりアドレス表示しない場合もあります。
タイマー運転	○	○	簡易タイマー/消し忘れタイマーの何れかを 사용할 可 能 です。 ・簡易タイマー: ON/OFFを1回行うタイマー (1時間単位で72時間まで、ONまたはOFFのみの設定も可能) ・消し忘れタイマー: 運転後に一定時間経過すると停止するタイマー (運転時間を30分単位で4時間まで設定可能)
換気機器操作	○	○	フリープランユニット管理時 フリープラン用ロスナイの運転設定及び運転運転設定が可能 換気運転機器の停止/強/弱の切替可能 ミスタースリムユニット管理時 (A制御) マイコンタイプロスナイの運転運転操作が可能 換気運転機器の強/弱の切替可能
言語切替機能	○	○	表示する言語 (ドット表示部) を切替えることができます。
スームメンテナンス機能	○	○	メンテナンス安定運転への切替が可能です。 メンテナンス情報を表示することができます。 *メンテナンス機能対応ユニットのみ可能です。
異常時の連絡先表示機能	○	○	異常発生時に連絡する電話番号を登録し、表示することができます。 *異常発生時には、登録されている電話番号を表示します。
温度設定範囲制限機能	○	○	初期設定により、室温設定の温度範囲を制限することができます。
操作制限機能	○	○	リモコンスイッチの操作ロックの設定/解除ができます。 ・全スイッチロック ・運転/停止スイッチ以外のスイッチロック
外部入力	×	×	外部入力はできません。
外部出力	×	×	外部出力はできません。
自動昇降パネル操作	○	○	自動昇降パネルの上昇/下降の操作ができます。 *自動昇降対応ユニットのみ可能です。
ベーン角度設定	○	○	吹き出し口の角度の固定操作ができます。 *ベーン角度固定対応ユニットのみ可能です。


外形図



第3角法



三菱電機ビル空調管理システム



名称	MAスームスリモコン
形名	PAR-24MA
形名コード	7EY240

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書


品名	分配管	形名	MSDT-111R2
----	-----	----	------------

1. 仕様


項目	内容
分配比	室外ユニット容量を33:33:33に3分配
分配管本数	液管用・ガス管用 各1本
パイプ材質	リン脱酸銅 C1220T-OL (JIS H3300)
パイプカバー	発泡ポリエチレン成型品(液管用)・EPTスポンジゴムタイプ(ガス管用)
異径管	5種類 9本

2. 外形図


液管用




ガス管用



異径管(付属品)



φ A(内径)	φ B(外径)	本数
12.7	9.52	1



φ C(内径)	φ D(外径)	本数
12.7	15.88	3
19.05	25.4	1
6.35	9.52	3
15.88	25.4	1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

MSDT-111R2



三菱電機株式会社

第3角法

単位: mm

作成日

2004-9-1

仕様書番号

(形名コード)

7EAA1A

副番