




仕様表			機外配線要領				
電源	電源・三相 200V		漏電遮断器	定格電流	A	40	
電源	周波数	Hz	60Hz	定格感度電流	A	mA	
冷房	定格	定格冷房能力	kW	12.5(5.5~14.0)	動作時間	—	
		定格消費電力	kW	3.54	閉閉器容量	A	60
		冷房エネルギー消費効率(COP)	—	3.53	B種ヒューズ	B	A
		運転電流	A	11.1	配線用遮断器定格電流	A	40
		力率	%	92	ユニット電源線太さ	C	mm ²
	中間	定格冷房時の顕熱比	—	0.68	内外接続線太さ	50m以下	D
		中間冷房能力	kW	5.7	80m以下	D	mm
		中間冷房消費電力	kW	1.10	アース線太さ	E	mm
		中間冷房エネルギー消費効率	—	5.18	電源	単相・200V	
		冷房期間エネルギー消費効率(CSPF)	—	6.0	漏電遮断器	定格電流	G
暖房	定格	定格暖房能力	kW	14.0(5.0~18.2)	定格感度電流	G	mA
		定格消費電力	kW	3.72	動作時間	—	0.1S以内
		暖房エネルギー消費効率(COP)	—	3.76	閉閉器容量	A	15
		運転電流	A	11.5	B種ヒューズ	H	A
		力率	%	93	配線用遮断器定格電流	A	15
	中間	中間暖房能力	kW	6.3	電源線太さ	I	mm ²
		中間暖房消費電力	kW	1.24	内外接続線太さ	K	—
		中間暖房エネルギー消費効率	—	5.08	アース線太さ	J	mm
		暖房低温能力	kW	16.0	リモコン線	F	mm ²
		暖房低温消費電力	kW	6.43			
	暖房極低温	暖房極低温能力	kW	16.0			
		暖房極低温消費電力	kW	7.20			
		室外湿球温度-15℃時能力	kW	16.0			
		室外湿球温度-20℃時能力	kW	14.0			
		暖房期間エネルギー消費効率(HSPF)	—	4.4			
冷暖平均エネルギー消費効率(COP)	—	3.65					
通年エネルギー消費効率(APF)	—	4.9					
最大運転電流	A	29.0					

室内ユニット (1台分データ)	室内形状名	MPL-RP71LA x 2台
	外形寸法 <H x W x D>	mm 290 x 946 x 634
	外装色 <マンセル>	— ビュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>
	補助電気ヒーター	kW 組込不可
	エアフィルター	PPハニカム(抗菌仕様)
	送風機(形式 x 出力 x 個数)	— ターボファン x 0.020kW x 1
	風量	m ³ /min 弱9—中11—強12.5
	機外静圧	Pa 0
	風向調節	上下方向 0°, 40°, 60°, 80° に設定可 ・スイング 左右方向 —
	運転音	dB 弱29—中32—強35
	製品質量	kg 27+7.5(パネル)
	ドレンパン	ABS樹脂シート・発泡PS(防カビ仕様)
	ドレン配管サイズ	— VP-25

室外ユニット	室外形状名	MPUZ-HRP140HA6(-BS(G))	
	外形寸法 <H x W x D>	mm 1350 x 950 x 330(+30)	
	外装色 <マンセル>	— アイボリー<3Y 7.8/1.1>	
	圧縮機	1日の冷凍能力 法定ン 0.520~2.460 形式 x 出力 x 個数 — 全密閉 x 2.4kW x 1 保護装置 — 吐出温度検知、過電流検知回路	
	設計圧力(高压部/低压部)	Mpa 3.6/2.3	
	IPコード	— IPX4	
	送風機(形式 x 出力 x 個数)	— プロペラファン x 0.06kW x 2	
	風量	m ³ /min 100	
	送風機用保護装置	— 過熱/過電流保護	
	運転音(冷房/暖房)	dB 48/50	
	製品質量	kg 117	
共通事項	冷媒	kg R410A x 5.5	
	冷媒配管長	m 30(追加チャージ時75)	
	高低差	m 30	
	室内側冷媒配管径(液/ガス)	mm φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管径(液/ガス)	mm φ9.52/φ15.88	
温度設定(リモコン)	冷房・ドライ19~30℃/暖房17~28℃		
使用温度範囲	冷房	室内	乾球温度19~32℃/湿球温度15~23℃
		室外	乾球温度-5~43℃/ —
	暖房	室内	乾球温度17~28℃/ —
		室外	乾球温度-25~21℃/湿球温度-25~15℃
セット別形状名	リモコン	PAR-24MA	
	パネル	MCMP-P71LWH-E1	
	分配管	MSDD-50SR2	

電源	漏電遮断器	定格電流	A	40
		定格感度電流	A	mA
		動作時間	—	0.1S以内
ユニット電源 (室外側)	手元開閉器	閉閉器容量	A	60
		B種ヒューズ	B	A
	配線用遮断器	定格電流	A	40
	ユニット電源線太さ	C	mm ²	5.5
	内外接続線太さ	50m以下	D	mm
	80m以下	D	mm	φ2.0
	アース線太さ	E	mm	φ2.0
室内ユニット電源 (*内外別受電接続時)	漏電遮断器	定格電流	G	A
		定格感度電流	G	mA
		動作時間	—	0.1S以内
	手元開閉器	閉閉器容量	A	15
		B種ヒューズ	H	A
	配線用遮断器	定格電流	A	15
	電源線太さ	I	mm ²	2.0
内外接続線太さ	K	—	0.3mm ² 以上	
アース線太さ	J	mm	φ1.6	
リモコン線	F	mm ²	0.3~1.25	

電気配線図



(2)または(3)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

- ※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。
漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。
- ※2. 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。
- ・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定しておりますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。
- ・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。

注意事項

- 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2006およびJRA4048:2006に準拠した値です。
延長配管7.5m(相当長)、高低差0m
- 冷房・暖房能力の()内は、能力変化の値を示します。
- 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。
実際に据付した状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、大きくなるのが普通です。

三菱電機株式会社
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書
 グリーン購入法適合
2方向天井カセット形/同時ツイン同容量同タイプ)

形名	MPLZX-HRP140LM	△耐塩害仕様は、室外ユニット形名末尾 -BS
作成日	2008-02-27	△耐塩害仕様は、室外ユニット形名末尾 -BSG
図番	MPLZXHRP140LM-6	
番		
記号		



- 注1. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合天井材組込可能最大厚さは21mmです。
 注2. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
 注3. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
 注4. オプションの高性能フィルター、パワー脱臭フィルター組込時は本体高さが110mmアップします。
 注5. 分ダクト接続口は両側面とも取り出し可能です。
 注6. エアフィルターはパネルに同梱されています。
 注7. ドレン自然排水を施工する場合はオプションの多機能ケースメント(110mmアップ)またはスペーサー(220mmアップ)をご使用ください。



本体形名	パネル形名	A	B	C	D	E	F	G	①カ*ス配管サイズ*	②エキ配管サイズ*	本体形名
MPL-RP40LA									φ12.7	φ6.35	MPL-RP40LA
MPL-RP45LA	MCMP-P45LWH-E1 (塗装ハ*ネ)	1080	1040	776	824	388	217.5X2=435	6			MPL-RP45LA
MPL-RP50LA	MCMP-P45LXH-E1 (天井材組込ハ*ネ)										MPL-RP50LA
MPL-RP56LA											MPL-RP56LA
MPL-RP63LA	MCMP-P71LWH-E1 (塗装ハ*ネ)								MPL-RP63LA		
MPL-RP71LA	MCMP-P71LXH-E1 (天井材組込ハ*ネ)	1250	1210	946	994	473	φ15.88	φ9.52	MPL-RP71LA		
MPL-RP80LA		1750	1710	1446	1494	723			188.5X4=754	10	MPL-RP80LA
MPL-RP112LA	MCMP-P112LWH-E1 (塗装ハ*ネ)										MPL-RP112LA
MPL-RP140LA	MCMP-P112LXH-E1 (天井材組込ハ*ネ)										MPL-RP140LA
MPL-RP160LA							MPL-RP160LA				

DIM. mm	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
	05-06-23	08-10-16	MPL-RP40~160LA 天井カセット形二方向吹出し室内ユニット外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW. NO. W660191
		REV. B	PAGE 1/1

室内ユニット IMPL-RP40~160LA



注1. 記号説明

—— (太破線): 現地配線 / - - - (細破線): 別売部品
 ⊙: コネクター / ⊗: 端子盤

- ドレンポンプ試運転時は、室内制御基板上コネクター (SWE) をONに差替えてください。
ドレンポンプがまわります。(但し、室内外渡り配線がされていてかつ室外ユニットが通電状態の場合)
- 室内外接続線には極性がありますので、本図の番号に従い配線してください。

<表1>

SW1 (機種設定)
1 2 3 4 5 ON/OFF

<表2>

能力	SW2 (能力設定)	能力	SW2 (能力設定)
40形	1 2 3 4 5 ON/OFF	71形	1 2 3 4 5 ON/OFF
45形	1 2 3 4 5 ON/OFF	80形	1 2 3 4 5 ON/OFF
50形	1 2 3 4 5 ON/OFF	112形	1 2 3 4 5 ON/OFF
56形	1 2 3 4 5 ON/OFF	140形	1 2 3 4 5 ON/OFF
63形	1 2 3 4 5 ON/OFF	160形	1 2 3 4 5 ON/OFF

リモコン

記号	名称
R.B.	リモコン基板
TB6	端子盤 (室内ユニット接続)
LCD	液晶表示器

室内ユニット

記号	名称	記号	名称
P.B.	室内電源基板	I.B.	室内制御基板
CNSK	コネクター (電源基板-制御基板)	SW1	スイッチ (機種設定<表1参照>)
CN2S	コネクター (13.1V電源)	SW2	スイッチ (能力設定<表2参照>)
I.B.	室内制御基板	SWE	コネクター (応急運転)
FUSE	ヒューズ (6.3A)	X1	リレー (ドレンポンプ用電動機)
ZNR	バリスタ	X4	リレー (送風機用電動機: 中風<標準設定>, 弱風<別売設定>)
FAN	コネクター (送風機用電動機)	X5	リレー (送風機用電動機: 強風<標準設定>, 中風<別売設定>)
CND	コネクター (電源)	X6	リレー (送風機用電動機: 強風<別売設定>)
CNDK	コネクター (電源基板-制御基板)	X7	リレー (送風機用電動機: 弱風<標準設定>)
CNP	コネクター (ドレンポンプ)	C	コンデンサ (送風機用電動機)
CN2D	コネクター (13.1V電源)	MF	送風機用電動機
CN2L	コネクター (別売: O/Aイ, 遠方表示キット)	MV	ファン用電動機
CN3C	コネクター (室内外通信線)	TB1	端子盤 (室外: 電源)
CN6V	コネクター (ファン)	TB3	端子盤 (室外: 内外接続)
CN20	コネクター (室内温度用サ-ミスタ-)	TB4	端子盤 (室内: 内外接続)
CN21	コネクター (液管温度用サ-ミスタ-)	TB5	端子盤 (室内: リモコン伝送線)
CN22	コネクター (リモコン)	TH1	サ-ミスタ- (室内吸込温度検知)
CN25	コネクター (別売: 加湿器用)	TH2	サ-ミスタ- (室内配管<液管>温度検知)
CN29	コネクター (二相管温度用サ-ミスタ-)	TH5	サ-ミスタ- (室内配管<二相管>温度検知)
CN31	コネクター (ドレンセンサ)	LED1	発光ダイオード (マイコン電源)
CN32	コネクター (別売: 遠方発停用アダプター)	LED2	発光ダイオード (リモコン給電)
CN41	コネクター (別売: JEMA標準HA端子-A)	LED3	発光ダイオード (室内外通信)
CN51	コネクター (別売: 自動昇降パネル)	トランプアップ	トランプアップ
CN90	コネクター (別売: 運転表示キット)	DP	ドレンポンプ
DS	ドレンセンサ	DS	ドレンセンサ

作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE MPL-RP40~160LA 天井カセット形二方向吹出し室内ユニット電気配線図
DIM. mm	2005-06-30	2005-09-20
SCALE	NTS	三菱電機株式会社
DRW. NO.	W660196	REV. PAGE
		B 1/1

室外ユニット耐(重)塩害仕様 仕様書

図示番号	区分名	部品名	素材仕様	標準仕様	耐塩害	耐重塩害	表面処理仕様	
①	外装パネル	本体ベース	アルミ亜鉛マグネシウムメッキ鋼板	○			—	
					○		アクリル樹脂塗装/内外面1回塗装	
②	パネル (上面・前面・後面など)	合金化亜鉛メッキ鋼板		○	○	○	アクリル樹脂塗装/内面2回,外面1回塗装	
							ポリエステル系樹脂塗装(塗装鋼板)	
							アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内外面1回塗装	
						○	アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内面1回,外面2回塗装	
③	グリル		ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—	
④	リヤガード		SWM鉄線	○	○	○	ポリエチレン樹脂コーティング	
⑤	送風機	プロペラファン		ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—
⑥	モータ	フレーム部	モールド仕様(不飽和ポリエステル樹脂) 又は溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	機種によってモータのフレーム材質が異なります。	
		シャフト部	SC45C	○	○	○	防錆油塗布	
⑦	モータサポート		溶融亜鉛メッキ鋼板	○			—	
					○	○	板金端面にエポキシ樹脂塗装	
⑧	熱交換器	フィン	アルミ板	○			—	
					○	○	防蝕・親水性処理フィン(ビニル系又はアクリル系樹脂塗装)	
⑨		側板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理	
⑩		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—	
⑪		配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—	
⑫	冷媒配管	圧縮機	熱間圧延鋼板	○	○	○	アルキド樹脂塗装	
⑬		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—	
⑭		配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—	
⑮	電気品箱	プリント基板	ガラスコンポジット CEM-3	○	○	○	防湿剤塗布(マイコン足部周辺)	
⑯	電気品箱		溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理	
⑰	その他	セパレータ	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロムフリー被膜処理	
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装	
⑱	配管支持板		溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロムフリー被膜処理	
							○	○
⑲	ネジ(外装)		SWCH18A(鉄製)	○			亜鉛ニッケル合金メッキ	
			SUS410(ステンレス)		○	○	亜鉛ニッケル合金メッキ	
⑳	ラベル				○		JRA耐塩害仕様	
							○	

「耐塩害仕様・耐重塩害仕様室外ユニット」は、日本冷凍空調工業会規格JRA9002に基づいています。

- ご注意 1.海水飛沫及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。(設置場所の条件により、ユニットの寿命が異なります。)
 2.外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。
 (日除けなどを取り付けると雨水による洗浄ができなくなります。)
 3.室外機底板内への水の滞留は、著しい腐食作用を促進させる為、底板内の水抜け性を損なわないように、傾きなどを注意してください。
 4.海岸地帯へ設置された場合は、付着した塩分等を除去する為に定期的に水洗いを行ってください。
 5.据付時、メンテナンス時等に付いた傷は、補修してください。
 6.機器の状態を定期的に点検してください。
 7.基礎部分の排水性を確保してください。

※この図は一例です。

外観部分



機能部分



耐(重)塩害仕様書

形名 MPUZ-HRP80・112HA8 形
MPUZ-HRP80・112・140・160HA7 形

MPUZ-HRP80・112・140・160HA6 形
MPUZ-HRP80・112・140HA5 形

作成日 2009-8-26

図番

MPUZHRP80HA5BS

副番 F

三菱電機 **ビル** 空調管理システム仕様書

■仕様表

項目	内容	
外形寸法 (H×W×D)	120×130×19mm	
質量	0.2kg	
電源	DC12V 室内ユニットより伝送線を介して受電	
使用環境条件	温度	0~40℃
	湿度	30~90%RH (結露なきこと)
材質	PS	
外観色	ビュアホワイト (マンセル6, 4Y8.9/0.4)	
配付方法	JISC8340の2個用のスイッチボックス(現地手配)へ取り付け。または、壁に直付け。 MAリモコン線は、無極性2線でMAリモコン専用端子に接続。 別売品 リモコンケーブル(PAC-YT81HC (10m)) (PAC-YT82HC (20m))	

■接続機種

制御対象ユニット	
フリープラン用室内ユニット	Mr.Slim室内ユニット(A制御)
フリープラン用ロスナイ*1	

*1 室内ユニットを介して接続(直接接続不可)


■機能表

項目	設定	表示	内容
運転/停止	○	○	運転/停止の切替が可能
運転モード切替	○	○	冷房/ドライ/自動/送風/暖房の切替が可能
室温設定	○	○	下記の範囲で温度設定できます。(空調機により温度範囲が異なります。下記は標準機種の場合です。) 冷房・ドライ: 19~30℃ / 暖房: 17~28℃ / 自動: 19~28℃
風速設定	○	○	風速の切替えができます。*ユニットにより選択可能な風量は異なります。
風向設定	○	○	風向の切替えができます。*ユニットにより選択可能な風向は異なります。
ルーバー設定	○	○	ルーバーの運転/停止切替が可能
手元操作への禁止/許可	×	○	上位コントローラの設定により、運転/停止、運転モード、設定温度フィルターサインリセット操作が禁止されます。 *禁止中は【集中管理中】が点灯します。
運転モードの切替制限	×	○	上位コントローラからの設定により、下記モードへの操作が禁止されます。 冷房禁止時: 冷房・ドライ・自動 / 暖房禁止時: 暖房・自動 冷暖禁止時: 冷房・ドライ・暖房・自動

○: グループ別操作 ×: 対応不可

項目	設定	表示	内容
室温表示	-	○	空調機の運転時のみ、室内ユニットの暖込み温度を表示します。
異常表示	-	○	現在発生している異常内容を、アドレスとともに表示します。 また、異常発生時に連絡先の電話番号を表示させることも可能です。 *異常内容によりアドレス表示しない場合もあります。
タイマー運転	○	○	簡易タイマー/消し忘れタイマーの何れかを使用可能です。 ・簡易タイマー: ON/OFFを1回行うタイマー (1時間単位で72時間まで、ONまたはOFFのみの設定も可能) ・消し忘れタイマー: 運転後に一定時間経過すると停止するタイマー (運転時間を30分単位で4時間まで設定可能)
換気機器操作	○	○	フリープランユニット管理時 フリープラン用ロスナイの運転設定及び運転運転設定が可能 換気運転機器の停止/弱/強の切替可能 ミスタースリムユニット管理時(A制御) マイコンタイプロスナイの運転運転操作が可能 換気運転機器の弱/強の切替可能
言語切替機能	○	○	表示する言語(ドット表示部)を切替えることができます。
スムーズメンテナンス機能	○	○	メンテナンス安定運転への切替ができます。 メンテナンス情報を表示することができます。 *メンテナンス機能対応ユニットのみ可能です。
異常時の連絡先表示機能	○	○	異常発生時に連絡する電話番号を登録し、表示することができます。 *異常発生時には、登録されている電話番号を表示します。
温度設定範囲制限機能	○	○	初期設定により、室温設定の温度範囲を制限することができます。
操作制限機能	○	○	リモコンスイッチの操作ロックの設定/解除ができます。 ・全スイッチロック ・運転/停止スイッチ以外のスイッチロック
外部入力	×	×	外部入力はできません。
外部出力	×	×	外部出力はできません。
自動昇降パネル操作	○	○	自動昇降パネルの上昇/下降の操作ができます。 *自動昇降対応ユニットのみ可能です。
ベーン角度設定	○	○	吹き出し口の角度の固定操作ができます。 *ベーン角度固定対応ユニットのみ可能です。

外形図



第3角法



三菱電機ビル空調管理システム

名称	MAスムーズリモコン
形名	PAR-24MA
形名コード	7EY240

三菱電機株式会社

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名

分配管

形名

MSDD-50SR2

1. 仕様

項目	内容	
本体	分配比	室外ユニット容量を50:50に2分配
	分配管本数	液管用・ガス管用 各1本
	パイプ材質	リン脱酸銅 C1220T-OL (JIS H3300)
付属品	パイプカバー	発泡スチロール成型品 (液管・ガス管用 各1個)
	異径管	3種類 5本

2. 外形図


液管用




ガス管用



異径管 (付属品)



φA (内径)	φB (外径)	本数
6.35	9.52	2
12.7	15.88	2



φC (内径)	φD (外径)	本数
19.05	15.88	1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

MSDD-50SR2

 三菱電機株式会社

第3角法
単位: mm

作成日
2004-9-1

仕様書番号
(形名コード)

7EAS5A

副番