

仕 様 表				セット形名		MPSX-P140GD											
電 源		電 源 ・ 三 相 200V		機外配線要領													
冷房標準性能	周波数	Hz	50Hz	ユニット電源 (室外側)	漏電遮断器	定格電流	A	30	機外配線								
	電力	kW	12.5(4.9~14.0)			定格感度電流	mA	30									
	COP	—	3		動作時間	—	0.1S以内										
	定格消費電力	kW	4.17		手元開閉器	開閉器容量	A	30									
	運転電流	A	12.9			B種ヒューズ	A	30									
力率	%	93	配線用遮断器定格電流	A	30												
暖房標準性能	暖房能力	kW	—	室内ユニット電源 (*内外別受電接続時)	漏電遮断器	定格電流	A	15	機外配線								
	COP	—	—			定格感度電流	mA	30									
	定格消費電力	kW	—		動作時間	—	0.1S以内										
	運転電流	A	—		手元開閉器	開閉器容量	A	15									
	力率	%	—			B種ヒューズ	A	15									
暖房低温能力	kW	—	配線用遮断器定格電流	A	15												
暖房低温消費電力	kW	—	電源線太さ	I	mm ²	2.0											
COP(平均)	—	—	内外接続線太さ	K	—	0.3mm ² 以上											
最大運転電流	A	23.5	アース線太さ	J	mm	φ1.6											
室内ユニット (1台分データ)	室内形名	MPS-RP71GA2×2台		機外配線	電 源	単相・200V											
	外形寸法(H×W×D)	mm	1900×600×270		漏電遮断器	定格電流	A	15									
	外装色<マンセル>	—	ホワイト<0.70Y 8.59/0.97>				定格感度電流	mA	30								
	補助電気ヒーター	kW	—		動作時間	—	0.1S以内										
	エアフィルター	PPハニカム(抗菌仕様)			手元開閉器	開閉器容量	A	15									
	送風機(形式×出力×個数)	—	シロッコファン×0.025kW×1				B種ヒューズ	A	15								
	風量	m ³ /min	弱13-強16		配線用遮断器定格電流	A	15										
	機外静圧	Pa	0		電源線太さ	I	mm ²	2.0									
	風向調節	上下方向	手動・冷房・除湿時は正面吹出し/上吹出し 暖房時は下吹出し		内外接続線太さ	K	—	0.3mm ² 以上									
		左右方向	任意に設定可・スイング		アース線太さ	J	mm	φ1.6									
	運転音	dB	弱35-強40		リ モ コ ン 線	F	mm ²	0.3~1.25									
	製品質量	kg	43														
	ドレン配管サイズ	—	VP-20														
	風向調節	上下方向	手動・冷房・除湿時は正面吹出し/上吹出し 暖房時は下吹出し														
	左右方向	任意に設定可・スイング															
運転音	dB	弱35-強40															
製品質量	kg	43															
ドレン配管サイズ	—	VP-20															
室外ユニット	室外形名	MPU-P140HA3		(1) 電源重畳方式													
	外形寸法(H×W×D)	mm	943×950×330(+30)														
	外装色<マンセル>	—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>	<p>※室内外の渡り配線の総延長が80m以上となる場合は、電源重畳方式での配線はできません。必ず(2)内外別受電方式あるいは(3)室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式にしてください。</p>													
	圧縮機	1日の冷凍能力	法定トン	0.420~1.640	(2) 内外別受電方式												
	保護装置	—	全密閉×2.5kW×1	吐出温度検知、過電流検知回路													
	送風機(形式×出力×個数)	—	プロペラファン×0.15kW×1	—	<p>※別売配線リブレースキットが必要です。</p>												
	風量	m ³ /min	70	—	(3) 室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式												
	送風機用保護装置	—	過熱/過電流保護	—													
	運転音(冷房/暖房)	dB	50	—	<p>※別売配線リブレースキットが必要です。</p>												
	製品質量	kg	76	—	<p>(2)または(3)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。</p>												
共通事項	冷媒	kg	R410A×3.4	<table border="1"> <tr> <td>電源線配線長</td> <td>電源線太さ</td> </tr> <tr> <td>~30m</td> <td>2.0mm²</td> </tr> <tr> <td>30~60m</td> <td>3.5mm²</td> </tr> <tr> <td>60~120m</td> <td>5.5mm²</td> </tr> </table>						電源線配線長	電源線太さ	~30m	2.0mm ²	30~60m	3.5mm ²	60~120m	5.5mm ²
	電源線配線長	電源線太さ															
	~30m	2.0mm ²															
30~60m	3.5mm ²																
60~120m	5.5mm ²																
冷媒配管長	m	20(追加チャージ時50)															
高低差	m	30															
室内側冷媒配管径(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88															
室外側冷媒配管径(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88															
温度設定(リモコン)	冷房・ドライ19~30°C																
使用温度範囲	冷房	室内	乾球温度19~32°C/湿球温度15~23°C														
		室外	乾球温度-5~43°C/ —														
	暖房	室内	—														
		室外	—														
セット別売形名	分 配 管	MSDD-50SR2															
	分 配 管	MSDD-50SR2															
注意事項				<p>※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。 漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。</p> <p>※2. 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。</p> <p>・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。</p> <p>・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。</p>													

空冷式パッケージエアコン仕様書		床置形/(同時ツイン同容量同タイプ)			
形名	<標準仕様>	MPSX-P140GD			
作成日	2007-08-13	図番	MPSXP140GD-5	副番	A
三菱電機株式会社		記号			



冷媒、ドレン配管用ノックアウト穴
90×60長穴(左側面にも同等穴有り)

電線用ノックアウト穴 φ27
(左側面にも同等穴有り)



- 注1. ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
 2. ドレン配管接続部は現地工事に合わせ、加工できるようにドレンソケット(VP-20接続用)が附属品として有ります。接着してご使用ください。



3. 分ダクトを取り付ける場合は、ユニットの天井パネルに設けられたノックアウト穴及び分ダクト取り付け用ネジ穴に金具がかからないようにしてください(転倒防止金具の長辺を壁側にすればかかることはありません)



RG01N811

単位	スケール	作成日	形名	MPS-RP50(S)・56(S)・63・71・80GA(H)2			
mm	NTS	2005-9-9	パッケージエアコン室内ユニット外形図(床置形)				
三菱電機株式会社			図番	7PWBFA	副番	A	記号
			(形名コード)				

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名

分配管

形名

MSDD-50SR2

1. 仕様

項目	内容	
本体	分配比	室外ユニット容量を50:50に2分配
	分配管本数	液管用・ガス管用 各1本
	パイプ材質	リン脱酸銅 C1220T-OL (JIS H3300)
付属品	パイプカバー	発泡スチロール成型品 (液管・ガス管用 各1個)
	異径管	3種類 5本

2. 外形図

液管用



ガス管用



異径管 (付属品)



φA (内径)	φB (外径)	本数
6.35	9.52	2
12.7	15.88	2



φC (内径)	φD (外径)	本数
19.05	15.88	1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

MSDD-50SR2

 三菱電機株式会社

第3角法

作成日

仕様書番号

7EAS5A

副番

単位: mm

2004-9-1

(形名コード)