

仕 様 表			セット形名	MPSZ-WRP50SGHD(-BS(G))			
電 源			機外配線要領				
電 源 周 波 数			漏電遮断器				
Hz			定格電流				
50Hz			定格感度電流				
冷房標準性能			動作時間				
冷房能力			A				
C O P			mA				
—			—				
3.66			0.1S以内				
定格消費電力			B				
kW			A				
1.23			30				
運転電流			B種ヒューズ				
A			A				
6.8			20				
力率			配線用遮断器定格電流				
%			A				
90			20				
暖房標準性能			ユニット電源線太さ				
暖房能力			C				
kW			mm ²				
<7.1(4.1~8.7)>			3.5				
C O P			内外接続線太さ				
—			50m以下				
<2.06>			D				
定格消費電力			mm				
kW			φ1.6				
<3.44>			80m以下				
運転電流			E				
A			mm				
<17.9>			φ1.6				
力率			アース線太さ				
%			E				
<96>			mm				
暖房低温能力			単相・200V				
kW			漏電遮断器				
<7.7>			定格電流				
暖房低温消費電力			G				
kW			mA				
<4.27>			30				
C O P (平均)			動作時間				
—			—				
<2.86>			0.1S以内				
最大運転電流			H				
A			A				
<25.8>			15				
室内ユニット			配線用遮断器定格電流				
室内形名			A				
MPS-RP50SGAH2			15				
外形寸法<H×W×D>			I				
mm			mm ²				
1900×600×270			2.0				
外装色<マンセル>			K				
—			—				
ホワイト<0.70Y 8.59/0.97>			0.3mm ² 以上				
補助電気ヒーター			J				
kW			mm				
2.1			φ1.6				
エアフィルター			アース線太さ				
PPハニカム(抗菌仕様)			J				
送風機(形式×出力×個数)			F				
—			mm ²				
シロッコファン×0.02kW×1			0.3~1.25				
風量							
m ³ /min							
弱13-強16							
機外静圧							
Pa							
0							
風向調節							
上下方向							
手動・冷房・除湿時							
は正面吹出し/上吹出し							
暖房時は下吹出し							
左右方向							
任意に設定可・スイング							
運転音							
dB							
弱33-強38							
製品質量							
kg							
43							
ドレンパン							
ABS樹脂・発泡PS							
ドレン配管サイズ							
—							
VP-20							
室外ユニット							
室外形名							
MPUZ-WRP50SHA3(-BS(G))							
外形寸法<H×W×D>							
mm							
600×800×300(+23)							
外装色<マンセル>							
—							
アイボリー<3Y 7.8/1.1>							
圧縮機							
1日の冷凍能力							
法定トン							
0.180~0.970							
縮形式×出力×個数							
—							
全密閉×1kW×1							
保護装置							
—							
吐出温度検知、過電流検知回路							
送風機(形式×出力×個数)							
—							
プロペラファン×0.03kW×1							
風量							
m ³ /min							
35							
送風機用保護装置							
—							
過熱/過電流保護							
運転音(冷房/暖房)							
dB							
44/46							
製品質量							
kg							
45							
共通事項							
冷媒							
kg							
R410A×2.5							
冷媒配管長							
m							
30(追加チャージ時50)							
高低差							
m							
30							
室内側冷媒配管径(液/ガス)							
mm							
φ6.35/φ12.7							
室外側冷媒配管径(液/ガス)							
mm							
φ6.35/φ12.7							
温度設定(リモコン)							
冷房・ドライ19~30°C/暖房17~28°C							
使用温度範囲							
冷房							
室内							
乾球温度19~32°C/湿球温度15~23°C							
室外							
乾球温度-5~43°C/ —							
暖房							
室内							
乾球温度17~28°C/ —							
室外							
乾球温度-11~21°C/湿球温度-12~15°C							
セット別売形名							
注意事項							
1. 冷房・暖房能力および電気特性はJISB8615-1の条件で運転した場合の数値です。							
定格冷房能力(室内側:乾球27.0°C,湿球19.0°C,外気温度:乾球35.0°C)							
定格暖房能力(室内側:乾球20.0°C,外気温度:乾球7.0°C,湿球6.0°C)							
低温暖房能力(室内側:乾球20.0°C,外気温度:乾球2.0°C,湿球1.0°C)							
延長配管7.5m(相当長)、高低差0m							
2. 冷房・暖房能力の()内は、能力変化の値を示します。							
暖房能力・低温暖房・電気特性<>は、補助ヒーター作動時の値です。							
3. 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。							
実際に据付た状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、大きくなるのが普通です。							
機外配線							
室内ユニットおよびヒーター電源							
漏電遮断器							
定格電流							
A							
15							
定格感度電流							
mA							
30							
動作時間							
—							
0.1S以内							
開閉器容量							
A							
15							
B種ヒューズ							
A							
15							
配線用遮断器定格電流							
A							
15							
電源線太さ							
mm ²							
2.0							
内外接続線太さ							
—							
0.3mm ² 以上							
アース線太さ							
mm							
φ1.6							
リモコン線							
mm ²							
0.3~1.25							
電気配線図							
(1)電源重畳方式							
<p>※室内外の渡り配線の総延長が80m以上となる場合は、電源重畳方式での配線はできません。必ず(2)内外別受電方式にしてください。</p>							
(2)内外別受電方式							
<p>(2)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。</p>							
※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。							
漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。							
※2. 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。							
・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。							
・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。							

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書		床置形			
形名	<標準仕様>	MPSZ-WRP50SGHD			
	<耐(重)塩仕様>	MPSZ-WRP50SGHD-BS(G)			
作成日	2007-08-09	図番	MPSZWRP50SGHD-5	副番	A
三菱電機株式会社		記号			




冷媒、ドレン配管用ノックアウト穴
90×60長穴(左側面にも同等穴有り)

電線用ノックアウト穴 φ27
(左側面にも同等穴有り)



- 注1. ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
 2. ドレン配管接続部は現地工事に合わせ、加工できるようにドレンソケット(VP-20接続用)が附属品として有ります。接着してご使用ください。



3. 分ダクトを取り付ける場合は、ユニットの天井パネルに設けられたノックアウト穴及び分ダクト取り付け用ネジ穴に金具がかからないようにしてください(転倒防止金具の長辺を壁側にすればかかるとはなりません)



RG01N811

単位	スケール	作成日	形名	MPS-RP50(S)・56(S)・63・71・80GA(H)2			
mm	NTS	2005-9-9	パッケージエアコン室内ユニット外形図(床置形)				
三菱電機株式会社			図番 (形名コード)	7PWBFA	副番	A	記号



BK01B414

単位	スケール	作成日	形名	MPUZ-WRP40(S)・45(S)・50(S)・56(S)HA3(-BS(G))		
mm	NTS	2006-5-26	パッケージエアコン室外ユニット外形図			
三菱電機株式会社			図番 (形名コード)	7JJBDA	副番	A 記号