


仕 様 表				機外配線要領								
電 源	電 源 ・ 三 相 200V			機外配線	ユニット電源 (室外側)	漏電遮断器	定格電流	A	15			
電 源 周 波 数	Hz	60Hz				定格感度電流	A	mA	30			
冷 房	定 格	定格冷房能力	kW			5.0(2.3~5.6)		動作時間	—	0.1S以内		
		定格消費電力	kW			1.51		手元開閉器	開閉器容量	A	15	
		冷房エネルギー消費効率(COP)	—			3.31			B種ヒューズ	A	15	
		運転電流	A			4.7		配線用遮断器定格電流	ユニット電源線太さ	C	mm ²	2.0
		力率	%			93			内外接続線太さ	50m 以下	D	mm
定格冷房時の顕熱比	—	0.74				80m 以下	D	mm	φ1.6			
暖 房	定 格	中間冷房能力	kW			2.3		アース線太さ	E	mm	φ1.6	
		中間冷房消費電力	kW			0.687		電 源	単相・200V			
		中間冷房エネルギー消費効率	—			3.35			漏電遮断器	定格電流	A	15
		冷房期間エネルギー消費効率(CSPF)	—			4.1		定格感度電流	G	mA	30	
		動作時間	—			0.1S以内		手元開閉器	開閉器容量	A	15	
室内ユニット電源 (*内外別受電接続時)	定 格	定格暖房能力	kW			5.6(2.5~7.3)		B種ヒューズ	H	A	15	
		定格消費電力	kW			1.62		配線用遮断器定格電流	電源線太さ	I	mm ²	2.0
		暖房エネルギー消費効率(COP)	—	3.46		内外接続線太さ	K		—	0.3mm ² 以上		
		運転電流	A	5.0		アース線太さ	J	mm	φ1.6			
		力率	%	93		リモコン線	F	mm ²	0.3~1.25			
中間暖房能力	kW	2.6		電気配線図	(1)電源重畳方式	室内ユニット						
中間暖房消費電力	kW	0.664				ユニット電源 三相 200V						
中間暖房エネルギー消費効率	—	3.92				※1 ※2 室外ユニット						
暖房低温能力	kW	5.8				※1 ※2 室内ユニット						
暖房低温消費電力	kW	2.38				D 内外接続線						
暖房期間エネルギー消費効率(HSPF)	—	3.6				アース E						
冷暖平均エネルギー消費効率(GOP)	—	3.39				※室内外の渡り配線の総延長が80m以上となる場合は、電源重畳方式での配線はできません。必ず(2)内外別受電方式あるいは(3)室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式にしてください。						
通年エネルギー消費効率(APF)	—	3.8				(2)内外別受電方式						
最大運転電流	A	9.3				※別売配線リブレスキットが必要です。						
室内ユニット	室内形名					MPS-RP56GA2			(3)室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式			
	外形寸法<H×W×D>					mm 1900×600×270			※別売配線リブレスキットが必要です。			
	外装色<マンセル>					— ホワイト<0.70Y 8.59/0.97>			電源線 電源線 太さ			
	補助電気ヒーター					kW 組込不可			配線長 太さ			
	エアフィルター					PPハニカム(抗菌仕様)			~30m 2.0mm ²			
	送風機(形式×出力×個数)					— シロッコファン×0.02kW×1			30~60m 3.5mm ²			
	風量			m ³ /min 弱13—強16			60~120m 5.5mm ²					
	機外静圧			Pa 0			電源線 電源線 太さ					
	風向調節			上下方向 手動:冷房・除湿時は正面吹出し/上吹出し 暖房時は下吹出し			配線長 太さ					
	左右方向			任意に設定可・スイング			~30m 2.0mm ²					
運転音			dB 弱33—強38			30~60m 3.5mm ²						
製品質量			kg 41			60~120m 5.5mm ²						
ドレンパン			ABS樹脂・発泡PS			電源線 電源線 太さ						
ドレン配管サイズ			— VP-20			配線長 太さ						
室外形名			MPUZ-WRP56HA6(-BS(G))			~30m 2.0mm ²						
外形寸法<H×W×D>			mm 600×800(+69)×300(+23)			30~60m 3.5mm ²						
外装色<マンセル>			— アイボリー<3Y 7.8/1.1>			60~120m 5.5mm ²						
圧縮機			1日の冷凍能力 法定トン 0.250~0.970			電源線 電源線 太さ						
形式×出力×個数			— 全密閉×1.1kW×1			配線長 太さ						
保護装置			— 吐出温度検知、過電流検知回路			~30m 2.0mm ²						
設計圧力(高圧部/低圧部)			MPa 4.15/2.3			30~60m 3.5mm ²						
I P コー ド			— IPX4			60~120m 5.5mm ²						
送風機(形式×出力×個数)			— プロペラファン×0.03kW×1			電源線 電源線 太さ						
風量			m ³ /min 35			配線長 太さ						
送風機用保護装置			— 過熱/過電流保護			~30m 2.0mm ²						
運転音(冷房/暖房)			dB 44/46			30~60m 3.5mm ²						
製品質量			kg 43			60~120m 5.5mm ²						
冷媒			媒 R410A×2.3			電源線 電源線 太さ						
冷媒配管長			m 30(追加チャージ時50)			配線長 太さ						
高低差			m 30			~30m 2.0mm ²						
室内側冷媒配管径(液/ガス)			mm φ6.35/φ12.7			30~60m 3.5mm ²						
室外側冷媒配管径(液/ガス)			mm φ6.35/φ12.7			60~120m 5.5mm ²						
温度設定(リモコン)				冷房・ドライ19~30℃/暖房17~28℃								
使用温度範囲	冷房	室内	乾球温度19~32℃/湿球温度15~23℃									
		室外	乾球温度-5~43℃/ —									
	暖房	室内	乾球温度17~28℃/ —									
		室外	乾球温度-11~21℃/湿球温度-12~15℃									
セット別売形名												
注意事項				<ol style="list-style-type: none"> 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2006およびJRA4048:2006に準拠した値です。延長配管7.5m(相当長)、高低差0m 冷房・暖房能力の()内は、能力変化の値を示します。 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。実際に据付した状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、大きくなるのが普通です。 								


電気配線図

(1)電源重畳方式




※室内外の渡り配線の総延長が80m以上となる場合は、電源重畳方式での配線はできません。必ず(2)内外別受電方式あるいは(3)室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式にしてください。

(2)内外別受電方式



※別売配線リブレスキットが必要です。

(3)室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式



※別売配線リブレスキットが必要です。

(2)または(3)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。

※2. 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。
 ・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。
 ・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。


三菱電機株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書

グリーン購入法適合

床置形

形名	MPSZ-WRP56GL		<耐塩害仕様>は、室外ユニット形名末尾 -BS		
作成日	2007-09-20	図番	MPSZWRP56GL-6	副番	記号
					<耐重塩害仕様>は、室外ユニット形名末尾 -BSG



冷媒,ドレン配管用ノックアウト穴 90×60長穴(左側面にも同等穴有り)
電線用ノックアウト穴 φ27 (左側面にも同等穴有り)



- 注1. ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
2. ドレン配管接続部は現地工事に合わせ,加工できるようにドレンソケット(VP-20接続用)が附属品として有ります。接着してご使用ください。



3. 分ダクトを取り付ける場合は,ユニットの天井パネルに設けられたノックアウト穴及び分ダクト取り付け用ネジ穴に金具がかからないようにしてください(転倒防止金具の長辺を壁側にすればかかるとはなりません)



RG01N811

単位	スケール	作成日	形名	MPS-RP56GA2
mm	NTS	2008-11-20	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (床置形)	
三菱電機株式会社		図番	GA-MPS-RP56GA2	副番 A 記号



BK01B572

単位	スケール	作成日	形名	MPUZ-WRP56HA6(-BS(G))
mm	NTS	2007-10-1	パッケージエアコン室外ユニット外形図	
三菱電機株式会社			図番	GA-MPUZ-WRP56HA6
			副番	
			記号	