



据付所要スペース(室内ユニット)



※印の寸法や床、壁などの材質について現地消防署から特別な指示がある時は、その指示にしたがってください。
 ※左右100以上、前1000以上は、エアフィルタ、送風機等のサービスに必要です。

RG01N148(9)

室外ユニットの周囲必要空間




下記の数値は基本例として最大公約数で表示しております。
 個々の具体的な場合は冷熱ハンドブック又は、工事マニュアル等を御覧ください。

背面側は吸込空気の関係上100mm以上必要ですが、背面からのサービス等を考慮した場合、正面同様450mm程空けておいた方が便利です。


電気配線図

(1) 電源重畳方式




※室内外の渡り配線の総延長が80m以上となる場合は、電源重畳方式での配線はできません。必ず(2)内外別受電方式あるいは(3)室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式にしてください。

(2) 内外別受電方式



※別売配線リブレースキットが必要です。

(3) 室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式



※別売配線リブレースキットが必要です。

- ※1 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。漏電遮断器は、インバータ回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。
- ※2 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。
- ※3 (2)および(3)の方式の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

A		B		C		D		E	
漏電遮断器※4	手元開閉器	配線用遮断器		電源線太さ		内外接続線太さ(VVF3芯)		アース線太さ	
50A 100mA 0.1S以内	開閉器容量 B種ヒューズ	定格電流		太さ		総延長 50m以下 総延長 80m以下		太さ	
	60A 50A	50A		14.0mm ²		φ2.0 φ2.6		φ2.0	
G		H		I		K		J	
漏電遮断器※4	手元開閉器	配線用遮断器		電源線太さ		内外信号線太さ		アース線太さ	
15A 30mA 0.1S以内	開閉器容量 B種ヒューズ	定格電流		(2)の方式 (3)の方式		太さ		太さ	
	15A 15A	15A		2.0mm ²		総延長 30m以下 総延長 50m以下 総延長 120m以下		0.3mm ² ~ φ1.6	
					2.0mm ² 3.5mm ² 5.5mm ²				

- ※4 漏電遮断器特性は上から、定格電流・定格感度電流・動作時間の順に記載しています。
- ・リモコン線(記号F): 0.3~1.25mm²のケーブル
- ・電線(C)および(2)内外別受電方式の(I)の太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規定」等に従い、お選びください。
- ・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社に問い合わせください。

仕様表

記号

セット形名		MPSZX-P280GC(-BS(G))	
電源/三相・200V		60Hz	
冷房標準性能	冷房能力 kW	25.0(12.5~28.0)	
	COP	2.67	
	定格消費電力 kW	9.36	
	運転電流率 %	30.8	
暖房標準性能	暖房能力 kW	28.0(12.5~31.5)	
	COP	3.53	
	定格消費電力 kW	7.93	
	運転電流率 %	26.2	
低温暖房	低温能力 kW	25.0	
	低温消費電力 kW	11.18	
COP(平均)		3.10	
最大電流 A		40.8	
温度設定(リモコン)		冷房・ドライ19~30℃/暖房17~28℃	

室内機形名		MPS-RP140GA2×2台	
室内機	外形寸法(H×W×D) mm	1,900×600×350	
	外装色<マンセル>	ホワイト<0.70Y8.59/0.97>	
	補助電熱装置 kW	組込不可	
	エアフィルター	PPハニカム(ロングライフ抗菌仕様)	
	送風機(形式×出力×個数)	シロッコファン×0.11kW×1	
	風量 m ³ /min	弱26-強33	
	風向調節	上下方向 手動:冷房・除湿時は正面吹出し、暖房時は下吹出し	
	左右吹出	シングルバーによる拡散/任意方向に設定可能	
	運転音 dB	弱43-強49	
	製品質量 kg	53	
ドレンパン		防カビ仕様	
ドレン配管サイズ		VP-20	

室外機形名		MPUZ-P280HA2(-BS(G))	
室外機	外形寸法(H×W×D) mm	1,800×900×750	
	外装色<マンセル>	アイボリー<3Y7.8/1.1>	
	圧縮機	形式×出力×個数	
	保護装置	全密閉×5.5kW×1	
	送風機(形式×出力×個数)	吐出温度検知、過電流検知回路	
	送風機用保護装置	プロペラファン×0.635kW×1	
	風量 m ³ /min	150	
	送風機用保護装置	温度開閉器	
	運転音(冷房/暖房) dB	57/58	
	製品質量 kg	198	

冷媒		kg		R410A×10.5	
共通事項	延長配管サイズ	液管外径	主管φ12.7・枝管φ9.52×2		
		ガス管外径	主管φ25.4・枝管φ15.88×2		
使用温度範囲	冷房	室内	乾球温度19~32℃/湿球温度15~23℃		
		室外	乾球温度-5~43℃/		
	暖房	室内	乾球温度17~28℃/		
		室外	乾球温度-20~21℃/湿球温度-20~15℃		

注1. 冷房・暖房能力の()内は、能力変化の値を示します。
 1. 運転特性はJISB8615-1の条件で運転した場合の数値です。
 定格冷房能力(室内側:乾球27.0℃,湿球19.0℃,外気温度:乾球35.0℃)
 定格暖房能力(室内側:乾球20.0℃,外気温度:乾球7.0℃,湿球6.0℃)
 低温暖房能力(室内側:乾球20.0℃,外気温度:乾球2.0℃,湿球1.0℃)
 2. 測定条件:無響室, Aスケール, JIS規格に準ずる。

主要別売品	配線リブレースキット, MAスモースリモコン(内蔵), ワイヤレスリモコン 防雪ダクト, M-NET接続用アダプター, 散水キット
-------	--

三菱電機株式会社



空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書

グリーン購入法適合
 (同時ツイン同容量同タイプ)
 床置形 新冷媒R410A


<標準仕様> MPSZX-P280GC
 <耐(重)塩仕様> MPSZX-P280GC-BS(G)

三菱電機の同時ツイン・トリプル・フォー及び個別ツインのマルチタイプの仕様書は、標準の室内機・室外機のものをご組合せ掲載しております。


作成日	2004-9-1	図番	MPSZXP280GC-6	副番		記号	
-----	----------	----	---------------	----	--	----	--




冷媒、ドレン配管用ロックアウト穴 90×60長穴(左側面にも同等穴有り) 電線用ロックアウト穴 φ27 (左側面にも同等穴有り)



- 注1. ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
 2. ドレン配管接続部は現地工事に合わせ、加工できるようにドレンソケット(VP-20接続用)が附属品として有ります。接着してご使用ください。



3. 分ダクトを取り付ける場合は、ユニットの天井パネルに設けられたロックアウト穴及び分ダクト取り付け用ネジ穴に金具がかからないようにしてください(転倒防止金具の長辺を壁側にすればかかることはありません)




RG01N811

単位	スケール	作成日	形名	MPS-RP112・RP140・RP160GA(H)2			
mm	NTS	2005-9-9	パッケージエアコン室内ユニット外形図(床置形)				
三菱電機株式会社			図番	7PWBNA	副番	A	記号
			(形名コード)				

図示番号	区分名	部品名	素材仕様	標準仕様	耐塩害	耐重塩害	表面処理仕様	
1	外装パネル	本体ベース	アルミ亜鉛マグネシウムメッキ鋼板	○			—	
					○		アクリル樹脂塗装/内外面1回塗装	
		パネル	合金化亜鉛メッキ鋼板	○			アクリル樹脂塗装/内面2回,外面1回塗装	
					○		ポリエステル樹脂塗装/外面1回塗装	
2,3,4,5,6,7					○	アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内外面1回塗装		
8		ファンガード	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—	
9		リヤガード	SWM鉄線	○	○	○	ポリエチレン樹脂コーティング	
10	送風機	ブロワファン	AS樹脂ガラス繊維強化成形品	○	○	○	—	
11		モータ	フレーム部	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	有色クロメート処理
			シャフト部	S35C	○	○	○	ラッカー塗料
12		モータサポート	炭素鋼鋼管(STKM11A)	○	○	○	カチオン電着塗装	
13	熱交換器	フィン	プレコートアルミ板	○			—	
					○	○	プレコート仕様:クロメート処理+ビニルセ・コーティング(塩ビ系樹脂コーティング)	
		側板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロメート被膜	
		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—	
		配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—	
14	圧縮機	圧縮機	熱間圧延銅板	○	○	○	フェノール変成フタル酸樹脂塗装	
15	冷媒配管	配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—	
配管溶接部		ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—		
17	電気品箱	プリント基板	ガラスコンポジット CEM-3	○	○	○	防湿剤塗布	
18		電気品箱	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロメート被膜	
19	その他	セパレータ(ドレンパン)	アルミ亜鉛マグネシウムメッキ鋼板	○			—	
					○		アクリル樹脂塗装/内外面1回塗装	
				○			アクリル樹脂塗装/内面2回,外面1回塗装	
20		配管支持板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロメート被膜	
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装	
—		ネジ(外装)	SWCH18(鉄)	○			亜鉛ニッケル合金メッキ	
			SUS410(ステンレス)		○	○	亜鉛ニッケル合金メッキ	
—		ラベル			○		JRA耐塩害仕様	
						○	JRA耐重塩害仕様	
—	その他板金部品		溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロメート被膜	
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装	

ご注意

- 海水飛沫及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。(設置場所の条件により、ユニットの寿命が異なります。)
- 外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。(日除けなどを取り付けると雨水による洗浄ができなくなります。)
- 室外機底板内への水の滞留は、著しい腐食作用を促進させる為、底板内の水抜け性を損なわないように、傾きなどを注意してください。
- 海岸地帯へ設置された場合は、付着した塩分等を除去する為に定期的に水洗いを行ってください。
- 据付時、メンテナンス時等に付いた傷は、補修してください。
- 機器の状態を定期的に点検してください。
- 基礎部分の排水性を確保してください。



三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書


品名	分配管	形名	MSDD-50WR2
----	-----	----	------------

1. 仕様


項目	内容	
本体	分配比	室外ユニット容量を50:50に2分配
	分配管本数	液管用・ガス管用 各1本
	パイプ材質	リン脱酸銅 C1220T-OL (JIS H3300)
付属品	断熱材材質	発泡スチロール成型品 (液管・ガス管用)
	異径管	4種類 5本

2. 外形図


液管用




ガス管用



異径管 (付属品)



φA (内径)	φB (外径)	本数
28.6	25.4	1
15.88	12.7	1
19.05	15.88	2



φC (内径)	φD (外径)	本数
9.52	12.7	1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

MSDD-50WR2

 三菱電機株式会社

第3角法

作成日

仕様書番号

7EAS5B

副番

単位: mm

2004-9-1

(形名コード)