

# 三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名 ワイヤレス受光部キット

形名 PAR-SR1LA


- 1.適用機種 PLP-P160BWF2(化粧パネル)  
 PLP-P160BWE7(化粧パネル)  
 PLP-P160BWH7/BC7/BH7/BT7/BB7(化粧パネル)

## 2.仕様

項目	内容
運転表示ランプ	運転時:LED(緑色)点灯表示、異常時:LED(緑色)点滅表示 暖房準備中:LED(オレンジ色)点灯表示
応急運転	冷房・暖房スイッチ(運転/停止)装備
ユニット制御台数	1グループ最大16冷媒系統 (但し、1冷媒系統毎に1台以上ワイヤレス受光部キットを設置してください。)
アダプタ配線	コネクタ付9芯コード(付属)を室内ユニット本体制御基板上の コネクタ(CN90)に接続
受光範囲	受光部正面より45°の範囲で7m以内(条件により異なります)
外装	ABS樹脂(化粧パネルと同色、マンセルNo. 6.4Y8.9/0.4)


※必ずワイヤレスリモコン操作部PAR-SC1SA(別売)とセットでお使いください。

## 3.外形図



## 4.取付位置

本品は化粧パネルの右図の位置に取り付けます。  
 標準取付位置以外の右図2ヶ所に取り付け可能です。  
 ※別売カンタン自動パネル(自動昇降)、  
 フィルター自動清掃ユニット用パネルには、  
 取付け済みですので、本部品は不要です。



三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名 PAR-SR1LA

三菱電機株式会社

第3角法  
単位:mm

作成日  
2012-3-29

仕様書番号  
(形名コード)

PARSR1LA

副番

1/1