三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名 Dイヤレス受光部キット

形名

PAR-SR2LA

1.適用機種


PLP-P160EWH(化粧パネル) PLP-P160EWF(化粧パネル)

2.仕様

項目	内容
運転表示ランプ	運転時:LED(緑色)点灯表示、異常時:LED(緑色)点滅表示 暖房準備中:LED(オレンジ色)点灯表示
応急運転	冷房・暖房スイッチ(運転/停止)装備
ユニット制御台数	1グループ最大16冷媒系統 (但し、1冷媒系統毎に1台以上ワイヤレス受光部キットを設置してください。)
アダプタ配線	コネクタ付9芯コード(付属)を室内ユニット本体制御基板上の コネクタ(CN90)に接続
受光範囲	受光部正面より45°の範囲で7m以内(条件により異なります)
外装	ABS樹脂(化粧パネルと同色、マンセルNo. 6.4Y8.9/0.4)

※必ずワイヤレスリモコン操作部PAR-SC1SA(別売)とセットでお使いください。

3.外形図



4.取付位置

本品は化粧パネルの右図の位置に取付けます。 標準取付位置以外の右図2ヶ所に取り付け可能です。 ※別売カンタン自動パネル(自動昇降)には、 取付け済みですので、本部品は不要です。

29

受光部標準取付位置
※ドレン配管コーナー以外の
コーナーへの取付けが可能です。
取付可能位置①

ワイヤレスリモコン受光部
取付可能位置②

ユニット本体
ドレン配管側

★ 三菱電機株式会社

第3角法作成日仕様書番号単位:mm2014-11-12(形名コード)

PARSR2LA

副番

1/1