


空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン室内ユニット仕様書 天吊形

形名	PCFY-P112KMG4	台数		記号	
----	---------------	----	--	----	--

電源			単相200V 60Hz			
能力			冷房	暖房		
			kW	11.2	12.5	
空気条件	室内側	乾球温度/湿球温度	°C	27/19	20/ -	
	室外側	乾球温度/湿球温度	°C	35/ -	7/6	
電気特性	消費電力		kW	0.14	0.13	
	運転電流		A	0.76	0.71	
リモコン温度設定範囲			°C	19~30(ドライを含む)	17~28	
風向調節			上下方向	10° ,20° ,30° ,45° ,60° に設定可・スイング		
			左右方向	左右に各々45° の範囲で手動にて調整可		
送風機	形式×個数		シロッコファン×4			
	風量 強-中1-中2-弱	m³/min	28-25-22-20			
	機外静圧		Pa	0		
	電動機出力		kW	0.160		
外装			ピュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>			
外形寸法	本体(H×W×D)		mm	230×1600×680		
	パネル(H×W×D)		mm	-		
熱交換器形式			クロスフィン			
エアフィルター			PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
防音・断熱材			発泡PS・ポリエチレンシート			
冷媒配管サイズ(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88			
ドレン配管サイズ		mm	VP-20接続可			
運転音<PWL> 強-中1-中2-弱		dB	61-59-57-55			
製品質量		kg	本体:36			
機外配線	最小電線太さ		mm	1.6		
	配線用遮断器		A	15		
構成部品	運転調整装置 (別売)		MAリモコン			
			M-NETリモコン			
	化粧パネル (別売)		-			
その他の取付可能主要別売部品			ドレンアップメカ(内蔵可能)、フィルターケースメント、リモコンケーブル 高性能フィルター、オイルガードフィルター			
付属品			ワッシャー、パイプカバー、バンド、ジョイントソケット ソケットカバー、ドレン配管カバー			
特記事項, 標準外仕様等						
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 冷暖房能力はJIS B 8615-1条件、冷媒配管相当長 7.5mで運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は内・外機の組合せにより変わりますので技術資料をご覧ください。 3. 騒音値はJRA4065:2013「パッケージエアコンディショナーの音響パワーレベル試験方法」に基づいた値です。 					


パッケージエアコン 室内ユニット仕様書	形名	PCFY-P112KMG4	台数		記号	
 三菱電機株式会社	作成日	2016-02-11	図番	PCFY-P112KMG4-6	副番	

【記号説明】

記号	名称	記号	名称	記号	名称
IB	室内制御基板	TH21	サーミスタ (室内吸込温度検知) 0°C/15kΩ, 25°C/5.4kΩ	A.B	アドレス設定用基板
FUSE	ヒューズ (6.3A/250V)	TH22	サーミスタ (室内配管 (液管) 温度検知) 0°C/15kΩ, 25°C/5.4kΩ	SW1	スイッチ (機能切換)
CN25	コネクタ (別売:加湿器)	TH23	サーミスタ (室内配管 (ガス管) 温度検知) 0°C/15kΩ, 25°C/5.4kΩ	SW11	スイッチ (アドレス設定1の位)
CN27	コネクタ (ダンパー)			SW12	スイッチ (アドレス設定10の位)
CN32	コネクタ (別売:遠方発停アダプタ)			SW14	スイッチ (分岐口No.設定)
CN41	コネクタ (JEMA標準HA端子-A)	MF	送風機用モータ	SWA	スイッチ (天井高さ設定)
CN51	コネクタ (集中管理)	MV	ペーン用モータ	SWC	スイッチ (別売対応)
CN52	コネクタ (遠方表示)	MT	ムーブアイ用モータ (別売:ムーブアイキット)	W.B	ワイヤレスリモコン受光基板
SW2	スイッチ (能力設定 (表1参照))	TB2	端子盤 (電源用)	BZ	ブザー
SW3	スイッチ (機能切換)	TB5	端子盤 (室内外伝送線/M-NETリモコン兼用)	LED1	発光ダイオード (運転表示:ミドリ)
SW4	スイッチ (機種設定)			LED2	発光ダイオード (暖房準備中表示:オレンジ)
SWE	コネクタ (ドレンポンプ試運転)			SW1	応急運転 (暖房/下がる)
X1	リレー (別売:ドレンアップメカ)	LEV	リニア膨脹弁	SW2	応急運転 (冷房/上がる)
				DP	ドレンアップメカ
				FS	ドレンフロートスイッチ

【注意】

1. 室外ユニットのサービスについては、必ず室外ユニットの電気配線図を参照してください。
2. MAリモコン使用の場合は、TB15に接続してください。伝送線は無極性です。
3. M-NETリモコン使用の場合は、TB5の番号[A,B]に接続してください。伝送線は無極性です。
4. TB5の番号(S)は、シールド線の接続部です。
5. □□は端子盤、○●○はコネクタを示します。
6. SW2、SW3のディップスイッチ設定は能力により異なります。(表1参照)
7. ■はスイッチの位置を示します。



〈表1〉

能力形名	SW2	SW3
45形	ON OFF 1 2 3 4 5 6	ON OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
56形	ON OFF 1 2 3 4 5 6	
71形	ON OFF 1 2 3 4 5 6	
80形	ON OFF 1 2 3 4 5 6	ON OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
90形	ON OFF 1 2 3 4 5 6	
112形	ON OFF 1 2 3 4 5 6	
140形	ON OFF 1 2 3 4 5 6	ON OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
160形	ON OFF 1 2 3 4 5 6	ON OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

〈表2〉

点検コード	点検内容	点検コード	点検内容
2500	漏水異常	6603	伝送路Busyエラー
2502	ドレンポンプ異常	6606	伝送プロセッサとの通信異常
4114	室内ファンモータ異常	6607	ACK無し
5101	吸込温度センサ (TH21) (又は、吐出温度センサ (TH1)) 異常	6608	応答無し
5102	液管温度センサ (TH22) (又は、吸入圧力飽和温度センサ (TH2)) 異常	6831	MAリモコン通信受信異常
5103	ガス管温度センサ (TH23) (又は、液面検知温度センサ (TH3)) 異常	6834	MAリモコン通信送信異常
5701	フロートスイッチコネクタ外れ	7100	合計能力エラー
6600	アドレス二重定義エラー	7101	能力コードエラー
6602	伝送プロセッサH/Wエラー	7102	接続ユニット台数オーバー
		7105	アドレス設定エラー

【自己診断】

リモコンの「点検」スイッチを連続して「2度」押すと点検モードとなります。
 〈表2〉の点検コード (リモコン液晶表示) は主に室内ユニット関連を示します。
 〈表2〉以外の点検コードが表示された場合は室外ユニット側 (サービスパネル) または、サービスハンドブック等を参照願います。

〈室内基板のサービス用LED〉

記号	意味付け	機能
LED1	主電源	主電源 (室内機200V) 印加時→点灯
LED2	MAリモコン給電	MAリモコン給電時→点灯

単位	スケール	作成日	形名	PCFY-P45~160KMG4		
mm	NTS	2016-3-2	室内ユニット電気配線図(天吊形)			
三菱電機株式会社			図番	DE-PCFY45KMG4	副番	記号