



空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン室内ユニット仕様書 厨房用 天吊形

形名	PCFY-P140HMG1	台数		記号	
----	---------------	----	--	----	--

電源			単相200V 60Hz		
能力			冷房	暖房	
			kW	14.0	16.0
空気条件	室内側	乾球温度/湿球温度	°C	27/19	20/ -
	室外側	乾球温度/湿球温度	°C	35/ -	7/6
電気特性	消費電力		kW	0.34	0.34
	運転電流		A	1.80	1.80
リモコン温度設定範囲		°C	19~30(ドライを含む)		17~28
風向調節		上下方向	上向10°、下向45°の範囲で手動にて調整可		
		左右方向	左右に各々45°の範囲で手動にて調整可		
送風機	形式×個数		シロッコファン×4		
	風量 強-弱		m <sup>3</sup> /min	38-30	
	機外静圧		Pa	0	
	電動機出力		kW	0.16	
外装			ステンレス<ヘアライン仕上げ>		
外形寸法	本体(H×W×D)		mm	280×1520×650	
	パネル(H×W×D)		mm	-	
熱交換器形式			クロスフィン		
エアフィルター			合成繊維不織布		
防音・断熱材			発泡PS・ポリエチレンシート		
冷媒配管サイズ(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		
ドレン配管サイズ		mm	VP-25接続可		
運転音 強-弱		dB	50-44		
製品質量		kg	本体:56		
機外配線	最小電線太さ		mm	1.6	
	配線用遮断器		A	15	
構成部品	運転調整装置 (別売)		MAリモコン		
			M-NETリモコン		
	化粧パネル (別売)		-		
その他の取付可能主要別売部品			厨房用フレッシュエアー用ダクトフランジ, 交換用オイルミストフィルターエレメント 化粧カバー(フロント+吊金具カバー), リモコンケーブル		
付属品			ワッシャー, パイプカバー, バンド, ドレンホース, ドレン配管カバー 交換用フィルターエレメント(12枚)		
特記事項, 標準外仕様等					
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 冷暖房能力はJIS B 8615-1条件、冷媒配管相当長 7.5mで運転した場合の最大能力です。</li> <li>2. 実際の能力特性は内・外機の組合せにより変わりますので技術資料をご覧ください。</li> <li>3. 運転音はJIS規格に準じて無響室でのデータです。(騒音計Aスケール値)</li> </ol>				

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書	形名	PCFY-P140HMG1	台数		記号	
 三菱電機株式会社	作成日	2012-01-16	図番	PCFY-P140HMG1-6	副番	





〈表1〉

能力形名	SW2
80形	ON OFF  123456
140形	ON OFF  123456

SW2の設定は能力により異なります。  
〈表1〉を参照ください。

【サービス時のお願い】  
TB5(端子盤)のファストン端子は  
ロック機構付です。  
取外しの際、端子本体の凸部  
(ロックレバー)を指で押しな  
がら引抜いてください。  
また取付けの際、凸部を上側  
にしてください。

【記号説明】

記号	名称	記号	名称
I.B	室内コントローラボード	MF1, MF2	送風機用電動機
CN32	コネクタ(遠方発停)	C1, C2	コンデンサ(送風機用電動機)
CN41	コネクタ(JEMA標準HA端子-A)	H2	防露ヒータ
CN51	コネクタ(集中管理)	LEV	リニア膨張弁
CN52	コネクタ(遠方表示)		
SW1	スイッチ(機能切換)	TB2	端子盤(電源用)
SW2	スイッチ(能力設定)	TB5	端子盤(室内外伝送線 / M-NETリモコン兼用)
SW3	スイッチ(機能切換)	TB15	端子盤(MAリモコン用)
SW4	スイッチ(機種設定)	TH21	サーミスタ(吸込温度検知) (0°C/15kΩ, 25°C/5.4kΩ)
SW11	スイッチ(アドレス設定1の位)	TH22	サーミスタ(液管温度検知) (0°C/15kΩ, 25°C/5.4kΩ)
SW12	スイッチ(アドレス設定10の位)	TH23	サーミスタ(ガス管温度検知) (0°C/15kΩ, 25°C/5.4kΩ)
SW14	スイッチ(分岐口No設定)		
SWE	コネクタ(ドレンポンプ試運転)		
X1	リレー(防露ヒータ)		
X4	リレー(送風機用電動機)		
X5	リレー(送風機用電動機)	P.B	室内パワーボード
X6	リレー(送風機用電動機)		
FUSE	ヒューズ(6.3A / 250V)		

【注意】

1. 室外ユニットのサービスについては、必ず室外ユニットの電気配線図を参照ください。
2. MAリモコン使用の場合は、TB15に接続してください。リモコン線は無極性です。
3. M-NETリモコン使用の場合は、TB5の番号〔A,B〕に接続してください。伝送線は無極性です。
4. TB5の番号〔S〕は、シールド線の接続部です。
5. □□は端子盤、○○○はコネクタを示します。
6. SW2のディップスイッチ設定は能力により異なります。〈表1〉を参照ください。
7. ■はスイッチの位置を示します。

RG79N141H05

単位	スケール	作成日	形名	PCFY-P80,P140HMG1
mm	NTS	2012-4-13	室内ユニット電気配線図(厨房用エアコン)<天吊形>	
三菱電機株式会社		図番	DE-PCFY-P80HMG1	副番
			記号	