



- 注1.ドレン配管にはPVC管VP16を使用してください。
 2.天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けてください。
 3.据付板の取付ボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。またタッピンネジは呼び径4、長さを35以上の物を使用し、据付板の(φ5)穴でネジ止めしてください。この時ネジ止め位置が横一列とならない様に上下に満遍なく締め付けてください。
 4.延長冷媒配管接続口
- | | |
|-----|------|
| 液管 | 1/4F |
| ガス管 | 1/2F |
- 5.左配管時には、ドレンホースをドレンパン左側の接続口に接続してください。この時ドレンホースとゴム栓を入れ換え、双方とも排水口に止まるまで確実に押し込んでください。
 6.延長冷媒配管長さ
- | | |
|---------|-------|
| L1(液管) | 466 |
| L2(ガス管) | 443.5 |

BK01B717-2

単位	スケール	作成日	形名	PK-RP63KA18		
mm	NTS	2022-3-30	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (壁掛形)			
三菱電機株式会社		図番	GA-PKRP63KA18	副番	記号	