


仕様表				機外配線要領				
電源		電源・三相200V		漏電遮断器		定格電流	A	30
電源周波数		Hz	50Hz	定格感度電流		動作時間	A	mA
規格標準		定格冷房標準能力	kW	7.1(3.5~8.0)		動作時間	—	0.1S以内
規格標準		定格冷房標準消費電力	kW	1.90		ユニット電源線太さ	B	mm <sup>2</sup>
規格標準		冷房運転電流	A	6.2		内外接続線太さ	50m以下	mm
規格標準		冷房運転力率	%	88		80m以下	C	mm
規格標準		定格冷房標準時の顕熱比	—	0.68		アース線太さ	D	mm
中間標準		中間冷房標準能力	kW	3.5		室内側アース線太さ	I	mm
中間標準		中間冷房標準消費電力	kW	0.647		リモコン線	—	—
中間標準		中間冷房中温能力	kW	3.8				
中間標準		中間冷房中温消費電力	kW	0.568				
最小標準		最小冷房中温能力	kW	—				
最小標準		最小冷房中温消費電力	kW	—				
規格標準		定格暖房標準能力	kW	8.0(3.6~11.2)				
規格標準		定格暖房標準消費電力	kW	2.26				
規格標準		暖房運転電流	A	7.2				
規格標準		暖房運転力率	%	90				
中間標準		中間暖房標準能力	kW	3.6				
中間標準		中間暖房標準消費電力	kW	0.628				
最小標準		最小暖房標準能力	kW	—				
最小標準		最小暖房標準消費電力	kW	—				
最大標準		最大暖房低温能力	kW	11.2				
最大標準		最大暖房低温消費電力	kW	5.42				
最大標準		最大暖房極低温能力	kW	11.2				
最大標準		最大暖房極低温消費電力	kW	6.11				
最大標準		室外湿球温度-15℃時能力	kW	11.2				
最大標準		室外湿球温度-20℃時能力	kW	10.2				
通年エネルギー消費効率(APF2015)		—	5.3					
JIS B8616 : 2006		—	5.2					
エネルギー消費効率COP(冷房/暖房/冷暖平均)		—	3.74/3.54/3.64					
最大運転電流		A	22.0					
室内ユニット		室内形名	PK-RP80KA16					
室内ユニット		外形寸法(H×W×D)	mm		365×1170×295			
室内ユニット		外装色(マンセル)	—		クリアホワイト<1.0Y9.2/0.2>			
室内ユニット		補助電気ヒーター	kW		組込不可			
室内ユニット		エアフィルター	—		PPハニカム(抗菌防カビ仕様)			
室内ユニット		送風機(形式×出力×個数)	—		ラインフローファン×0.057kW×1			
室内ユニット		風量	m <sup>3</sup> /min		弱17—中20—強23			
室内ユニット		機外静圧	Pa		0			
室内ユニット		風向調節	上下方向		冷房・ドライ時10°、18°、25°、35°、50°、暖房・送風時10°、25°、40°、55°、70°に設定可・スイング			
室内ユニット		風向調節	左右方向		左右に各々25°の範囲で調整可(手動)			
室内ユニット		運転音(PWL)	dB		弱53—中57—強61			
室内ユニット		製品質量	kg		21			
室内ユニット		ドレンパン	—		ABS樹脂			
室内ユニット		ドレン配管サイズ	—		VP-16			
室外ユニット		室外形名	PUZ-HRMP80KA4(-BS,-BSG)					
室外ユニット		外形寸法(H×W×D)	mm		1338×1050×330(+25)			
室外ユニット		外装色(マンセル)	—		アイボリー<3Y 7.8/1.1>			
室外ユニット		圧縮機	1日の冷凍能力		法定トン			
室外ユニット		圧縮機	形式×圧縮機用電動機定格出力×個数		—			
室外ユニット		圧縮機	保護装置		—			
室外ユニット		設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa		4.15/2.3			
室外ユニット		IPコード	—		IPX4			
室外ユニット		送風機(形式×出力×個数)	—		プロペラファン×0.070kW×2			
室外ユニット		風量	m <sup>3</sup> /min		110			
室外ユニット		送風機用保護装置	—		過熱/過電流保護			
室外ユニット		運転音(冷房/暖房)<PWL>	dB		66/68			
室外ユニット		製品質量	kg		116			
共通事項		冷媒	kg		R32×4.2			
共通事項		冷媒配管長	m		30(追加チャージ時50)			
共通事項		高低差	m		30			
共通事項		室内側冷媒配管径(液/ガス)	mm		φ9.52/φ15.88			
共通事項		室外側冷媒配管径(液/ガス)	mm		φ9.52/φ15.88			
共通事項		温度設定(リモコン)	—		冷房・ドライ19~30℃/暖房17~28℃			
使用温度範囲		冷房	室内		乾球温度19~32℃/湿球温度15~23℃			
使用温度範囲		冷房	室外		乾球温度-5~50℃/—			
使用温度範囲		暖房	室内		乾球温度10~28℃/—			
使用温度範囲		暖房	室外		乾球温度-25~21℃/湿球温度-25~15℃			
セット別売形名		ワイヤレスリモコン操作部	—		PAR-SC3UA			
注意事項		1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2015に準拠した値です。 延長配管7.5m(相当長)、高低差0m						
注意事項		2. 冷房・暖房能力の( )内は、能力変化の値を示します。						
注意事項		3. 通年エネルギー消費効率(APF2015)はJIS B8616:2015に基づいた数値です。						
注意事項		4. 運転音<PWL>はJIS B 8616:2015に基づいた値です。						
注意事項		5. 本機種はR32冷媒機種のため、最小床面積22m <sup>2</sup> を下回るスペースへの設置はできません。						
注意事項		6. 使用温度範囲は10~28℃ですが、ワイヤレスリモコンから17℃を下回る温度設定はできません。						
				 <b>三菱電機株式会社</b> 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書 2015年省エネ法基準適合/グリーン購入法適合(APF基準)				
				<b>壁掛形</b>				
形名	PKZ-HRMP80KLY		〈耐塩害仕様〉は、室外ユニット形名末尾 -BS		〈耐重塩害仕様〉は、室外ユニット形名末尾 -BSG			
作成日	2020-01-09	図番	PKZHRMP80KLY-5	副番		記号		

**電気配線図**

(1)電源重畳方式



※制御線・電源線分離方式(室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式)、制御線単独方式(内外別受電方式)は、できません。

※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。

漏電遮断器は、地絡・過負荷・短絡保護兼用のインバーター回路用遮断器

(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。


漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器

(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。

・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、

電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。

・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。



BK01B717-2

単位	スケール	作成日	形名	PK-RP80KA16		
mm	NTS	2020-1-23	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (壁掛形)			
三菱電機株式会社		図番	GA-PKRP80KA16	副番	記号	

**1 設置スペース(周囲必要空間)**

下図は基本例を示します。  
詳細につきましては工事マニュアル等の  
技術資料を参照願います。



**2 サービススペース**

サービススペースは下図の  
寸法が必要になります。



**3 基礎ボルト**



＜基礎ボルト高さ＞  
M10の基礎ボルトでユニットの  
据付足を4ヶ所ダブルナットで強固に  
固定してください。  
(基礎ボルト、座金、ナットは現地手配です。)

**4 配管・配線取入れ方向**

配管、配線接続は、  
前面、右側面、後面、下面の  
4方向から取入れてできます。



**記号説明**

- ① … 冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)
- ② … 冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)
- ※1 … バルブの接続先端寸法



**配管ロックアウト穴詳細**



BK01V578-4

単位	スケール	作成日	形名	PUZ-HRMP80KA4(-BS,-BSG,-BH)		
mm	NTS	2020-1-21	パッケージエアコン室外ユニット外形図			
三菱電機株式会社			図番	GA-PUZHRMP80KA4	副番	記号

室外ユニット耐(重)塩害仕様 仕様書

図示番号	区分名	部品名	素材仕様	標準仕様	耐塩害	耐重塩害	表面処理仕様
①	外装パネル	本体ベース	アルミ亜鉛マグネシウムメッキ鋼板	○			—
					○		アクリル樹脂塗装/内外面1回塗装
						○	アクリル樹脂塗装/内外面2回,外面1回塗装
②		パネル (上面・前面・後面など)	合金化亜鉛メッキ鋼板	○			ポリエステル系樹脂塗装(塗装鋼板)
					○		アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内外面1回塗装
						○	アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内面1回,外面2回塗装
③		グリル	SWM鉄線	○	○	○	ポリエチレン樹脂コーティング
④	送風機	プロペラファン	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—
⑤	モーター	フレーム部	モールド仕様(不飽和ポリエステル樹脂) 又は溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	機種によってモーターのフレーム材質が異なります。
		シャフト部	S45CまたはS35C	○	○	○	防錆油塗布
⑥		モーターサポート	溶融亜鉛メッキ鋼板	○		○	—
⑦	熱交換器	フィン	アルミ板	○			—
					○	○	防蝕・親水性処理フィン(ビニル系又はアクリル系樹脂塗装)
					○	○	クロムフリー被膜処理
⑧		側板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	—
⑨		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—
⑩		配管溶接部	ロウ材:リン銅ロウ	○	○	○	—
⑪	冷媒配管	圧縮機	熱間圧延鋼板	○	○	○	アルキド樹脂塗装
配管		リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—	
配管溶接部		ロウ材:リン銅ロウ	○	○	○	—	
⑬		電気品箱	ガラスコンポジット CEM-3	○	○	○	ポリオレフィン系樹脂塗布(主要部品及び狭パターン、基板裏面(放熱部などを除く))
⑮		電気品箱	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理
⑯	その他	セパレーター	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロムフリー被膜処理
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装
⑰		配管支持板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロムフリー被膜処理
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装
⑱		ネジ(外装)	SWCH18A(鉄製)	○	○	○	高耐食被膜処理
⑲		ラベル			○		JRA耐塩害仕様
						○	JRA耐重塩害仕様

「耐塩害仕様・耐重塩害仕様室外ユニット」は、日本冷凍空調工業会規格JRA9002に基づいています。

- ご注意 1. 海水飛沫及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。(設置場所の条件により、ユニットの寿命が異なります。)
2. 外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。  
(日除けなどを取り付けると雨水による洗浄ができなくなります。)
3. 室外機底板内への水の滞留は、著しい腐食作用を促進させる為、底板内の水抜け性を損なわないように、傾きなどを注意してください。
4. 海岸地帯へ設置された場合は、付着した塩分等を除去する為に定期的に水洗いを行ってください。
5. 据付時、メンテナンス時等に付いた傷は、補修してください。
6. 機器の状態を定期的に点検してください。
7. 基礎部分の排水性を確保してください。

※この図は一例です。

外觀部分



機能部分



# 三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名 ワイヤレスリモコン(操作部)

形名 PAR-SC3UA

1.適用機種 PL-ZRP/ERP/HRP-EA6以降  
P\*-RP-\*A14以降  
(スリムエアコン室内ユニットのみ対象です。)

## 2.仕様

項目	内容
運転/停止	運転：運転内容を液晶表示
運転モード ※1	冷房/ドライ/送風/自動/暖房 設定・表示
室温調節	冷房/ドライ：19～30℃/0.5℃単位で設定・表示
	暖房：17～28℃/0.5℃単位で設定・表示
	自動：19～28℃/0.5℃単位で設定・表示
風速調節 ※1	静粛/弱/中/強 4ノッチ、自動設定・表示
風向調節 ※1	上下：ベーンの吹出角度固定5段階、スイング、自動に設定可 左右：正面(停止時)、スイング、自動に設定可 ※2
時刻表示	時/分表示(現在時刻・開始時刻・終了時刻)

項目	内容
タイマー機能	10分単位で開始・終了時刻を各々設定・表示/1日
週間スケジュール機能	最大4パターンの開始・終了時刻、温度を各々設定・表示/曜日 ※2・※3
電源	DC3V(単3アルカリ電池 2本使用(付属))
使用環境条件	温度：0～40℃ 湿度：30～90%RH(結露なきこと)
外形寸法	H188×W66×D22
外装	ホワイト(ABS樹脂)
据付方法	付属リモコンホルダーを壁面に直付け
付属部品	単3アルカリ乾電池2本・リモコンホルダーと取付用ネジ(3.5×16 2本)

※1：機種によって機能がない場合や、設定できる内容が異なります。機種の機能にあわせてワイヤレスリモコンで設定項目の変更が可能です。  
詳細は据付工事説明書をご参照ください。  
※2：グループ制御を行う場合には使用できません。  
※3：機種によっては機能がない場合があります。

## 3.外形図



操作部



(注) 図の液晶表示は、説明のためすべてを記載しておりますが、実際には該当部分のみ表示します。

リモコンホルダー



三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名 PAR-SC3UA

三菱電機株式会社

第3角法  
単位:mm

作成日  
2018-4-9

図番

PARSC3UA

副番