








仕 様 表				機外配線要領			
電 源		電 源 ・ 三 相 200V		漏 電 遮 断 器		定 格 電 流	
電 源 周 波 数		Hz		50Hz		A	
定 格 冷 房 能 力		kW		5.0(2.3～5.6)		mA	
定 格 消 費 電 力		kW		1.23		—	
冷 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (COP)		—		4.07		0.1S 以 内	
運 転 電 流		A		3.9		—	
力 率		%		91		—	
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比		—		0.76		—	
中 間 冷 房 能 力		kW		2.3		—	
中 間 冷 房 消 費 電 力		kW		0.351		—	
中 間 冷 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		—		6.55		—	
冷 房 期 間 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (GSPF)		—		7.4		—	
定 格 暖 房 能 力		kW		—		—	
定 格 消 費 電 力		kW		—		—	
暖 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (COP)		—		—		—	
運 転 電 流		A		—		—	
力 率		%		—		—	
中 間 暖 房 能 力		kW		—		—	
中 間 暖 房 消 費 電 力		kW		—		—	
中 間 暖 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		—		—		—	
暖 房 低 温 能 力		kW		—		—	
暖 房 低 温 消 費 電 力		kW		—		—	
暖 房 期 間 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (HSPF)		—		—		—	
冷 暖 平 均 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (COP)		—		—		—	
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF)		—		7.4		—	
最 大 運 転 電 流		A		9.0		—	
室 内 ユ ニ ッ ト				室 外 ユ ニ ッ ト			
室 内 形 状				室 外 形 状			
外 形 寸 法 <H × W × D>				外 形 寸 法 <H × W × D>			
外 装 色 <マ ン セ ル>				外 装 色 <マ ン セ ル>			
補 助 電 気 ヒ ー タ ー				補 助 電 気 ヒ ー タ ー			
エ ア フ ィ ル タ ー				エ ア フ ィ ル タ ー			
送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)				送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)			
風 量				風 量			
機 外 静 圧				機 外 静 圧			
風 向				風 向			
調 節				調 節			
運 転 音				運 転 音			
製 品 質 量				製 品 質 量			
ド レ ン パ ン				ド レ ン パ ン			
ド レ ン 配 管 サ イ ズ				ド レ ン 配 管 サ イ ズ			
室 外 ユ ニ ッ ト				室 外 ユ ニ ッ ト			
室 外 形 状				室 外 形 状			
外 形 寸 法 <H × W × D>				外 形 寸 法 <H × W × D>			
外 装 色 <マ ン セ ル>				外 装 色 <マ ン セ ル>			
圧 縮 機				圧 縮 機			
保 護 装 置				保 護 装 置			
設 計 圧 力 (高 圧 部 / 低 圧 部)				設 計 圧 力 (高 圧 部 / 低 圧 部)			
I P コ ー ド				I P コ ー ド			
送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)				送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)			
風 量				風 量			
送 風 機 用 保 護 装 置				送 風 機 用 保 護 装 置			
運 転 音 (冷 房 / 暖 房)				運 転 音 (冷 房 / 暖 房)			
製 品 質 量				製 品 質 量			
冷 媒				冷 媒			
冷 媒 配 管 長				冷 媒 配 管 長			
高 低 差				高 低 差			
室 内 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)				室 内 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)			
室 外 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)				室 外 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)			
温 度 設 定 (リ モ コ ン)				温 度 設 定 (リ モ コ ン)			
使 用 温 度 範 囲				使 用 温 度 範 囲			
セ ッ ト 別 売 形 名				セ ッ ト 別 売 形 名			
MA ス マ ー ト リ モ コ ン				MA ス マ ー ト リ モ コ ン			
標 準 パ ネ ル				標 準 パ ネ ル			
注 意 事 項				注 意 事 項			
1. 冷 房 能 力 お よ び 電 気 特 性 は JIS B 8616:2006 お よ び JRA 4048:2006 に 準 拠 し た 値 で す。				1. 冷 房 能 力 お よ び 電 気 特 性 は JIS B 8616:2006 お よ び JRA 4048:2006 に 準 拠 し た 値 で す。			
2. 冷 房 能 力 の () 内 は、能 力 変 化 の 値 を 示 し ま す。				2. 冷 房 能 力 の () 内 は、能 力 変 化 の 値 を 示 し ま す。			
3. 運 転 音 は、JIS 規 格 に 準 じ て、反 響 の 少 な い 無 響 室 で 測 定 し た 数 値 (A ス ケ ー ル) で す。				3. 運 転 音 は、JIS 規 格 に 準 じ て、反 響 の 少 な い 無 響 室 で 測 定 し た 数 値 (A ス ケ ー ル) で す。			
実 際 に 据 付 た 状 態 で 測 定 す る と、周 囲 の 騒 音 や 反 響 な ど の 影 響 を 受 け、表 示 数 値 より、大 き く な る の が 普 通 で す。				実 際 に 据 付 た 状 態 で 測 定 す る と、周 囲 の 騒 音 や 反 響 な ど の 影 響 を 受 け、表 示 数 値 より、大 き く な る の が 普 通 で す。			
三 菱 電 機 株 式 有 限 公 司				三 菱 電 機 株 式 有 限 公 司			
空 冷 式 パ ッ ケ ー ジ エ ア コ ン 仕 様 書				空 冷 式 パ ッ ケ ー ジ エ ア コ ン 仕 様 書			
4 方 向 天 井 カ セ ッ ト 形 (フ ァ イ ン パ ワ ー カ セ ッ ト)				4 方 向 天 井 カ セ ッ ト 形 (フ ァ イ ン パ ワ ー カ セ ッ ト)			
形 名				形 名			
PL-CRP56EF				PL-CRP56EF			
作 成 日				作 成 日			
2014-01-15				2014-01-15			
図 番				図 番			
PLCRP56EF-5				PLCRP56EF-5			
副 番				副 番			
記 号				記 号			

- 注1.化粧パネルは下記からお選びください。
標準パネル、ムーブアイセンサーパネル、標準カンタン自動パネル
ムーブアイセンサーカンタン自動パネル
2.吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。特に天井材がない場合は、確実に補強をしてください。
3.吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
4.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から850mmです。
5.サービス時、電気品を取外すことがあります。電源線ならびにリモコン線室内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
6.カンタンコーナーポケットより、化粧パネルを付けたまま本体の高さ調整が可能です。
7.別売加湿器取付け時は、天井ふところ高さが300mm以上必要となります。
8.天井ふところ高さはE 以上必要となります。
9.分ダクト接続時は十分な断熱を行ってください。(露付、露たれの原因になります。)
10.必要な据付け・サービススペースは右図を参照願います。
11.別売多機能ケースメントおよび別売高性能フィルター取付け時の外形図は、専用の外形図を参照願います。

カンタン自動パネル、または別売ワイヤレス受光部キット取付の場合
受光部標準取付位置
※標準パネルの場合はありません。




カンタン自動パネル、または別売ワイヤレス受光部キット取付の場合
受光部詳細



①	②	A	B	C	D	E	F
冷媒配管φ6.35 フレア接続1/4F	冷媒配管φ12.7 フレア接続1/2F	241	258	76	76.5	268 以上	3500 以下

BK01N453-1

単位	スケール	作成日	形名	PL-ERP56EA			
mm	NTS	2014-2-19	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (4方向天井カセット形) (標準パネル)				
 三菱電機株式会社			図番	GA-PLERP56EA		副番	記号

PUZ-ZRP40(S)・45(S)・50(S)・56(S)・63(S)KA7 形
PUZ-ERP40(S)・45(S)・50(S)・56(S)・63(S)KA7 形
PU-CRP40(S)・45(S)・50(S)・56(S)・63(S)KA7 形

室外ユニット耐(重)塩害仕様 仕様書


図示 番号	区分名	部品名	素材仕様	標準 仕様	耐塩害	耐重 塩害	表面処理仕様
①	外装パネル	本体ベース	アルミ亜鉛メッキ鋼板	○			—
					○		アクリル樹脂塗装/内外面1回塗装
						○	アクリル樹脂塗装/内面2回,外面1回塗装
②	パネル (上面・前面・後面など)	パネル	合金化亜鉛メッキ鋼板	○			ポリエステル系樹脂塗装(塗装鋼板)
					○		アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内外面1回塗装
						○	アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内面1回,外面2回塗装
③		グリル	SWM鉄線	○	○	○	ポリエチレン樹脂コーティング
④	送風機	プロペラファン	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—
⑤	モータ	フレーム部	モールド仕様 (不飽和ポリエステル樹脂)	○	○	○	—
		シャフト部	S38CまたはS45C	○	○	○	防錆油塗布
⑥	モータサポート		溶融亜鉛メッキ鋼板	○			—
					○	○	板金端面にエポキシ樹脂塗装
⑦	熱交換器	フィン	アルミ板	○			—
					○	○	防蝕・親水性処理フィン(ビニル系又はアクリル系樹脂塗装)
					○	○	クロムフリー被膜処理
⑧		側板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	—
⑨		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—
⑩		配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—
⑪	冷媒配管	圧縮機	熱間圧延鋼板	○	○	○	アルキド樹脂塗装
				○	○	○	—
				○	○	○	—
⑫	電気品箱	プリント基板	ガラスコンポジット CEM-3	○	○	○	防湿剤塗布(マイコン足部周辺)
				○	○	○	クロムフリー被膜処理
				○	○	○	クロムフリー被膜処理
⑬	その他	セパレータ	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			—
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装
⑭	ネジ(外装)	SWCH18A(鉄製)	SUS410(ステンレス)	○			—
					○	○	亜鉛ニッケル合金メッキ
					○	○	防錆処理
⑮	ラベル				○		JRA耐塩害仕様
						○	JRA耐重塩害仕様

「耐塩害仕様・耐重塩害仕様室外ユニット」は、日本冷凍空調工業会規格JRA9002に基づいています。


- ご注意 1. 海水飛沫及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。(設置場所の条件により、ユニットの寿命が異なります。)
2. 外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。
(日除けなどを取り付けると雨水による洗浄ができなくなります。)
3. 室外機底板内への水の滞留は、著しい腐食作用を促進させる為、底板内の水抜け性を損なわないように、傾きなどを注意してください。
4. 海岸地帯へ設置された場合は、付着した塩分等を除去する為に定期的に水洗いを行ってください。
5. 据付時、メンテナンス時等に付いた傷は、補修してください。
6. 機器の状態を定期的に点検してください。
7. 基礎部分の排水性を確保してください。

※図は、一例です。

外観部分



機能部分



三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

■仕様表

項目	内容
外形寸法(H×W×D)	120×120×19mm (突起部除く)
質量	0.25kg
電源	DC12V 室内ユニットより伝送線を介して受電
使用環境条件	温度 0～40℃ 湿度 30～90%RH (結露なきこと)
材質	PC+ABS (意匠面はPMMMA)
外観色	クリアホワイト(モデル 1, 0Y9, 2/0, 2)
据付方法	JISC8340の2個用スイッチボックス(現地手配)へ取付け、または、壁に直付け。 MAリモコン線は、無極性2線。MAリモコン専用端子に0.3mm ² 2心ケーブルで接続。 別売品リモコンケーブル PAC-YT81HC(10m) PAC-YT82HC(20m)

■接続機種

制御対象ユニット	
マルチエアコン用室内ユニット	Mr.Slim室内ユニット(A制御)
マルチエアコン用ロスタイ ※1	外気処理ユニット

※1 室内ユニットを介して接続(直接接続不可)

■機能表

○: カルーフ別操作 ×: 対応不可

1. 操作/表示

項目	設定	表示	内容
運転/停止	○	○	運転/停止の切り替えができます。
運転モード切替	○	○	冷房/ドライ/送風/自動(デューティオート含む)/暖房の切り替えができます。 ※室内ユニットにより選択可能な運転モードは異なります。
室温設定	○	○	室温設定ができます。 ※室内ユニットの機種により温度範囲が異なります。 (下記は標準機種の場合) ・冷房/ドライ: 19～30℃ ・暖房: 17～28℃/自動: 19～28℃ ※室内ユニット機種により0.5℃単位で設定できます。
風速設定	○	○	風速の切り替えができます。 ※ユニットにより選択可能な風速は異なります。
風向設定	○	○	風向の切り替えができます。 ※ユニットにより選択可能な風向は異なります。
ルーバー設定	○	○	ルーバーの運転/停止切り替えができます。
換気機器操作	○	○	マルチエアコン接続時 マルチエアコン用ロスタイの連動設定及び連動運転設定ができます。 換気連動機器の停止/弱/強の切り替え可能 スリムエアコン接続時(A制御) マイコンタイプロスタイの連動運転操作ができます。 換気連動機器の弱/強の切り替え可能
ハイパワー運転 ※2	○	○	最大30分間、能力を上げて冷房または暖房運転します。
自動昇降ルーバー設定/操作 ※2	○	○	自動昇降ルーバーの上昇/下降操作ができます。 また、下降距離設定ができます。
自動清掃設定/操作 ※2	○	○	自動清掃を行う時間帯を設定できます。また、手動による自動清掃が行えます。
バックライト	×	○	ボタン操作によりバックライトが点灯します。 一定時間後に消灯します。 (点灯時間は画面により異なります)
リモコン名称	○	○	メイン画面にリモコン名称を表示できます。
メイン画面切換え機能	○	○	メイン画面表示を「詳細画面」、「簡易画面」から選択できます。
時刻設定 ※3	○	○	年月日、時間、分を設定できます。設定した時刻はメイン画面に表示されます(曜日も表示されます)。メイン画面に時刻を表示しない設定も可能です。
時計表示形式切換え機能	○	○	時計表示を12時間表示(時刻の前にAM/PM表示、時刻の後にAM/PM表示)、24時間表示から選択できます。
室温表示	-	○	運転時、温度を表示します。(詳細画面のみ) ※室内ユニット機種により0.5℃単位で表示します。

1. 操作/表示(続き)


項目	設定	表示	内容
異常表示	-	○	現在発生している異常内容を、アドレスとともに表示します。携帯電話点検コード検索サイトのQRコード、URLも表示します。 また異常発生時に、空調ユニットの形名や製造番号、連絡先の電話番号を表示させることが可能です(事前入力が必要)。 ※異常内容によりアドレスが表示されない場合もあります。
フィルター情報	-	○	フィルターの清掃またはダストボックスのごみ捨て時期になるとフィルターサインを表示します。(詳細画面のみ)

2. スケジュール・タイマー

項目	設定	表示	内容
タイマー運転	○	○	オン/オフタイマー: オン/オフをそれぞれ1回/日行うタイマー ・5分単位で時刻を設定 ・オフ時刻、またはオフ時刻のみの設定も可能 消忘れタイマー: 運転後に一定時間経過すると停止するタイマー ・運転時間を30分～240分/10分単位で設定可能
週間スケジュール	○	○	曜日ごとにON/OFF、温度設定を行うタイマー ・曜日ごとに5分単位で8回まで設定可能 ※オン/オフタイマーが有効中は動作しません。
室外サイルント ※2	○	○	静音性を優先して運転する時間帯を曜日ごと設定できます。 ・5分単位で開始時刻と終了時刻 ・静音レベルを標準、中、静から設定します
省エネ運転スケジュール ※2	○	○	曜日ごとに省エネ運転開始時刻と停止時刻、及び能力セーブ値を設定できます(90～50%, 0%/10%単位)。(5分単位で時刻を設定。1日4回まで設定可能。)

3. 制限設定

項目	設定	表示	内容
手元操作への禁止/許可	×	○	集中コントロールの設定により、運転/停止、運転モード、設定温度、風速、風向、タイマー、フィルターサインレートの操作が禁止されます。 ※禁止中は対応するアイコンが点灯します(詳細画面のみ)
操作ロック	○	○	運転/停止、運転モード、設定温度、風向切替操作をそれぞれ操作禁止することができます。
設定温度範囲制限機能	○	○	運転モードごとに室温設定の温度範囲を制限することができます。
設定温度自動復帰	○	○	設定時間後に、設定した温度に戻ります。 (10分単位で30～120分まで設定可能です。) ※設定温度範囲制限中は動作しません。
ハースト	○	×	管理用ハースト(スケジュール等の設定に必要な)、サービス用ハースト(試運転、機能選択等の操作に必要な)が設定できます。



作成日付
ISSUED

改定日付
REVISED

TITLE

MAスマートリモコン
PAR-35MA 仕様書

DIM. mm

14-01-31

SCALE NTS

三菱電機株式会社

DRW.NO.

W KF94D230

REV.

PAGE

1/4



三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

4. その他

項目	設定	表示	内容
CO ₂ 排出量表示	○	○	停止操作時に当日の累積及び前日のCO ₂ 排出量を表示します。専用メニューにて当月含め14ヵ月分、当日を含め8日分のCO ₂ 排出量を確認できます。また省エネ度(目標CO ₂ 排出量に対する達成度)のグラフを表示できます。
Q&A	×	○	代表的なトラブルシューティング、メイン画面(詳細画面)に表示されるアイコン説明を参照することができます。
コントラスト調整	○	○	液晶のコントラスト(濃淡)を調整できます。
風向固定設定 ※2	○	×	吹出口ごとに角度の固定ができます。 1箇所だけ閉の設定ができます。
冷風防止ヘーン 設定 ※2	○	×	標準吹きよりも吹出口の角度を上向きに調節できます。
サービス機能 ※2	○	○	試運転、機能選択、冷媒量判定、スラムメンテナンス、要求コード送信、異常履歴などに対応。
リモコン設定初期化	○	×	リモコンを工場出荷状態に戻すことができます。
人感ムーブアイ設定	○	○	ムーブアイ設定ができます。
パワーシェア運転 設定 ※2	○	○	パワーシェア運転設定ができます。

※2 機能に対応しているユニットに対してのみ可能です

※3 時計の精度は月差±50秒(25℃時)です。時計のバックアップ時間は7日です。



	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE MAスマートリモコン PAR-35MA 仕様書		
DIM. mm	14-01-31				
SCALE NTS	 三菱電機株式会社			DRW.NO. W KF94D230	REV. PAGE 2/4

三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書


機能対応一覧表(2014年5月 現在)

項目	機能	マルチ	スリム	ハースワート
操作/表示	運転/停止	○	○	—
	運転モード切替	○	○	—
	室温設定	○	○	—
	風速設定	○	○	—
	風向設定	○	○	—
	ルーバース設定	○	○	—
	換気機器操作	○	○	—
	ハイパワー運転	×	○	—
	自動昇降ハースル操作	○	○	—
	自動清掃操作	○	○	—
	自動清掃設定	○	○	管理者用
	バックライト	○	○	—
	コントラスト調整	○	○	—
	メイン画面切替機能	○	○	—
	時刻設定	○	○	—
	時計表示形式切替機能	○	○	—
	CO2排出量(停止時表示)	×	○	—
	リモコン名称	○	○	—
	室温表示	○	○	—
	異常表示	○	○	—
	フィルター情報	○	○	—
スケジュール・タイマー	ON/OFFタイマー運転	○	○	管理者用
	消忘れタイマー運転	○	○	管理者用
	週間スケジュール	○	○	管理者用
	室外サイレントモード	×	○	管理者用
省エネ設定	設定温度自動復帰	○	○	管理者用
	省エネ運転スケジュール	×	○	管理者用
	パワーシェア運転	×	○	管理者用
制限設定	操作ロック	○	○	管理者用
	設定温度範囲制限機能	○	○	管理者用
	ハースワート(管理/メンテナンス)	○	○	管理者用 サービス用
その他	CO2排出量(停止時表示)	×	○	—
	CO2表示設定	×	○	—
	風向固定設定	○	○	—
	冷風防止ハースン	○	○	—
	人感ムーブアイ設定	×	○	—
	試運転	○	○	サービス用
	ユニット情報登録	○	○	サービス用
	販売店情報登録	○	○	サービス用
	サービス店情報登録	○	○	サービス用
	機能選択	○	○	サービス用
	スムースメンテナンス機能	×	○	サービス用
	冷媒量判定機能	×	○	サービス用
	リモコン設定初期化	○	○	サービス用


注)接続機種により使用できる機能が異なります。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE MAスマートリモコン PAR-35MA 仕様書		
	DIM. mm	14-01-31			
SCALE NTS	 三菱電機株式会社			DRW.NO. W KF94D230	REV.
					PAGE 3/4

三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書



メイン画面(詳細)



メイン画面(簡易)



	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE MAスマートリモコン PAR-35MA 仕様書		
	DIM. mm	14-01-31			
SCALE NTS	三菱電機株式会社			DRW.NO. W KF94D230	REV.
					PAGE 4/4