

- 標準パネル、ムーブアイセンサーパネル、標準カンタン自動パネル  
ムーブアイセンサーカンタン自動パネル
- 吊りボルトは耐震など必要に応じ、据え止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。特に天井材がない場合は、確実に補強をしてください。
- 吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
- 吊钩配管はPVC管VP-25を使用してください。

5. サービス時、電気品をとくはずすることがあります。電源線ならびにリモコン線  
室内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。

6. カンタンコーナーポケットより、化粧パネルを付けたまま本体の高さ調整が可能です。

7. 直付方式加湿器取付時の推奨天井ぶつこる高さは330mm以上です。

9.分ダクト接続時は十分な断熱を行ってください。(露つき、露たれの原因になります。)

10.必要な据付け・サービススペースは右図を参照願います。

11.フィルター自動清掃ユニット、多機能ケースメント、左右ル

「ヘルスエアー機能」搭載クリーンユニットおよびカンタン自動パネル取付時の外形図は、専用の外形図を参照願います。

12.分ダクト・外気取入れをする場合については、特性や据付制約事項がありますので、スリムエアコン技術マニュアルを参照してください。

