



空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン室内ユニット仕様書 天井カセット形(4方向吹出し)<システム天井カセット>




形名	PLFY-P22DMG9	台数		記号	
----	--------------	----	--	----	--

電源		単相200V 50Hz			
能力		冷房		暖房	
		kW		2.2	
SHF		0.85		-	
空気条件	室内側	乾球温度/湿球温度	°C	27/19	
	室外側	乾球温度/湿球温度	°C	35/ -	
電気特性	消費電力		kW	0.08	
	運転電流		A	0.44	
リモコン温度設定範囲		°C		19~30(ドライを含む)	
風向調節		上下方向	30° ~60° の間で4段階に設定可能・スイング		
		左右方向	-		
送風機	形式×個数		ターボファン×1		
	風量 強-中-弱		m ³ /min	10-9-8	
	機外静圧		Pa	0	
	電動機出力		kW	0.015	
外装		ピュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>			
外形寸法	本体(H×W×D)		mm	265×570×570	
	パネル(H×W×D)		mm	67×580×580	
熱交換器形式		クロスフィン			
エアフィルター		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
防音・断熱材		ポリエチレンシート			
冷媒配管サイズ(液/ガス)		mm	φ 6.35/φ 12.7		
ドレン配管サイズ		mm	VP-25接続可		
運転音<PWL> 強-中-弱		dB	53-47-44		
製品質量		kg	本体:15.5 パネル:2.5		
機外配線	最小電線太さ		mm	1.6	
	配線用遮断器		A	15	
構成部品	運転調整装置 (別売)		MAリモコン		
			M-NETリモコン		
	化粧パネル (別売)		PLP-P45DWH10		
付属品		ワッシャー, ワッシャー(クッション付), パイプカバー, バンド フレキホース, 断熱材			
特記事項, 標準外仕様等		外気取り入れ不可、吹き出し分ダクト接続不可、高性能フィルター不可 加湿器取り付け不可、4方向吹き出しのみ、化粧パネル据付け方向1方向のみ			
注意事項	1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616:2015の条件による値です。 2. 実際の能力特性は内・外機の組合せにより変わりますので技術資料をご覧ください。 3. 運転音<PWL>はJIS B 8616:2015に基づいた値です。 4. 製品重量等の仕様は変更の可能性があります。 5. ドラフト防止モードの場合、天井内が乾球27°C湿球24°C以下でご使用ください。				

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書	形名	PLFY-P22DMG9	台数		記号	
 三菱電機株式会社	作成日	2022-02-22	図番	PLFYP22DMG9-5	副番	




詳細図(1:2)




必要な据付け・サービススペース

注)グリッド天井以外の天井に据付ける場合は、サービスマンテナンスのため、指定位置に必ず点検口を設置してください。
また、化粧パネルで開口部を隠すことが困難なため、現地で開口部の調整をしてください。



- 注1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、
振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
特に天井材がない場合は、確実に補強をしてください。
2. T-BARのA寸法は75mm以下とする。
 3. T-BARのB寸法は14~15mm以下とする。
 4. T-BARは記載寸法のものを使用のこと。
 5. T-BAR間隔は600±1で施工のこと。
 6. 本体に対するパネルの向きは図示の向きのみです。
吸込グリルの向きは90°変えられます。




BK01J063-5

単位	スケール	作成日	形名	PLFY-P22DMG9		
mm	NTS	2022-2-15	室内ユニット外形図(4方向天井カセット形)			
三菱電機株式会社			図番	GA-PLFYP22DMG9	副番	記号

【記号説明】

記号	名称	記号	名称
I.B	室内制御基板	C1	コンデンサ〈送風機用モータ〉
CN32	コネクタ	DP	ドレンアップメカ
CN41		DS	ドレンセンサ
CN51		H2	防露ヒータ
CN52		LEV	リニア膨張弁
FUSE	ヒューズ (6.3A/250V)	MF	送風機用モータ
SW1	スイッチ	MV	ペーン用モータ
SW2		TB2	電源用
SW3		TB5	室内外伝送線/M-NETリモコン兼用
SW4		TB15	MAリモコン用
SW11		TH21	サーミスタ
SW12			室内吸込温度検知 (0°C/15kΩ, 25°C/5.4kΩ)
SW14		TH22	室内配管〈液管〉温度検知 (0°C/15kΩ, 25°C/5.4kΩ)
SWE		TH23	室内配管〈ガス管〉温度検知 (0°C/15kΩ, 25°C/5.4kΩ)
X1	リレー	P.B	室内電源基板
X4			送風機用モータ・微風
X5			送風機用モータ・弱風
X7			送風機用モータ・中風
X6			送風機用モータ・強風



【注意】

1. 室外ユニットのサービスについては、必ず室外ユニットの電気配線図を参照ください。
2. MAリモコン使用の場合は、TB15に接続してください。伝送線は無極性です。
3. M-NETリモコン使用の場合は、TB5の番号 (A, B) に接続してください。伝送線は無極性です。
4. TB5の番号 (S) は、シールド線の接続部です。
5. □□□は端子盤、○○○はコネクタを示します。
6. SW2のディップスイッチ設定は機種により異なります。〈表1参照〉
7. 図、表1のスイッチは、■がスイッチの位置を示します。

〈表1〉

能力形名	SW2
22形	ON OFF
28形	ON OFF
36形	ON OFF
45形	ON OFF

【室内基板のサービス用LED】

記号	意味付け	機能
LED1	主電源	主電源 (室内機200V) 印加時→点灯
LED2	MAリモコン給電	MAリモコン給電時→点灯

BH79N035H03

単位	スケール	作成日	形名	PLFY-P22,28,36,45DMG9
mm	NTS	2022-9-15	室内ユニット電気配線図(4方向天井カセット形)	
三菱電機株式会社		図番	DE-PLFY22DMG9	副番
			A	記号