



1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアル等の
技術資料を参照願います。



2 サービススペース

サービススペースは下図の
寸法が必要になります。



3 基礎ボルト


<基礎ボルト高さ>



M10の基礎ボルトでユニットの
据付足を4ヶ所ダブルナットで
強固に固定してください。
(基礎ボルト、座金、ナットは
現地手配です。)

4 配管・配線取入れ方向



配管、配線接続は、
前面、右側面、後面、下面の
4方向から取入れできます。





記号説明

- ①…冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)
- ②…冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)

※1…ストップバルブの接続先端寸法



配管ノックアウト穴詳細



BK01N900-2

単位	スケール	作成日	形名	PUG-MP5MLA		
mm	NTS	2018-7-12	パッケージエアコン室外ユニット外形図			
三菱電機株式会社			図番	GA-PUGMP5MLA	副番	記号