



1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアル等の
技術資料を参照願います。




2 サービススペース

サービススペースは下図の
寸法が必要になります。




3 基礎ボルト

M10の基礎ボルトでユニットの据付足を
4ヶ所強固に固定してください。
(基礎ボルト、座金、ナットは現地手配です。)



4 配管・配線取入れ方向

配管、配線接続は、
前面、右側面、後面、下面の
4方向から取入れできます。





記号説明



①.....冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)

②.....冷媒液管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)


※1.....ストップバルブの接続先端寸法を示します。



配管ノックアウト穴詳細



BK01J953-1

単位	スケール	作成日	形名	PUZ-SRP80SHA12				
mm	NTS	2013-2-13	パッケージエアコン室外ユニット外形図					
 三菱電機株式会社			図番	GA-PUZSRP80SHA12		副番		記号