＜SPAC内＞

パッケージエアコン試験成績書＜室内機＞

生産機種形名　　：　MPS-RP56GA2

（１）最終検査試験

検査項目	規格値	判定
絶縁耐力検査	ＡＣ１８００Ｖ　１秒間印加し異常なきこと	合格
絶縁抵抗検査	ＤＣ５００Ｖ－１０ＭΩ以上のこと	合格
動作チェック	ベーン角度※1 とＦＡＮ速が切換えできること	合格
電動機出力検査	騒音・振動異常なきこと	合格
入力・電流チェック	規定範囲内であること	合格
リモコン出力検査	リモコン送信出力が異常なきこと	合格
Ｄｉｐｓｗ設定検査	機種設定に適合のこと	合格
温度センサ検査	オープン及びショート無きこと	合格
温度センサテレコ検査	温度センサーのテレコ取付なきこと	合格
ガス洩れチェック	ガス洩れなきこと	合格

※1．オートベン機能の有る機種が対象

（２）熱交換器気密試験

検査項目	規格値	判定
残圧確認検査	熱交封入の不活性ガスの抜けなきこと	合格

（３）外観構造検査

検査項目	規格値	判定
外観構造検査	外観上に破損や著しい歪みなきこと	合格

三菱電機株式会社　静岡製作所