

## パッケージエアコン試験成績書<室内機>

生産機種形名 : PM-RP45FA20

### (1) 製品安全検査

| 検査項目   | 規格値                       | 判定 |
|--------|---------------------------|----|
| 絶縁抵抗検査 | DC500V-10M $\Omega$ 以上のこと | 合格 |
| 絶縁耐力検査 | AC1800V 1秒間印加し異常なきこと      | 合格 |

### (2) 通電検査

| 検査項目     | 規格値                           | 判定 |
|----------|-------------------------------|----|
| 運転動作確認検査 | 各機器部品の作動が正常であること              | 合格 |
| 電動機検査    | 製品組込の対象部分での騒音・振動などの異常が見られないこと | 合格 |
| 出荷設定検査   | 各機種規定の設定内容になっていること            | 合格 |
| 温度検知検査   | 温度検知内容に異常なきこと                 | 合格 |
| 配線接続確認検査 | 規定の配線接続状態になっていること             | 合格 |

### (3) 気密検査

| 検査項目 | 規格値            | 判定 |
|------|----------------|----|
| 気密検査 | 気密試験圧力にて異常なきこと | 合格 |

### (4) 外観検査

| 検査項目 | 規格値              | 判定 |
|------|------------------|----|
| 外観検査 | 外観上に破損や著しい歪みなきこと | 合格 |