

パッケージエアコン試験成績書<室外機>

生産機種形名 : PUZ-ERMP280KA4-BSG

(1)製品安全検査

検査項目	規格値	判定
絶縁抵抗検査	DC500V-10MΩ以上のこと	合格
絶縁耐力検査	AC1800V 1秒間印加し異常なきこと	合格

(2)通電検査

検査項目	規格値	判定
運転動作・特性確認	各機器部品の作動及び作動特性値が正常であること	合格
電動機動作確認	騒音・振動異常なきこと	合格
入力電流確認	入力電流に異常なきこと	合格
出荷設定検査	各機種規定の設定内容になっていること	合格
運転モードの確認	製品に対応した、運転モードにおいて正常に運転すること	合格
温度検知検査	温度検知内容に異常なきこと	合格
圧力検知検査	圧力検知内容に異常なきこと	合格
保護装置作動確認	各保護機能が異常に作動しないこと	合格
配線接続確認検査	規定の配線接続状態になっていること	合格
構造検査	機器配置・隙間など、著しい異常なきこと	合格

(3)気密検査

検査項目	規格値	判定
気密検査	気密試験圧力にて異常なきこと	合格
ガス洩れ検査	洩れ検査にて異常なきこと	合格

(4)外観検査

検査項目	規格値	判定
外観検査	外観上に破損や著しい歪みなきこと	合格