

三菱ルームエアコン 据付工事説明書 販売店・工事店さま用

室内機：MSZ-GVシリーズ 室外機：MUCZ-Gシリーズ

冷媒
R32

この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。
据付工事前にこの据付工事説明書を必ずお読みください。




家庭用エアコンにはGWP(地球温暖化係数)が675のフロン類(R32)が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄などにあたってはフロン類の回収が必要です。

- ご使用の前に、この「安全のために必ずお守りください」をよくお読みのうえ据付けてください。
- 据付工事終了後、「③据付時・据付工事後の確認」を必ず確認し、この据付工事説明書をお客さまにお渡しください。
- お客様に、取扱説明書・保証書とともに大切に保管していただくように依頼してください。

安全のために必ずお守りください

ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。



- 可燃性ガスが漏れるおそれのある場所への据付けは行わない。
ガスが漏れてユニットの周囲にたまると、爆発の原因になります。
- 据付けや移設の場合は、冷凍サイクル内に指定冷媒(R32)以外のものを混入させない。
空気などが混入すると、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂・ケガなどの原因になります。
- 指定冷媒以外は使用(冷媒補充・入替え)しない。
破裂・ケガなどの原因になります。
- 改造はしない。
火災・感電・ケガ・水漏れの原因になります。
- 電源コードの中間接続・延長コードの使用・タコ足配線はしない。
接触不良・絶縁不良・許容電流オーバーなどにより、感電・火災の原因になります。
- 電源コードや内外接続電線をはさんだり、ネジなどで傷つけない。
電源コードは束ねたまま使用しない。
発熱・感電・火災の原因になります。



- 据付けは、お買上げの販売店または、専門業者に依頼する。
据付けには専門の知識と技術が必要です。
お客様自身で据付工事をされ不備があると、水漏れ・感電・火災・ユニット落下によるケガの原因になります。

- 据付けは、据付工事説明書に従って確実に行う。
据付けに不備があると、水漏れ・感電・火災・ユニットの落下によるケガの原因になります。

- 据付時、安全のため、適切な保護具・工具を使用する。
ケガの原因になることがあります。
- 据付工事部品は、必ず当社付属部品および指定の部品を使用する。
水漏れ・感電・火災・ユニットの落下によるケガの原因になります。

- 据付けは、重量に十分耐える所に確実に行う。
強度の不十分な所に据付けると、ユニットが落下し、ケガなどの原因になります。

- ポンプダウン作業では、冷媒配管を外す前に圧縮機を停止する。
圧縮機を運転したまま、トップバルブ開放状態で冷媒配管を外さない。冷媒漏れにより冷凍サイクル内に冷媒がない場合は、ポンプダウンをしない。空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂・ケガなどの原因になります。

- 据付けは、R32・R410A用の専用ツール・配管部材を使用する。
R32・R410Aは、R22に比べて圧力が約1.6倍高くなります。
専用の配管部材を使用しなかったり、据付けに不備があると破裂・ケガなどの原因になります。

- 据付作業では、圧縮機を運転する前に、確実に冷媒配管を取付ける。
冷媒配管を取付けていない状態、かつトップバルブ開放状態では圧縮機を運転しない。空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂・ケガなどの原因になります。

- 作業中に冷媒が漏れた場合は、換気する。
冷媒が火気に触ると、有毒ガスが発生する原因になります。

- フレアナットは、トルクレンチを用い指定の方法で締め付ける。
フレアナットの締め付け過ぎがあると、長期経過後フレアナットが破損し、冷媒漏れの原因になります。

- 電気工事は、第二種電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」「内線規程」を遵守し、据付工事説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する。

電源回路容量不足や施工不備があると、感電・火災の原因になります。

■室内機と室外機の間の配線は、指定の内外接続電線を使用して確実に接続する。端子台接続部に内外接続電線の外力が伝わらないように確実に固定する。中間接続は、絶対に行わない。
内外接続電線の加工や接続、固定に不備があると、火災の原因になります。

■内外接続電線は、必ず単線を使用する。より線は絶対に使用しない。
接続や固定に不備があると、発熱・火災の原因になります。

■電源プラグを差し込む際は、電源プラグ側だけでなく、コンセント側のほこりの付着・詰まり・がたつきがないことを確認し、根元まで確実に差し込む。

ほこりの付着・詰まり・がたつきがあると、感電・火災の原因になります。コンセントにがたつきがある場合は交換してください。

■漏電しや断器を取付ける。
漏電しや断器が取付けられていないと、感電・火災の原因になります。

■遠隔操作用別売部品の接続ケーブルは指定の位置に確実に固定する。
固定に不備があると、感電・火災の原因になります。


■室内機の電気品力バーおよび室外機のサービスパネルを確実に取付ける。
取付けに不備があると、水・ほこりなどにより、感電・火災の原因になります。

■据付工事終了後、冷媒が漏れていないことを確認する。
冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター・ストーブ・コンロなどの火気に触ると、有毒ガスが発生する原因になります。
冷凍サイクル内に冷媒がない場合にエアコンを運転すると空気などを吸いし、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂・ケガなどの原因になります。



■接地(アース)工事を確実に行う。

アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しない。
接地(アース)工事に不備があると、感電の原因になります。



■室外機は、小動物のすみかになるような場所には据付けない。
小動物が侵入し、内部の電気部品に触ると、発煙・発火の原因になることがあります。
また、お客様に周囲をきれいに保つことをお願いしてください。

■室外機の吸入口やアルミフィンにさわらない。
ケガの原因になることがあります。

■保護具を着用せずに、室外機底面をさわらない。
保護具を着用せずにさわるとケガの原因になります。



■ドレン・配管工事は、据付工事説明書に従って確実に行う。
ドレン・配管工事に不備があると、ユニットから水が滴下して家財などを濡らし、汚損の原因になります。

■新築物件やリフォームなどの内装工事、床面のワックス掛け時にはエアコンの運転を避ける。
作業終了後にエアコンを運転する場合は、十分に換気を行ってください。ワックスなどの揮発成分がエアコン内部に付着し、水漏れや露飛びの原因になります。

■室内機・室外機は、他の電気製品や家財などの上に設置しない。
水が滴下する場合があり、汚損の原因になります。
貢替え時など既に他の家財が設置されている場合は
お客様に移動をお願いしてください。

1 使用部品

据付け前に付属部品を確認してください。(本説明書のイラストは機種により一部形状が異なります)

室内機付属部品	
① 据付板	1
② ①の固定用ネジ 4×25	5
③ アルカリ乾電池 リモコン用単4形	2
④ フェルトテープ(室内機の据付けで使用)	1
⑤ リモコン	1


室外機付属品	
⑥ ドレンソケット	1

現地で準備していただく部品(別売部品および一般市販部品)			
Ⓐ 内外接続電線 VVFケーブル3芯φ2.0mm	1	Ⓗ 配管固定用バンド	2~5
Ⓑ 冷媒配管(内外接続配管)(こん包表示による)	1セット	Ⓘ ①の固定用ネジ	2~5
Ⓒ 断熱材 耐熱発泡ポリエチレン 比重0.045以下 肉厚8mm以上(液管、ガス管用)	1	Ⓚ 室外機に接続するドレンホース(内径16mm)、 軟質塩ビホース(内径15mm)	1
Ⓓ 配管テープ	1	Ⓛ アース棒(別売部品)	1
Ⓔ 製品のドレンホースに接続する延長ドレンホース(内径16mm)、 軟質塩ビホース(内径15mm)、硬質塩ビ管(VP30)	1	Ⓜ 室外機の置台	2
Ⓕ 壁穴用スリーブ	1		
Ⓖ 配管穴補修部品 パテ、カバー(または石膏など)	1		

- 現地で準備していただく部品の数量は室内機と室外機各1台の場合の使用数です。
- 内外接続電線Ⓐについては3芯φ2.0mmを推奨しますが、最大電流値が15A以下の機種かつ電線長さが10m以内の場合は3芯φ1.6mmも使用できます。(2芯φ2.0mmと2芯φ1.6mmを組み合わせて使用しないでください)最大電流値については取扱説明書またはカタログを確認してください。
- 製品のドレンホースに接続する延長ドレンホースⒺは、内径16mm以外は使用しないでください。
- 市販の銅管を使用する場合、JIS H 3300「銅および銅合金継目無管」のC1220タイプで内部の付着油量は40mg/10m以下、配管肉厚は0.8mmのものを使用してください。 ●フレアナットは製品に取付けられているものを使用してください。


2 据付工事は、以下の点に特に気をつけてください

(1)配管接続





規定トルク外の締付けはフレアからのガス漏れの原因となります。

(2)内外接続電線の誤配線・配線取り回し




(3)ドレン配管



(4)異電圧による故障



(5)前面パネルや左配管据付用カバーの組立て



前面パネルが浮いていないか確認してください。

(6)試運転を必ず実施してください。

確認日

確認者名

3 据付時・据付工事後の確認

□の中に✓印をいれて確認してください。確認後、この据付工事説明書をお客さまにお渡しください。

据付時 据付後	<input type="checkbox"/> ▲「安全のために必ずお守りください」の▲警告▲注意の項目を確認したか? <input type="checkbox"/> 据付場所の強度はエアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しない所か? <input type="checkbox"/> 室内機の下に家具、カーテンボックスなどがあり、吹出空気をさえぎっていないか? <input type="checkbox"/> 電源電圧は規定どおりか? <input type="checkbox"/> 内外接続電線は芯線がかくれるまで端子台へ押し込まれているか? <input type="checkbox"/> 内外接続電線およびアース線は電線固定具で固定したか? <input type="checkbox"/> 電源コードおよび内外接続電線の中間接続を行っていないか? <input type="checkbox"/> 電源コードを束ねたまま使用していないか? <input type="checkbox"/> アース線の接続は確実か? <input type="checkbox"/> 本体裏側配管収納部内の配管にフェルトテープを巻いたか? <input type="checkbox"/> ドレンホースの接続は確実か? <input type="checkbox"/> 水を流してドレン排水を確認したか? <input type="checkbox"/> ドレン工事を適切に行い、異音(ボコボコ)が発生しないことを確認したか? <input type="checkbox"/> R32・R410A用配管または、指定肉厚の配管を使用したか? <input type="checkbox"/> 真空引きは行ったか?	<input type="checkbox"/> ストップバルブの弁棒は全開か? <input type="checkbox"/> 配管接続部のリークテストを行ったか? <input type="checkbox"/> 上下および左右風向フラップは確実に取付けられているか? <input type="checkbox"/> 清潔Vフィルターは正しくセットされているか? <input type="checkbox"/> 前面パネルをしっかりと閉めたか? <input type="checkbox"/> 室内機の吸入口に電源コードなどの異物がないか? <input type="checkbox"/> リモコンの号機は正しく設定されているか? <input type="checkbox"/> テープ・こん包材の外し忘れないか? <input type="checkbox"/> 試運転は行ったか?
お客様への説明		
<ul style="list-style-type: none"> ●取扱説明書に従って、運転・操作・室内機の清掃方法などを正しく、わかりやすく説明してください。 ●とくに「安全のために必ずお守りください」の項は、安全に関する重要な注意事項を記載していますので、必ず守るようご説明ください。 ●実際に使用される方が不在の場合は、発注者や管理される方などに説明してください。 		

4 既設配管を再利用される場合の留意事項

- 配管に残った油を白い布やティッシュで受けた際、灰色系の油になっているときは、モーター焼付きの可能性があります。
その場合は、配管洗浄・配管取替工事を実施してください。
- フレアは冷媒R32・R410A用の寸法で作り直してください。
- 配管の肉厚が0.8mmあることを確認してください。(JIS規格の配管)
- 3.6kW以上の機種の場合は、異径継手を使用して既設配管の液管径φ6.35mm(1/4")、ガス管径φ12.7mm(1/2")をそのまま使用できます。

5 ポンプダウンの手順(強制冷房運転)

- 移設または廃却時に、環境に配慮して冷媒を大気に放出しないため、下記の手順に従ってポンプダウンを実施してください。
- (1) 室外機のガス側ストップバルブ(3方弁)のところのサービスポートにマニホールドバルブ(圧力計付)を接続し、冷媒圧力を測定できるようにする。
- (2) 室外機の液側ストップバルブ(2方弁)を全閉する。
- (3) 室外機のガス側ストップバルブ(3方弁)をあらかじめ全閉近くまで閉める。(圧力計の指示が0MPa[ゲージ](0kgf/cm²)に近づいたとき、容易に全閉ができるように準備する)
- (4) 強制冷房運転をする。電源プラグを抜くかブレーカーを切り、約15秒後に再度入れ室内機の「応急運転スイッチ」を1回押す。(30分間連続の冷房運転になります)
- (5) 圧力計が0.05~0MPa[ゲージ](約0.5~0kgf/cm²)になったらガス側ストップバルブ(3方弁)を全閉する。
- (6) 強制冷房運転の状態で室内機の「応急運転スイッチ」を2回押し、運転を停止する。



ポンプダウン作業では、冷媒配管を外す前に圧縮機を停止する。
圧縮機を運転したまま、ストップバルブ開放状態で冷媒配管を外さない。冷媒漏れにより冷凍サイクル内に冷媒がない場合はポンプダウンをしない。
空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂・ケガなどの原因になります。


6 アースの取付け このエアコンは必ず接地工事をしてください。

- 接地工事およびD種接地工事は、「電気設備に関する技術基準」に従って第二種電気工事士の資格のある方が実施してください。

接地の基準	電源の条件	エアコンの種類	据付場所	水気のある場所	湿気の多い場所	乾燥した場所
交流対地電圧が150V以下の場合	100Vの機種 単相200V(単相3線式200V電線)の機種			D種接地工事が必要です。		D種接地工事は法的には除外されていますが安全のために接地工事をしてください。
交流対地電圧が150Vを超える場合	三相200Vの機種			漏電しや断器を取り付け、さらにD種接地工事が必要です。		

〈D種接地工事について〉

- 接地抵抗値は100Ω以下であることを確かめてください。
漏電しや断器を取付けた場合は500Ω以下であることを確かめてください。
- 室内機または室外機のどちらか一方でアースを取ってください。
- 単相200V機種の場合は、室内電源コードがアース付きになっています。
- 室外機側でアースを取る場合、必要に応じてアース棒①を付けてください。
- アース線(φ1.6mmまたは断面積2mm²以上)は付属されていません。(現地手配)



7 据付場所の選定

- 下記の点に注意し、お客さまの同意を得て据付けてください。
- 騒音規制や消防法などを遵守できる場所を選定してください。
- 室内機・室外機は水平に据付けてください。
- 後々の移設・サービス・補修などを考慮した場所を選定してください。

次のような場所でご使用になりますとエアコンの故障の原因または悪臭や有毒ガスが室内に入ってくることがありますので避けてください。

- 機械油が多い所。
- 海浜地区など塩分が多い所。
- 温泉地などの硫化ガスが発生する所。
- クレーン車、船舶など移動するものの据付け。
- 油の飛まつや油煙がたちこめる所。(調理場や機械工場などではプラスチックが変質破損することがありますので、ご使用は避けてください)
- 高周波機器、コードレス電話などがある所。(誤動作します)
- 屋内で、人が生活する空間以外への室内機の据付け。(天井裏、小屋裏、壁内、床下など)
- アンモニアなど腐食性ガスが多い所。(多数の動物を飼っている部屋など)
- その他周囲のふんい気が特殊な所。

室内機

- 吹出空気をさえぎる障害物(カーテンボックス・タンス類)がない所。
- 吹出口が火災警報器から1.5m以上離れた所。
なお、火災警報器の種類によっては誤作動する場合がありますので、エアコンの温風が直接当たらないことをご確認ください。
- 本体を十分さえられ振動がでない強度のある所。
- 温風(または冷風)が部屋全体に行きわたる所。
据付高さは、1.8mを超え2.3m以下が目安です。
- 直射日光が当たらない所。
- ドレン排水が容易にできる所。
- 電源プラグの接続、取外しが容易にできる所。
- フィルターの取外しおよび収納操作が可能な所。
- テレビ、ラジオより1m以上・テレビのアンテナより3m以上離れた所。^{※1}
- 蛍光灯、白熱灯よりできるだけ離れた所。室内機のプラスチックが、熱や紫外線による影響で変質破損することがあります。リモコンでの正常な操作ができなくなることがあります。




リモコン

- 操作しやすく見やすい所。
 - 幼児の手がとどかない所。
 - ラジオより1m以上離れた所。雑音が生じことがあります。
 - 直射日光が当たらない所。
 - ストーブなどの熱の影響を受けない所。
 - 部屋に蛍光灯が取付けられている場合には蛍光灯を点灯させ、リモコンが正常に動作する位置へ取付けてください。
- ※電子式点灯方式の蛍光灯(インバーター蛍光灯など)を付けた部屋では、信号を受けつけない場合があります。

室外機

- 強風に当たらない所。
霜取り運転中、室外機に風が当たると霜取り時間が長くなります。
 - 風通しの良いほこりが少ない所。
 - 雨や直射日光が当たる所。
直射日光が当たる場合は「日除け」(別売部品)をお使いください。
 - 積雪により室外機が埋もれない所。
 - 運転音や熱風・冷風がご近所の迷惑にならない所。
 - テレビ、ラジオのアンテナより3m以上離れた所。^{※1}
 - 可燃性ガスが漏れるおそれがない所。
 - 運転音や振動が増大しないような丈夫な壁や強固な台を選定してください。
 - 高所に据付けする場合は、室外機の足を必ず固定してください。
 - 室外機吸込口側にお子さんなどの手が触れやすい場所へ据付ける場合は、「室外機保護カバー」(別売部品)をお使いください。
 - 4方向を壁で囲まれた狭いベランダに据付ける場合、性能を確保するため少なくとも下図のようにスペースをあけてください。
- ※複数並列の据付けはできません。




※1 映像の乱れや、雑音が生じことがあります。電波の弱い地域では前記距離を離してもテレビ、ラジオなどにノイズが入る場合があります。
その場合は、ノイズが入らなくなるまで離してください。

7 据付場所の選定(つづき)

- 下記の点に注意し、お客様の同意を得て据付けてください。
- この室内ユニットは、前パネルを取外さないで据付けることができます。
- 下記据付図は、室内機付属部品と別売部品および一般市販部品を使用した例です。


※下記の印寸法は、エアコンの性能を保証するために必要な空間です。
後々の移設・サービス・補修なども考慮してできるだけ周囲の空間が大きくとれる場所に据付けてください。



8 据付板の固定

- 据付板①のノックアウトを使用する場合は、板金端面全周に傷つき防止用のビニールテープ(現地手配)を貼ってください。公団アパート用穴使用時は、アンカーボルトの壁面からの飛び出し代が15mm以下になるようカットしてください。

- 柱が壁面より出っ張っている部分は、「スライド金具」(別売部品)または木材など(現地手配)を使用して、室内機が柱に当たらないようにして据付けてください。



警告	据付板の下段フック使用時は、必ず下段フックをネジで固定する。 固定に不備があると、ユニット落下によるケガの原因になります。
	スライド金具使用時は、据付板の下段フックは使用しない。 ユニット落下によるケガの原因になります。

お願い

室内機は据付板の水平基準線に水準器を当てて水平に取付けてください。
細菌によるドレン水のつまりや部品のサビの原因になります。

据付板①の微振動を防ぐため、


◆部は必ず固定してください。(5か所)

◆部も可能な限り固定してください。(2か所追加)


◆部は、石膏ボードの時、必ず固定してください。(2か所追加)

上記推奨箇所以外に必要と思われる箇所をネジ固定してください。(ネジ4×25は現地手配)

壁に直付けする場合




壁内の構造体(間柱など)をさがして強固に取付けてください。石膏ボードに直付けする場合は、壁の厚さに適合した市販の金属製カサ式ボードアンカー(現地手配)をご使用ください。ボードアンカーの種類によってはネジの締め過ぎで石膏ボードが破損する場合があります。専用ツールを用いるか、一定以上締めると空回りや停止するタイブをご使用ください。



回り縁と鴨居に据付ける場合

スライド金具(別売部品MAC-830SL)
据付方法はスライド金具の据付説明書をご覧ください。
※固定用ネジはスライド金具に同梱されています。




※1 風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、冷暖房能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。

「吹出ガイド」(別売部品)を付けると冷暖房能力および消費電力の改善が図れます。


※2 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

9 穴あけ (左穴の場合も同様に行います)

(1)配管穴の位置を決める。



(2) φ65mmの穴を室外側に約5~7mm下がりぎみにあける。壁穴用スリーブ①をはめ込む。据付方法は、壁穴用スリーブの据付説明書をご覧ください。




(3)パテ②または、コーティング材で室内側と室外側の両方の隙間を完全に埋める。外気が室内に入ると、結露が発生したり、室温の誤検知による運転動作への影響があります。

10 室内機の据付け

右・後・下配管の場合

(1)内外接続電線④をつなげる。内外接続電線④のつなぎかたは「**14 内外接続電線の接続**」をご覧ください。

(2)前面パネル傷つき防止のため、背面の作業を行う場合は、こん包用の発泡スチロールを下図のように使用する。




(3)配管曲げ作業は配管の根元を手で押さえ、室内機内部の配管に力を加えない。

●配管曲げ回数は3往復以内にしてください。配管が破損する場合があります。

(4)冷媒配管、ドレンホースをまとめて配管テープ⑤で根元近くからしっかりと巻く。

- ドレンホースが持ち上がりないように注意してください。ドレンホースが抜けることがあります。強く引っ張らないでください。
- 配管テープ⑤を強く締めすぎると、断熱効果がなくなり結露や壁の汚損の原因になります。



(5)配管とドレンホースを壁穴用スリーブ①に差し込みながら、据付板①に室内機上部を引っ掛ける。

(6)室内機を左右に動かし、確実に引っ掛かっていることを確認する。

(7)室内機下部を据付板①に押し込み、固定する。

左・左後・左下配管の場合

●必ず製品のドレンホースおよびドレンキャップの付け替えを行ってください。付け忘れおよび付け替えない場合は、水漏れの原因になります。

(1)ドレンキャップの先端の凸部をつまんで抜きとる。

(2)ツメの矢印部をつまみ、製品のドレンホースを手前に抜く。

(3)ドレンキャップの先端の穴にドライバーなどを差し込み、ドレンパンの根元まで確実に差し込む。

(4)製品のドレンホースをドレンパンの根元まで差し込み、製品のドレンホースのツメがドレンパンの突起に確実に引っ掛かっていることを確認する。

(5)据付板①に室内機上部を引っ掛け、配管収納を考慮して、左側いっぱいに寄せる。

(6)こん包用発泡スチロールをカットして、スペーサーとして使用する。スペーサーは向きに注意しながら、据付板①の「この範囲にスペーサーをおく」の位置に確実にセットしてください。

●室内機を持ち上げる際は、天井などに接触させないでください。

●スペーサーを上に入れすぎたり、据付板①にかけた室内機を持ち上げすぎると、製品の変形・落下の原因になります。

(7)冷媒配管(内外接続配管)⑥、延長ドレンホース⑦を接続する。配管接続については「**13 配管接続**」をご覧ください。

●冷媒配管(内外接続配管)⑥の引き込み長さの目安として、据付板①に記載の本体配管接続部の略図もご覧ください。買替えなどで冷媒配管(内外接続配管)⑥が届かない場合は「ユニオン付延長継手」(別売部品)をご使用ください。



(8)フェルトテープ④で配管を巻き、本体裏側配管収納部に収納する。

●フェルトテープ④は、室内機裏側を通る配管の右端から左端まで全て必ず巻いてください。



●室外機据付後、石けん水でリークテストを行い、フェルトテープ④で巻いてください。

(9)内外接続電線④をつなげる。内外接続電線④のつなぎかたは「**14 内外接続電線の接続**」をご覧ください。




(10)室内機下部を据付板①に押し込み、固定する。



11 室内側ドレン配管




× 絶対にさける



- 製品のドレンホースを必ず使用してください。使用しないと水漏れ、化学物質による製品破損の原因になります。
- ドレン口には何も塗布しないでください。製品破損の原因になります。
- 製品のドレンホースが短い場合は、**図1**の方法で配管してください。
- ドレンキャップを取り付けた側が低くならないように、室内機を水平に据付けてください。ドレンがたまり臭いや水漏れが起きる場合があります。

図1)



11 室内側ドレン配管(つづき)

- 製品のドレンホースと延長ドレンホース(内径16mm)⑥との接続部は、テープなどで水が漏れないようにしてください。
 - 壁埋込配管の場合は、図2の方法で配管してください。
 - 壁埋込配管などで、製品のドレンホースの接続を行う場合は、室内機のコーナー部品を外して行ってください。
 - 高層住宅など、高所に据付ける場合、強風によりドレンがホース内を逆流し、室内機からの水漏れが起きる場合があります。対応部品を用意しておりますので、必要な場合には最寄りの「三菱電機ご相談窓口・修理窓口」にお問い合わせください。
 - やむを得ずドレンホースが室内を通る場合、ドレンホースは1/100以上、軟質塩ビホース(内径15mm)⑥は1/25以上の下り勾配をつける。また、断熱材⑦を必ず巻いてください。
 - ドレン水内の細菌等でドレン水が変色する場合があります。ドレンホースの先は排水こう等、水が流れても問題ない場所に設置してください。
 - ドレン配管を、アンモニアガス・イオウ系ガスの発生する下水槽や浄化槽などに直接入れないでください。
 - ドレンホースにたるみがあったり、ホース先端が持ち上がっていると、ホース内にドレンがたまり、強風の場合、あるいは高気密住宅でレンジフードなど(換気扇)を使用した場合、ドレンがスムーズに流れず、異音(ボコボコ)が発生する場合があります。
 - 異音が気になる場合は、「ドレンエア逆流防止部品」(別売部品MAC-852GB)を推奨しています。(屋外取付専用)
 - 据付後、ドレンホースの接続口に力が加わっていないことを確認してください。製品の破損・水漏れの原因になります。
 - 必ずドレン排水を確認してください。図3
- 清潔Vフィルターを取り外して、水を熱交換器に伝わせるか、直接ドレンパンに注いでください。
ドレンホースからの排水が確認できるまで注水してください。





図2
注水するときは、水差し(現地手配)などを使用してください。




12 室外機の据付け

- パイプカバーでバルブ部までしっかりと断熱してください。しっかり断熱していない場合は水滴が落ちることがあります。
 - 天井裏や押し入れなど高温、多湿な場所へ配管を通す場合には、結露防止のため、さらに市販の断熱材⑦を巻き加えてください。
- 〈ドレン処理について〉

- 室内機と室外機の配管接続より先にドレン処理をしてください。(室内機と室外機の配管接続後に行なうと、室外機が動かなくなり、ドレンソケット⑥が取付けにくくなります)
- 市販のドレンホース(内径16mm)⑥を図の位置に抜けないように確実に接続してドレンを導いてください。
- ドレン配管はドレンが流れやすいように必ず下りこう配をつけ配管してください。
- ドレン排水が必要な場合は、置台などで隙間をあけるようにしてください。

寒冷地におけるお願い事項


- ドレンが凍結し、ファンが回らなくなるおそれがありますので、ドレンソケット⑥は取付けないでください。
- 上側の室外機のドレンで、下側の室外機が凍結するおそれがありますので、室外機の二段設置は行わないでください。





13 配管接続

- 切粉が配管穴に入らないように下向きで行ってください。配管加工時や接続時、配管内部にバリ、砂、水などの異物が混入すると圧縮機などの故障の原因になります。
- パイプの曲げ加工は十分注意して、パイプをつぶしたり折らないようにしてください。
- ネジ部には冷凍機油を塗布しないでください。
過剰な締付トルクによるネジ破損の原因になります。

- パイプの長さに余裕(300~500mm)を見てパイプを切断して、バリを取る。
- フレアナットを配管に挿入して、フレア加工を行う。
- 配管を接続する。



パイプ径(mm)	A寸法(mm)
R32・R410A用フレアツール リジット(クラッチ)式	
Φ6.35mm(1/4")	0~0.5
Φ9.52mm(3/8")	0~0.5
Φ12.7mm(1/2")	0~0.5



締付トルク

内外接続配管径	締付トルク
Φ6.35mm(1/4")	16±2N·m
Φ9.52mm(3/8")	38±4N·m
Φ12.7mm(1/2")	55±6N·m

お願い

フレアナットは必ずトルクレンチを使用し、指定の締付トルクで締め付けてください。

内外接続配管の仕様

	液 管	ガス管
外径・肉厚	Φ6.35mm(1/4")・0.8mm	Φ9.52mm(3/8")・0.8mm
材料および規格		リン脱酸鋼 C1220T JIS H 3300
断熱材	耐熱発泡ポリエチレン 比重0.045以下 肉厚8mm以上 ※内外接続配管は2本を分離して1本ごとに断熱してください。	

●配管肉厚は、0.8mmのものを使用してください。





据付作業では、圧縮機を運転する前に、確実に冷媒配管を取付ける。

冷媒配管を取付けていない状態で、ストップバルブ開放状態で圧縮機を運転しない。空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂・ケガなどの原因になります。

室外機の接続

- サービスパネルの取付ネジを外す。
- サービスパネルを下側に押し下げてから取っ手部を手前に引いて取外す。(取っ手部が無い機種もあります)
- 室内機と同様に室外機のストップバルブ(2方弁、3方弁)の各配管接続口へパイプを接続する。
- フレアナットはトルクレンチを用いて、室内機と同じ締付トルクで締める。



14 内外接続電線の接続

室内機の接続

- コーナー部品の切り取り後は切断面を処理し、電源コードを傷つけないようにしてください。
- 電源コードの余りを吸込口(室内機上面)に載せないでください。




清潔Vフィルターの破損の原因になります。

- 電源コードが余った場合、小さく折りたたんだり、狭い場所へ押し込まないでください。

- 前パネルを取り外さないで接続できます。

- (1) 室内機の右下コーナー部品を取り外し、電線固定具を取り外す。

- (2) 下図のように端末加工をしてから、右図のように(取り回して)端子台に差し込む。




電線固定具の右側のツメを引っ掛けで内外接続電線Ⓐを必ず固定してください。

内外接続電線Ⓐは芯線がかくれるまで確実に押し込んでください。



〈室内機の内外接続電線の外しかた〉

下図のように、端子台手前のガイドにドライバーを差し込むことにより、内外接続電線固定解除ボタンが押され、内外接続電線Ⓐを引くと外すことができます。




電源コードは、図のように室内機背面のスペースのあるところにゆったりと収納してください。



警告
電源コードや内外接続電線をはさんだり、
ネジなどで傷つけない。
電源コードは束ねたまま使用しない。
感電・発熱・火災の原因になります。

室外機の接続

- サービス時を考慮し、内外接続電線Ⓐには余裕をもたせてください。
- 室内機と同様に端末加工してください。



15 真空引き・リークテスト

地球環境保護の観点からエアバージは必ず真空ポンプ方式でお願いします。

- マニホールドバルブ使用方法の詳細はマニホールドバルブの取扱説明書をご覧ください。
- 真空引きは電動式ポンプを使用してください。配管内に水分が混入すると故障の原因になります。
- ハンドルHiを全閉にしたまま、以下の作業中は操作しません。

ストップバルブ(2方弁、3方弁)の弁が全閉になっていることを確認する。
ストップバルブ(3方弁)のサービスポート、チャージバルブ、チャージホース、マニホールドバルブ、真空ポンプを接続する。

マニホールドバルブのハンドルLoを全閉にし、真空ポンプを運転する。連成計が-0.1MPa[ゲージ](-760mmHg)になっていることを確認し、チャージバルブ⑥部を締めて真空引きを15分以上行う。(配管内の真空引きが始まると一旦、連成計は+側を示し、真空になると-0.1MPa[ゲージ](-760mmHg)を示す)

真空引きが終わったらマニホールドバルブのハンドルLoを全閉にし真空ポンプ側のチャージホースをゆるめ、エアを吸い込ませてから真空ポンプの運転を止める。

3分程度このままの状態にして針が戻らないことを確認し、チャージバルブ⑥部を戻す。ストップバルブ(2方弁、3方弁)の弁棒を六角レンチ(呼4)で反時計方向に当たりがあるところまで回し、全閉にする。弁棒がストップバーに当たったら、それ以上に力を加えて回さない。

内外接続配管長が10mを超える場合

追加冷媒充てんを行う
追加冷媒質量は20×(内外接続配管長-5)m³※1

内外接続配管長が10m以下の場合

追加充てん不要

ストップバルブ(3方弁)のサービスポートよりチャージバルブを外す。

サービスポートのキャップとストップバルブ(2方弁、3方弁)のキャップをトルクレンチで締め付ける。手締めはガス漏れの原因になります。


	バルブ	パイプ径(mm)	締付トルク
ストップバルブキャップ	2方弁	Φ6.35mm(1/4")	24.5±2.9N·m
	3方弁	Φ9.52mm(3/8")	24.5±2.9N·m
サービスポートキャップ		Φ12.7mm(1/2")	27.5±2.9N·m
			15.7±2N·m

リークテストを行い、ガス漏れがないことを確認する。

※1 内外接続配管長が11mの場合、追加冷媒質量は20×(11-5)=120gとなります。


※冷媒充てん用電子はかりを使用して、ボンベの液相から冷媒を充てんしてください。ただし、液冷媒を一気に充てんすると圧縮機が故障するおそれがありますので、徐々に充てんしてください。

※サービスポートのキャップとストップバルブ(2方弁、3方弁)のキャップは必ず取付けてください。ガス漏れの原因になります。



〈チャージバルブを接続する場合のお願い〉

- ④部のみを回してください。
- ④部と⑥部を同時に回して増締めしないでください。



チャージバルブをサービスポートに取付ける際に締め過ぎるとバルブコア(虫ピン)の変形・緩みによるガス漏れのおそれがあります。チャージバルブの軸が変形していたり、パッキンが劣化していると、ガス漏れの原因になります。

④部のみを回して締め込んでください。バルブコア(虫ピン)を押し込んだ状態(開いた状態)で⑥部を増締めすると、バルブコア(虫ピン)が変形するおそれがあります。④部と⑥部(チャージバルブ本体)を同時に回して増締めしないでください。

- 締め過ぎると、フレア部が破損し、ガス漏れの原因になります。
- フレア部が破損すると、増締めしてもガス漏れは止まりません。

ガス漏れの場合


- フレアナット接続部を増締めしてください。
- 増締めを行っても止まらない場合は、冷媒回収などによりエアコン内に冷媒が無い状態にし、漏れ箇所修理後、再接続して真空引きを行い、規定量を充てんしてください。

16 試運転(必ず実施してください)

試運転以外での長時間の運転はおやめください。
建築中の現場などで長時間運転しますと、ほこりやにおいが付着する場合があります。

- ・テープ・こん包材を全て外してください。
- ・試運転の前に「③据付時・据付工事後の確認」を実施してください。
- ・できるかぎり、お客さま立会いで試運転を実施してください。

(1)電源は定格電圧と合っているか必ず確認する。
電源プラグをコンセントに差し込む。



(2)「応急運転スイッチ」を押す。

①1回押すと冷房試運転を開始します。
この時、約5秒から3分後に「運転ランプ」が
点滅する場合は内外接続電線⑧に誤配線が
ないか点検してください。

②もう1回押すと暖房試運転を開始します。

③もう1回押すと運転が停止します。

(「応急運転スイッチ」を押すごとに①→②→③を繰り返します)


「応急運転スイッチ」を押すと30分間試運転(温度調節が働
かず連続運転)の状態になり、30分以降は応急運転(冷暖房
ともに設定温度24°C)となります。

〈据付後には必ず試運転を実施してください〉


各部の温度や圧力を計測する場合は、起動から10分以降にチェックを行ってください。起動10分以内は温度や圧力が変動し、正確に計測できない場合があります。

(3)リモコンの送信確認をする。

①リモコン⑤の裏ブタを外す。アルカリ乾電池
③を \ominus 側から入れて、 $\oplus\ominus$ を正しくセット
し、裏ブタを取り付ける。



②「リセット」ボタンを先の細いもので押す。
「リセット」ボタンを押さないと、正しく動作
しないことがあります。
「リセット」ボタンを強く押し過ぎないように
注意してください。



③リモコン⑤の「冷房」または「暖房」ボタンを
押して、室内機本体から受信音が鳴るのを確
認する。

「停止」ボタンを押して「切」にする。

リモコン⑤で操作した場合は、リモコン⑤の指令
に従い、試運転、応急運転がともに解除されます。

●一旦、圧縮機が停止すると、機器保護のため3分間再起動防止機構が作動
し、3分間は圧縮機が再運転しません。

※同じ部屋に室内機を2台以上設置する場合(号機を設定する場合)は取扱
説明書をご覧ください。



新築物件やリフォームなどの内装工事、床面の
ワックスがけ時には室内機の運転を避ける。


作業終了後に室内機を運転する場合は十分に換気を行ってく
ださい。ワックスなどの揮発成分が室内機内部に付着し、水漏
れや露飛びの原因になることがあります。

17 遠隔操作用別売部品の取付け

本機のみでは、遠隔操作はできません。

室内制御基板上には遠隔操作を行う場合のためにHA・JEM-A対応コネクター(CN104)と
遠隔操作用別売部品対応コネクター(CN105)が搭載されています。本機と遠隔操作用別
売部品を接続する場合は、以下に従って正しく接続してください。


- 電源プラグをコンセントから外すか、ブレーカーを「切」にして電源を切る。
- ネジキャップを外し、左右のコーナー部品・左配管据付用カバー・前パネルの順に取外す。
- 下記の位置に別売部品に付属されているバンドをしっかりと取付ける。



- 基板ホルダーからCN151とCN1R1の配線を外す。
- 基板ホルダーを90°開き電気品ボックス軸部から取外す。

MAC-900IF(無線LANアダプター)の場合

- 室内制御基板の該当するコネクター(CN105)に接続ケーブルを接続し、図1のように配線する。
- 図1の位置で(3)のバンドを挿入し、仮固定場所に無線LANアダプターを固定する。
- 余った接続ケーブルを室内機背面のスペースに収める。
- (2)(4)(5)の取外しと逆の手順で部品を取付ける。
- 図2の格納場所に無線LANアダプターを格納する。
- 上記16「試運転」を実施する。



※別売部品の無線LANアダプターは変更になります。
その場合、取付方法が異なることがあるため、「暮らしと設備の業務
支援サイトWIN²K」から最新の据付工事説明書を確認してください。






図1-1) 無線 LAN アダプター以外を取付ける場合



無線 LAN アダプター以外を取付ける場合

- HA・JEM-A対応のアダプターの場合はCN104、システム制御用インターフェイスの場合はCN105にケーブルを接続し、図1-1のように配線する。

(以下、MAC-900IF(無線LANアダプター)の場合の
③, ④, ⑥の手順で進める)



接続ケーブルは指定の位置に確実に固定する。
固定に不備があると、感電・火災の原因になります。

三菱電機株式会社