



三菱電機融雪用温水ヒートポンプユニット部材  
防雪架台用吹込防止カバー MSC-111S H  
据付工事説明書 販売店・工事店さま用

お願い

取付けの際は、必ず指定の締付トルクを守って作業をしてください。

サイズ	締付トルク	
六角ボルト M8×16	30～35N・m	306～357kgf・cm

この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。  
据付工事前にこの据付工事説明書を必ずお読みください。

安全のために必ずお守りください

- ご使用の前に、この「安全のために必ずお守りください」をよくお読みのうえ据付けてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 据付工事終了後、この据付工事説明書をお客さまにお渡しください。



警告

(誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの)

- 据付けは、お買上げの販売店または専門業者に依頼する。  
据付けには専門の知識と技術が必要です。  
お客さま自身で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災・ヒートポンプユニットの落下によるケガの原因になります。
- 据付けは、重量に十分耐える所に確実にを行う。  
強度の不十分な所に据付けると、ヒートポンプユニットが落下し、ケガなどの原因になります。



- 据付けは、据付工事説明書に従って確実にを行う。  
据付けに不備があると、水漏れ・感電・火災・ヒートポンプユニットの落下によるケガの原因になります。
- 据付時、安全のため、適切な保護具・工具を使用する。  
ケガの原因になることがあります。
- 据付工事部品は、必ず当社付属部品および指定の部品を使用する。  
当社指定部品を使用しないと、水漏れ・感電・火災・ヒートポンプユニットの落下によるケガの原因になります。



使用部品

据付けを始める前に、右記の部品を確認し、据付工事説明書の据付手順に従って取付けてください。

品名	個数	品名	個数	品名	個数
①防雪架台用吹込防止カバー本体	1	②シールテープ	1	③六角ボルト M8×16	3

防雪架台 (高置台) への取付け

1. シールテープの貼付け

図1のように①防雪架台用吹込防止カバー本体の端面に②シールテープを貼付けます。

2. 防雪架台 (高置台) への取付け

図2のように 架台脚 (右奥用) へ①防雪架台用吹込防止カバー本体を③六角ボルトM8×16で固定します。  
※③六角ボルトM8×16は、必ず指定の締付トルクで締めてください。

3. ヒートポンプユニットの取付け位置調整

ヒートポンプユニット背面と①防雪架台用吹込防止カバー本体の間に隙間が出来ないようにヒートポンプユニット取付け位置を調整してください。  
※ヒートポンプユニット取付け位置調整後は必ずヒートポンプユニットの脚を固定しているボルトがはずれたり緩んでいないことを確認してください。

