



ドレンソケットセット
MAC-891DS
形名コード 51H-891
三菱電機株式会社

構成部品

- ①ドレンソケット・・・1
- ②ドレンキャップ・・・2

☆接着剤は現地手配願います。
推奨品:セメダイン社、スーパーX

- 室外機の底面にはドレン排水用の穴を数箇所あけてあります。
この目的は排水を容易にするためです。
ドレンソケットセットはドレンホースで排水する場合に1箇所から集中排水するための部品です。
- 寒冷地では、ドレン水が凍結し、ファンが回らなくなるおそれがありますので、
ドレンソケット①、ドレンキャップ②は取付けないでください。

ドレンソケットセット取付け要領

<注>接着剤はゴム-金属用接着剤をご使用ください。
推奨品:セメダイン社、スーパーX

- 冷媒配管の接続より先に、ドレン配管を接続してください。(冷媒配管の接続を先に行うと、室外機が動かなくなり、ドレンソケット①、ドレンキャップ②が取付けにくくなります)

- (1) 室外機底部にある数箇所の穴のうち、ドレン排水に使用する穴にドレンソケット①を取付けます。
- (2) ドレンキャップ②に接着剤(現地手配)をつけて残りの穴をふさいでください。

<注>接着剤は水漏れを防ぐシールを兼ねるので、穴の全周にすきまができないようにドレンキャップ②の全周に確実に塗布してください。

- (3) 市販の内径15mmのビニールホース(現地手配)をドレンソケット①に接続してドレンを導いてください。

<注>ビニールホースはドレン水が流れやすいように必ず下り勾配をつけて配管してください。

