

# MITSUBISHI

三菱 ルームエアコン 別売本体フィルター設置レール  
形名 MAC-545HR

## 据付工事説明書

販売店・工事店さま用

この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。据付工事の前に、この説明書と室内ユニットの据付工事説明書を必ずお読みください。




### 安全のために必ず守ること

- ご使用前に、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ据付けてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

**警告** (誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの。)

- お客さま自身で据付けはしない。  
不備があると、火災・感電・ユニットの落下によるケガ・水漏れの原因になります。お買上げの販売店または専門業者に、ご相談ください。
- 据付けは、重量に十分耐える所に確実に行う。  
強度の不十分な所に据付けると、ユニットが落下し、ケガの原因になります。
- 据付けは、据付工事説明書にしたがって確実に行う。  
据付けに不備があると、火災・感電・ユニットの落下によるケガ・水漏れの原因になります。
- 据付工事部品は、必ず当社付属部品および指定の部品を使用する。  
部品に不備があると、火災・感電・ユニットの落下によるケガ・水漏れの原因になります。

### 使用部品

	①	②	③
部品	本体フィルター設置レールA 	本体フィルター設置レールB 	①、②の固定用ネジ  タッピングネジ4×10
個数	1	1	4

#### 1 室内ユニットの先行準備

- ・室内ユニットの先行準備として、室内ユニットに同梱の据付工事説明書をご覧ください。
- 1.室内ユニットの準備（天井埋込の場合）を参照に、断熱材により天面及び左右側面の吸込口をふさいでください。

#### 2 本体フィルター設置レールの取付

- ・本体フィルター設置レール①、②を固定用ネジ③で室内ユニット背面吸込口に取付けます。

