



据付所要スペース(室内ユニット)



JG01G066

室外ユニットの周囲必要空間(基本)




室外ユニットの据付上最小のスペース

- 注1) 風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。吹出ガイド(別売部品)を付けると、冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。
- 注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

SG01N462

機外配線要領

※室外機受電のみ



仕様表

50Hz・60Hz共通

セット形名

MLZ-22RAS

性能	冷房	冷房能力	kW	2.2 (0.8~2.7)
		定格消費電力	W	475 (170~620)
		エネルギー消費効率	—	4.63
		運転電流	A	2.6
		力率	%	91
	暖房	暖房能力	kW	3.2 (0.9~5.8)
		定格消費電力	W	910 (170~2,430)
		エネルギー消費効率	—	3.52
		低温能力	kW	4.2
		低温消費電力	W	2,150
室温	冷・暖平均エネルギー消費効率	—	—	4.08
		始動電流	A	5.0

室内ユニット	形名	MLZ-22RAS-IN	
	電源	単相・200V	
	外形寸法<H×W×D>	mm	194×745×300
	外装色	—	—
	補助電熱装置	W	—
	送風機(形式×個数)	—	ラインフローファン×1
	機外静圧	Pa(mmAq)	—
	風量	m ³ /h	(冷房) 340 (暖房) 370
	運転音(強・弱・静)	dB	(冷房) 35・32・29 (暖房) 36・33・30
	送風機用電動機出力	W	30
共通事項	製品質量	kg	9.8+2.1(パネル)
	ドレン接続口サイズ	mm	VP20 接続

室外ユニット	形名	MULZ-22RAS	
	電源	単相・200V	
	外形寸法<H×W×D>	mm	550×800(+69)×285
	外装色(マンセル)	—	アイボリー (3.0Y 7.8/1.1)
	圧形式×個数	—	全密閉×1
	縮呼称出力	W	600
	機始動方式	—	直入
	送風機(形式×個数)	—	プロペラファン×1
	風量	m ³ /h	(冷房) 1,860 (暖房) 1,740
	運転音	dB	(冷房) 45 (暖房) 46
共通事項	送風機用電動機出力	W	50
	送風機用保護装置	—	電圧電流検知(DCモータ用) 回転速度検知
共通事項	製品質量	kg	36
	冷媒(種類, 封入量)	kg	R410A, 1.10
共通事項	許容値	m	配管長 30・高低差 20
	延長配管液管外径	mm	φ6.35 (1/4")
	延長配管ガス管外径	mm	φ9.52 (3/8")

- 運転特性は JIS C 9612 の条件で運転した場合の数値です。
定格冷房能力(室内側: 27.0°C[DB], 19.0°C[WB], 外気温度: 35.0°C[DB], 24.0°C[WB])
定格暖房能力<標準>(室内側: 20.0°C[DB], 外気温度: 7.0°C[DB], 6.0°C[WB])
<低温>(室内側: 20.0°C[DB], 外気温度: 2.0°C[DB], 1.0°C[WB])
延長配管5m(相当長), 高低差0m
- 運転音測定条件: 無響室, Aスケール, JIS C 9612 に依ります。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。
- 指定な数字の単位は、mmとします。
- 室外ユニット外形寸法中()内の寸法は、サービスパネルの突出し寸法を示しています。
- 設計圧力は4.15MPaです。

-----《注意》-----

新築物件やリフォームなどの内装工事、床面のワックスがけ時にはエアコンの運転をさけてください。作業終了後にエアコンを運転する場合は十分に換気を行ってください。ワックスなどの揮発成分がエアコン内部に付着し、水漏れや露飛びの原因になることがあります。


三菱電機株式会社

冷暖房用小能力天井カセット形エアコン仕様書

MLZ-22RAS

電源電線(分岐回路)の太さと長さ	電線径(mm) / 最大こう長(m)	φ1.6/14	φ2.0/23	発行日	2010-6-25	図番	VLRHYZ1	副番	C
------------------	--------------------	---------	---------	-----	-----------	----	---------	----	---


室内ユニット外形図 (MLZ-22RAS-IN)




本体配管	絶縁カバー	外径φ43
	液管	フレア接続6.35(1/4")
	ガス管	フレア接続9.52(3/8")
ドレン配管		VP20
接続ダクト(ロスナイ併設時)		小口径ダクト断熱あり(φ75)

注1. 延長配管サイズは仕様表を参照下さい。
注2. ロスナイと接続するには、別売のMAC-172KD
(換気ダクト)が必要になります。


吹出し開口面積
0.03 m ²




化粧パネル外形図 (MAC-330PW/331PB/332PM/333PT)



室内ユニットよりドレンを立ち上げる場合の接続方法




室外ユニット外形図 (MULZ-22RAS)



配管接続口	液管	フレア接続 6.35(1/4")
	ガス管	フレア接続 9.52(3/8")

注. 延長配管サイズは仕様表を参照下さい。



SG01N462

図番	VLRHYZ2	副番	
----	---------	----	--

三菱電機ルームエアコン用別売部品仕様書

品名

化粧パネル


形名

MAC-330PW. 331PB
MAC-332PM. 333PT

1. 仕様

項 目		内 容
外装	色 (マンセルNo.)	MAC-330PW:ホワイト (4.0GY9.1/0.2) MAC-331PB:ベージュ (7.7YR6.9/3.7) MAC-332PM:板目、MAC-333PT:柱目
	表 面 処 理	MAC-330PW:素地、MAC-331PB:素地 MAC-332PM:印刷、MAC-333PT:印刷
	材 質	ABS樹脂
質 量		2.1kg

2. 外形図



三菱電機ルームエアコン用別売部品仕様書

形名

MAC-330PW. 331PB
MAC-332PM. 333PT

 三菱電機株式会社

第3角法

単位:mm

作成日

05-08-11

図

番

SG01N460

副番

三菱電機ルームエアコン用別売部品仕様書

品名	化粧パネル	形名	MAC-330PW.331PB MAC-332PM.333PT
----	-------	----	------------------------------------

1. 仕様

項 目		内 容
外装	色 (マンセルNo.)	MAC-330PW:ホワイト (4.0GY9.1/0.2) MAC-331PB:ベージュ (7.7YR6.9/3.7) MAC-332PM:板目、MAC-333PT:柱目
	表 面 処 理	MAC-330PW:素地、MAC-331PB:素地 MAC-332PM:印刷、MAC-333PT:印刷
	材 質	ABS樹脂
質 量		2.1kg

2. 外形図



三菱電機ルームエアコン用別売部品仕様書	形名	MAC-330PW.331PB MAC-332PM.333PT
---------------------	----	------------------------------------



三菱電機株式会社

第3角法

單位：mm

作成日

05-08-11

四 番

SG01N460

副番

【標準品からの追加仕様】

施行箇所	標準仕様	追加箇所				追加加工内容		
		防蝕		耐塩		アクリル樹脂 吹付塗装	エポキシ樹脂 塗布	その他
		A	B	耐塩	耐重塩			
冷媒配管 熱交換器 (ロー付部)	銅パイプ (C1220T) 表面処理なし	●	●				●	
冷媒配管 (表面)			●				●	
熱交換器の パイプ (表面)			●				●	
外装板金 (ベース)	アルミニウム合金鋼板	●	●	●	●	● 内外面(1回)		
外装板金 (トップパネル キャビネット)	〈塗装鋼板〉 溶融亜鉛メッキ鋼板＋ ポリエステル樹脂 塗装				●	● 内外面(1回)		
ファンモータ	IMモーターの場合 (ケース)溶融亜鉛メッキ鋼板			●	●			● プロペラファンナットをSUS製袋ナットに交換 またはノンエタノールエポキシ樹脂塗布
	DCモーターの場合 (ケース)樹脂モールド			●	●			● プロペラファンナットをSUS製袋ナットに交換 またはノンエタノールエポキシ樹脂塗布
ファンモータ台	溶融亜鉛メッキ鋼板＋ 耐蝕クロメート		●	●	●		● ※ 下部のみ	※ 一部機種において アクリル樹脂 吹付塗装
プリント基板	エポキシ樹脂	●	●	●	●			● シリコン樹脂塗布
外装用止めネジ	鉄＋ジンロイメッキ			●	●			● SUS410＋ ニッケルメッキ品に交換

- ご注意**
- 海水飛沫及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。(設置場所の条件により、ユニットの寿命が異なります。)
 - 外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。
(日除けなどを取り付けると雨水による洗浄ができなくなります。)
 - 室外機底板内への水の滞留は、著しい腐食作用を促進させる為、底板内の水抜け性を損なわないように、傾きなどを注意してください。
 - 海岸地帯へ設置された場合は、付着した塩分等を除去する為に定期的に水洗いを行ってください。
 - 据付時、メンテナンス時等に付いた傷は、補修してください。
 - 機器の状態を定期的に点検してください。
 - 基礎部分の排水性を確保してください。