




室内ユニット外形図 (MLZ-25GS-IN)



化粧パネル外形図 (MAC-231PW,232PB,233PM,234PT)



室内ユニットよりドレンを立ち上げる場合の接続方法



	絶縁カバー	外径 φ43
本体配管	液管	フレア接続6.35(1/4")
	ガス管	フレア接続9.52(3/8")
ドレン配管		VP20

注、延長配管サイズは仕様表を参照下さい。