

据付所要スペース(室内ユニット)



DK01G089

室外ユニットの周囲必要空間(基本)




室外ユニットの据付上最小のスペース

注1) 風通しが悪くショートサイクルがおきやすい場合は、
冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。
吹出ガイド(別売部品)を付けると、
冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。

注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

DK01J051

機外配線要領



仕　様　表

50Hz・60Hz共通

セット形名				MSZ-NXV4019S-W
性能	冷房	冷房能力	kW	4.0 (0.8～4.8)
		消費電力	W	1,190 (135～1,750)
		運転電流	A	6.32
		力率	%	94
	暖房	暖房能力	kW	6.0 (0.8～10.8)
		消費電力	W	1,590 (135～3,955)
		低温能力(2℃)	kW	7.8
		低温消費電力	W	3,500
		極低温能力(-15℃)	kW	6.2
		運転電流	A	8.03 (最大 20.0)
		力率	%	99
	通年エネルギー消費効率(APF)		―	5.4
		JIS C 9612 : 2005	-	5.4
	始動電流		A	8.03
室内ユニット	形名			MSZ-NXV4019S-W-IN
	電源			単相・200V
	外形寸法<H×W×D>		mm	250×799×310(315)
	外装色		―	ピュアホワイト
	送風機(形式×個数)		―	ラインフローファン×1
	風量		m^3/h	(冷房) 710 (暖房) 800
	運転音(強・中・弱・静)(音響パワーレベル)		dB	(冷房) 63・55・50・40 (暖房) 65・55・50・44
	送風機用電動機出力		W	40
	製品質量		kg	13
	ドレン接続口サイズ		mm	φ16 (外径)
室外ユニット	形名			MUZ-NXV4019S
	電源			単相・200V
	外形寸法<H×W×D>		mm	550×800(+62)×285(+59.5)
	外装色(マンセル)		―	アイボリー(3.0Y7.8/1.1)
	圧縮機	形式×個数	―	全密閉×1
		呼称出力	W	1,100
		始動方式	―	直入
	送風機(形式×個数)		―	プロペラファン×1
	風量		m^3/h	(冷房)2,005(暖房)2,005
	運転音(音響パワーレベル)		dB	(冷房) 60 (暖房) 63
	送風機用電動機出力		W	50
	送風機用保護装置		―	電流検知/回転速度検知
	製品質量		kg	37
共通事項	冷媒(種類×封入量)		kg	R32×0.90
	内外接続配管	許容値	m	配管長 30・高低差 20
		液管外径	mm	φ6.35 (1/4″)
		ガス管外径	mm	φ9.52 (3/8″)


1. 運転特性は JIS C 9612:2013 の条件で運転した場合の数値です。
定格冷房能力(室内側:27.0℃[DB],19.0℃[WB],外気温度:35.0℃[DB],24.0℃[WB])
定格暖房能力<標準>(室内側:20.0℃[DB],外気温度:7.0℃[DB],6.0℃[WB])
<低温>(室内側:20.0℃[DB],外気温度:2.0℃[DB],1.0℃[WB])
接続配管長5m(相当長)
2. 運転音測定条件:無響室, Aスケール,
JIS C 9612:2013(音響パワーレベル) によります。
3. 本仕様書は予告なく変更することがあります。
4. 指定なき数字の単位は、mmとします。
5. 能力、消費電力の( )内数値は、最小から最大までの可変巾を示しています。
6. 室内ユニット外形寸法中( )内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。
7. 室外ユニット外形寸法中( )内の寸法は、サービスパネル及び脚部の突出し寸法を示しています。
8. 設計圧力は4.17MPaです。

三菱電機株式会社


冷暖房用壁掛形ルームエアコン仕様書

MSZ-NXV4019S-W


電源電線(分岐回路)の太さと長さ	電線径(mm) / 最大こう長(m)	φ2.0/17　φ2.6/29	発行日	2018-7-30	図番	SY-MSZNXV4019SW	副番	




据付所要スペース(室内ユニット)



左、左後、左下配管時(スペーサー使用時)の場合



リモコン外形図



本体配管	断熱材	外径φ35
	液　管	フレア接続φ6.35(1/4")有効長390
	ガス管	フレア接続φ9.52(3/8")有効長340
ドレンホース		断熱材外径φ29
		接続部外径φ16
		有効長 400
電源コード		右出し寸法　1350
		左出し寸法　550

注、内外接続配管サイズは仕様表を参照ください。

吹出し開口面積
0.04 m^2


DK01G089


単 位	スケール	作 成 日	形 名	MSZ-NXV4019S-W-IN			
mm	NTS	2018-6-20	ルームエアコン室内ユニット外形図(壁掛形)				
三菱電機株式会社			図 番	GA-MSZNXV4019SW	副番		記号


配管接続口	液　管	フレア接続φ6.35(1/4")
	ガス管	フレア接続φ9.52(3/8")


注、内外接続配管サイズは仕様表を参照ください。

室外ユニットの周囲必要空間(基本)









室外ユニットの据付上最小のスペース

注1) 風通しが悪くショートサイクルがおきやすい場合は、冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。
吹出ガイド(別売部品)を付けると、
冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。

注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

DK01J051

単 位	スケール	作 成 日	形 名	MUZ-NXV4019S				
mm	NTS	2018-6-20	ルームエアコン室外ユニット外形図					
三菱電機株式会社			図 番	GA-MUZNXV4019S	副番		記号	