

設置必要スペース

室外ユニットの据付上最小のスペース


注1) 風通しが悪くショートサイクルがおきやすい場合は、
冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。
吹出ガイド(別売部品)を付けると、
冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。

注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。



| | | |
|-------|-----|------------------|
| 配管接続口 | 液管 | フレア接続φ6.35(1/4") |
| | ガス管 | フレア接続φ9.52(3/8") |

注、内外接続配管サイズは仕様表を参照ください。



DK01J063

| | | | | |
|----------|------|-----------|------------------|------------------------|
| 単位 | スケール | 作成日 | 形名 | <耐重塩害仕様> MUCZ-G5623SEE |
| mm | NTS | 2023-1-12 | ルームエアコン室外ユニット外形図 | |
| 三菱電機株式会社 | | | 図番 | GA-MUCZG5623SEE 副番 |
| | | | 記号 | |

室外ユニット防食・耐(重)塩害仕様 仕様書

【標準品からの追加仕様】

| 施工箇所 | 標準仕様 | 追加箇所 | | | | 追加加工内容 | | |
|-----------------------------|---|------|-----|----|---|----------------|---|-----|
| | | 耐塩 | | 防食 | | アクリル樹脂 吹付塗装 | エポキシ 樹脂塗装 | その他 |
| | | 耐塩 | 耐重塩 | A | B | | | |
| 冷媒配管 熱交換器 (ロウ付部) | 銅パイプ (C1220T) 表面処理なし | | | ● | ● | | ● | |
| 冷媒配管(表面) | | | | | ● | | ● | |
| 熱交換器のパイプ (表面) | | | | | ● | | ● | |
| 外装板金 (ベース) | 高耐食性めっき鋼板 | ● | ● | ● | ● | ● 内外面(1回) | | |
| 外装板金 (トップパネル・ キャビネット) | 〈塗装鋼板〉 溶融亜鉛めっき鋼板 + ポリエステル樹脂 塗装 | | ● | | | ● 内外面(1回) | | |
| ファンモーター | 〈プロペラファンナット〉 鉄 + 亜鉛めっき | ● | ● | | | | ● SUS 製袋ナットに交換 または ノンタールエポキシ樹脂 塗布 | |
| ファンモーター台 | 溶融亜鉛めっき鋼板 + 耐食クロメート | ● | ● | | ● | | ● 下部のみ | |

「耐塩害仕様・耐重塩害仕様室外ユニット」は、日本冷凍空調工業会規格 JRA9002 に基づいています。

《据付け・使用上の注意事項》

耐塩害仕様品を使用した場合でも発錆に対しては万全ではありません。

エアコンの設置やメンテナンスに際しては下記事項にご注意願います。

- ①海水飛まつおよび潮風に過度に直接さらされるのを極力回避するような場所に据え付けてください。
- ②室外機キャビネットに付着した塩分などの雨水による洗浄効果を損なわないように日除けは取り付けしないでください。
- ③室外機ベース内の水の滞留は著しく腐食を促進させるため、ベース内の水抜け性を損なわないように傾きなどに注意してください。
- ④特に海岸地域での据付品については、付着した塩分などを除去するために定期的に水洗いを行ってください。ただし水洗い時には電気部品に水がかからないように注意してください。