

御注文先 _____ 殿

承認印



検査 _____



装置定格

作成日 _____

形名 <u>MSZ-SFX25H</u>	冷房能力 (kW) _____ 2.5 _____
製品番号 _____	暖房能力 (kW) _____ 3.4 _____
	圧縮機電動機出力 (W) _____ 650 _____
	送風機電動機出力 (W) (内) 30 (外) 50

(1)能力試験(標準条件)

項目		冷房				暖房			
		仕様	測定値	仕様	測定値	仕様	測定値	仕様	測定値
電源周波数	Hz	50,60	50,60			50,60	50,60		
電源電圧	V	100	100			100	100		
運転電流	A	5.20	5.32			6.35	6.47		
定格消費電力	W	475	481			585	594		
力率	%	91	90.3			92	91.8		
冷房(暖房)能力	kW	2.5	2.483			3.4	3.366		
室内側吸入空気乾球温度	°C	27.0	27.0			20.0	20.0		
室内側吸入空気湿球温度	°C	19.0	19.0			—	15.2		
室外側吸入空気乾球温度	°C	35.0	35.0			7.0	7.0		
室外側吸入空気湿球温度	°C	24.0	24.0			6.0	6.0		

(2)絶縁抵抗試験 500Vメガーにて 10 MΩ以上

(3)絶縁耐力 60Hz AC 1000Vにて1分間 良

(4)冷媒漏洩試験 電気式冷媒漏洩検知器にて 良