



三菱電機 産業用除湿機 プレナムチャンバ

形名:J-DP3PL

取付説明書

安全のために必ず守ること

- この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、据付けてください。
- ここに記載した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。



警告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危険の程度



注意

取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危険・損害の程度

- 図記号の意味は次のとおりです。



(一般禁止)



(接触禁止)



(一般注意)



(一般指示)

- お読みになったあとは、お使いになる方に必ず本書をお渡しください。

- お使いになる方は、本書をいつでも見られるところに大切に保管してください。移設・修理の場合、工事をされる方にお渡しください。また、お使いになる方が代わる場合、新しくお使いになる方にお渡しください。



警告

改造はしないこと。ユニットの移設・分解・修理は販売店または専門業者に依頼すること。

- 冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。



禁止

梱包材は破棄すること。

- 窒息事故のおそれあり。



指示を実行



注意

パネルやガードを外したまま運転しないこと。

- 回転機器に触れると、巻込まれてけがのおそれあり。
- 高電圧部に触れると、感電のおそれあり。
- 高温部に触れると、火傷のおそれあり。



使用禁止

部品端面・ファンや熱交換器のフィン表面を素手で触れないこと。

- けがのおそれあり。



接触禁止

作業するときは保護具を身につけること。

- けがのおそれあり。



けが注意

ユニットの上に乗ったり物を載せたりしないこと。

- ユニットの転倒や載せたものの落下によるけがのおそれあり。



使用禁止

機器の取り付けは、販売店または専門業者が取付工説明書に従って行うこと。

- けがのおそれあり。



指示を実行

梱包に使用しているPPバンドを持って運搬しないこと。

- けがのおそれあり。



運搬禁止

20kg以上の製品の運搬は、1人でしないこと。

- けがのおそれあり。



運搬禁止

業務用
販売店・工事店様用

1. 部品

この箱の中には、この説明書の他に下表に示す部品が入っていますので、ご確認ください。

No.	品名	個数
①	プレナム室本体	1
②	タッピングねじ M5×10	14(予備4本)

2. 取付要領

(1) 取付前に

本体を開梱し、横に倒し仮置きしてください。(図1)

※サービスパネルのねじに荷重がかからないように注意してください。また、パネルに傷がつかないように緩衝材を使用してください。

※ルーバーに外力を加えないでください。故障します。

(2) 取付け

本体の吹出部にプレナム室をセットし、付属の②M5×10ねじ(10本)にて固定してください。(図2)




図1




図2

3. 注意事項

(1)組込み完了後、風もれ等ないか、確認してください。

(2)プレナム室本体のルーバー(3枚)は、手で動かすとそれぞれ回転しますので調整してください。