







# 吹出ダクトフランジ取付要領書

## 1. 部品

この部品には、この説明書のほかに下記部品が入っていますのでご確認ください。

No.	①	②	③	④	⑤	⑥
部品名	吹出ダクトフランジ	ラス網	網オサエ	天板断熱材	M5ネジ	M4ネジ
形状	 (P2・3) (P5)			 (P2・3) (P5)	 (予備3個)	 (予備4個)
個数	1個	1個	2個	1個	P2・3の場合8個 P5の場合9個	P2・3の場合18個 P5の場合22個

2. 取付要領 **注意** 必ずユニットは停止状態にして、安全のため軍手等保護具を着用の上、実施してください。

<ダクト接続を行う場合>		<直吹として使用する場合>	
吹出ダクトフランジを取付けてください。 (P2・3の場合 M5ネジ5本) (P5の場合 M5ネジ6本)		吹出ダクトフランジを取付けてください。 (P2・3の場合 M5ネジ5本) (P5の場合 M5ネジ6本) さらに安全のために、直吹として使用する場合は、 ラス網・網オサエを必ずM4ネジで取付けてください。 (P2・3の場合 M4ネジ14本) (P5の場合 M4ネジ18本)	
(P2・3の場合)	(P5の場合)	(P2・3の場合)	(P5の場合)
