

三菱電機株式会社

セット形中形クールマルチ<インバータクールマルチ>

Rシリーズ<ヒータデフロスト>


項目				形名	AFRV-D25VHQ			
使用範囲		外気温度		℃	-15～+46			
		庫内温度		℃	-30～-5			
電源					三相 200V 50Hz			
冷媒					R463A-J, R410A			
冷却能力 ＜注1＞		R463A-J		kW	24.0			
		R410A			25.3			
電気特性	運転	消費電力 ＜注1＞	R463A-J	kW	22.2			
		R410A	23.2					
		運転電流 ＜注1＞	R463A-J	A	69.2			
	R410A	72.3						
	始動電流			A	30.0			
	霜取	消費電力 ＜注1＞			kW	12.9		
運転電流 ＜注1＞			A	43.4				
コン デ ン シ ン グ ユ ニ ッ ト		形名			ECOV-D185A			
		据付条件			屋外設置			
		定格出力			kW	18.5		
		法定冷凍トン	R463A-J		トン	8.5		
			R410A			10.4		
		配管 寸法	ガス入口配管			mm	φ41.28S	
			液出口配管			mm	φ19.05S	
製品質量			kg	502				
ユ ニ ッ ト ク ー ラ		形名×台数			UCR-D10VHA×1			
		据付条件			天井吊下げ			
		送風機出力			kW	0.4		
		冷却器	外表面伝熱面積			m <sup>2</sup>	29.6	
			フィンピッチ			mm	6.35	
			内容積			L	9.0	
		霜取方式				ヒータ		
		配管 寸法	液入口配管			mm	φ12.7S	
			ガス出口配管			mm	φ28.58S	
製品質量			kg	65				
コントローラ		形名		RBS-P202HRB-Q				

注1. 測定条件は次の通りです。

標準条件、外気温度：32℃、庫内温度：-20℃、冷媒配管長さ：5m、無着霜状態

冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

2. 配管寸法欄 記号F：フレ接続、記号S：肘付接続を示します。
3. コンデンスユニットは耐塩害仕様（-BS、-BSG）を含みます。
4. ユニットクーラは防食仕様（-BKN）を含みます。
5. 運転電流は各相の最大値を示します。
6. 冷媒毎にユニットクーラの膨張弁開度設定が必要です。  
膨張弁の出荷時設定はR410A用に調整しておりますので、R463A-Jで使用する際は工事説明書に沿って調整ください。
7. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。



- 注1.※印の機器は、現地手配となります。  
2.---線は現地手配となります。  
3.SW3はモメンタリ動作の押ボタンスイッチ限定です。  
(モメンタリ動作スイッチボタンを離すとON状態に戻るスイッチ)  
4.SW3を取付ける場合は、2～3箇所の配線は必ず取り外してください。  
5.接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の接点動作方向を示します。  
6.主回路配線・制御回路配線に沿わせてください。  
7.コンセンシングユニットのメイン基板上のSW2-5, SW1-9およびSW1-10をONにしてください。  
8.2心シートケーブル(CVVS, CPEVS, MVVS)をご使用になりシートアースを接続してください。  
9.接触器ボックスの1, 7番目に、単相200Vの電源が印加されていればコンセンシングユニットとの接続は不要です。  
10.記号表は、各ユニットの電気回路図を参照ください。

<現地手配品>

記号	名称
※ELB	漏電遮断器
※NFB	ノーヒューズブレーカ


注.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。  
本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。  
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE クールマルチ電気配線図 AFRV-D25VHQ
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	2021-02-02		
R 度 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社		DWG.NO. W KA94V757
		REV.	PAGE 1/1

⚠ この製品をご使用になる場合は、漏電遮断器、ノーヒューズブレーカの設置とアース工事がが必要です。

AFRV-D\*VHQ 形クールマルチ冷却能力線図


50Hz  
R463A-J



- 注1. 上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5mにおける値を示します。  
 冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。  
 注2. 冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。  
 注3. 上記線図は液管断熱有りモードで計算した場合の値を示します。

AFRV-D\*VHQ 形クールマルチ冷却能力線図

50Hz  
R410A



- 注1. 上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5mにおける値を示します。  
 冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。  
 注2. 冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。  
 注3. 上記線図は液管断熱有りモードで計算した場合の値を示します。

## 三菱電機株式会社

コンデンシングユニット

＜中・低温用＞

INV一体空冷式・R463A-J (オプティオンXP41) / R410A・スクロール

項目		単位	EC0V-D185A(-BS・-BSG) <25HP>	
呼称出力		kW	18.5	
法定冷凍トン		トン	8.5	10.4
吸入圧力飽和温度範囲		℃	-44～-5	-45～-5
冷媒			R463A-J (オプティオンXP41) <現地チャージ>	R410A<現地チャージ>
据付条件		℃	屋外設置 周囲温度-15～+46	
電源			三相 200V 50Hz	
電気特性	消費電力	＜注1＞ kW	19.28	20.00
	運転電流	＜注1, 2＞ A	58.8	60.9
	力率	＜注1＞ %	94.7	94.8
	始動電流	A	30	30
出力周波数		Hz	30 ～ 89	
冷凍能力		＜注1＞ kW	18.0	19.0
圧縮機	形名		HRK92FA×2	
	定格出力	kW	7.9×2	8.35×2
	押しのけ量	m <sup>3</sup> /h	29.6×2	29.6×2
	電熱器<オイル>	W	45×2	
冷凍機油	種類		ダフニーハーメチックオイル FVC32EA	
	初期充てん量	圧縮機	L	3.2×2
		その他	L	6.2 <アキュムレータ>
	正規充てん量	＜注3＞ L	<2.3×2>+6.2	
凝縮器	熱交換器形式	＜注13＞	オールアルミフラットチューブ式	
	送風機	電動機出力	W	460×2
		ファン径	mm	φ700×2
	風量	m <sup>3</sup> /min	480	
	凝縮圧力調整装置		電子ファンコントローラ	
受液器	内容量	L	56	
	可溶栓		有<口径：3.1mm、溶融温度：74℃以下>	
容量制御			インバータ方式<0-17～100%>	
始動方式			インバータ始動+順次始動	
高圧カット防止機能			有	
保護装置	圧力開閉器<高圧・低圧>		有 <高圧：機械式、低圧：デジタル式>	
	過電流保護		有 <53A設定>	
	温度開閉器 <吐出>		—	
	温度開閉器 <圧縮機インサモ>		—	
	ヒューズ	制御回路用	250V 3.15A×4、6A×2、6.3A×6	
		凝縮器送風機用	250V 15A×2	
	逆相防止器		—	
油温検出保護			有	
内蔵品			圧力計 <高圧>、サクションアキュムレータ <24L>、油分離器、ドライヤ、サイトグラス	
付属部品	予備ヒューズ		6A	
	その他		応急運転用コネクタ	
外装色			マンセル 5Y 8/1 近似色	
外形寸法<高さ×幅×奥行>		mm	1970×1750×734	
質量	荷造質量	kg	515	
	製品質量	kg	502	
配管寸法<注4>	吸入配管	＜注7＞ mm	φ41.28S	
	液配管	＜注8, 9＞ mm	φ19.05S	
	ホットガス配管	mm	—	
配管長		＜注10＞ m	最大100以下	
運転音		＜注5＞ dB (A)	62.5 (55.5)	

- 注 1. 測定条件は、次のとおりです。  
 周囲温度：32℃、蒸発温度：-40℃、吸入ガス温度：18℃、インバータ圧縮機運転周波数：89Hz  
 ※ファンコントロール設定：目標凝縮温度=外気温度+5℃  
 ※JRA 4019-2020適合  
 ※R463A-Jの場合、蒸発温度は、ある圧力における蒸発器入口温度と露点温度の平均値により求めた温度を指します。
2. 最大電流、開閉器容量などは「電気工事」の項を確認してください。
3. 延長配管が50mを超える場合は、10m当たり0.4Lの油を追加してください。
4. 配管寸法欄 記号F：フッ接続、記号S：ろう付接続
5. 運転音の測定条件は次のとおりです。  
 凝縮温度：32℃、蒸発温度：-40℃、インバータ圧縮機運転周波数：89Hz  
 ファンコントロール設定：目標凝縮温度=外気温度+5℃  
 測定場所：無響音室相当でエント前面より距離1m、高さ1m  
 カッコ内はインバータ圧縮機運転周波数：76Hz、ファンコントロール設定：目標凝縮温度=外気温度+15℃の場合の値を示します。
6. 周囲温度、吸入圧力飽和温度がともに高い場合は能力が低下しますので外気温度別能力表をご確認ください。
7. 現地での吸入配管径、配管長により能力が変化しますので配管長別能力表をご確認ください。
8. 現地での配管寸法、配管長、各ユニット間の高低差については、配管制約表、据付工事説明書、技術マニュアルなどをご確認ください。
9. 液配管には断熱材（20mm以上）を施してください。
10. リパレス(既設配管、冷却器再利用)を実施する場合の配管長は、リパレスフィルタの仕様書を確認してください。



コンデンシングユニット標準仕様書

WAN34-740-B-5

技術データ


項目		単位	ECOV-D185A(-BS・-BSG) <25HP>
電 気 工 事	電線の太さ	mm <sup>2</sup> <m>	60<34>
	過電流保護器	A	手元：150 / 分岐：200
	開閉器容量	A	手元：200 / 分岐：200
	制御回路配線太さ	mm <sup>2</sup>	2
	接地線太さ	mm <sup>2</sup>	38
	進相コンデンサ(圧縮機)	容量	μF
			取付不可
		電線太さ	mm <sup>2</sup>
			取付不可

- 注 11. 電線の太さ欄< >内の数字は、電圧降下2Vのときの最大こう長を示します。
12. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。  
漏電遮断器の選定は以下を目安に選定してください。  
※なお、漏電電流は配線長、配線経路、また周囲に高周波を発生する設備の有無などにより異なります。  
詳細は、各漏電遮断器メカ窓口にお問い合わせください。
- ユニット呼称出力 / 設定値
2. 2kW以下 / 感度電流15mA 0.1s
2. 2kWを超え、 5. 5kW以下 / 感度電流30mA 0.1s
5. 5kWを超え、16. 5kW以下 / 感度電流100mA 0.1s
16. 5kWを超え、33. 5kW以下 / 感度電流100～200mA 0.1s
- インバータ圧縮機搭載ユニットの場合、漏電遮断器は必ず『高調波対応形』を選定してください。
13. オールヒート交換器は散水による付着物で腐食するおそれがありますので、散水しないでください。
14. 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。




### 1. 据付ピッチ

本製品の据付ピッチは下図のとおりです。  
なお、振動が据付部から伝搬し床・壁面から騒音や振動が発生する場合がありますので、必要に応じ十分な防振工事を行ってください。





### 2. 配管・配線取入方向

配管接続は前面、右側面、右下面、後面の4方向から取入れできます。  
配線接続は、右側面、右下面の2方向から取入れできます。



- 注1. ホットガスフロア装置の設定はありません。  
現地独自のホットガス利用(床暖房など)のため、ホットガス配管の取出しのみ可能としています。
- 注2. ホットガス配管をご使用する際は、配管の異常温度、異常圧力がない事をご確認ください。  
配管温度、圧力の目安は、据付工事説明書を参照ください。
- 注3. 配管は、ユニットの運転条件や配管形状・長さ・支持方法によっては圧力脈動により振動が大きくなる場合があります。  
試運転時に振動が大きい場合、支持方法(支持間隔・固定方法など)を変更し、振動しないようにしてください。  
また、支持金具を建物や天井に取付ける場合、配管の振動が建物に伝わらないように適切な防振を行ってください。
- 注4. 背面フィンガードは別売部品でご用意しております。




注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。  
本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。  
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.



 DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS R 度 SCALE DO NOT SCALE	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE 一体空冷式インバータスクロール形 コンデンシングユニット 外形図 ECOV-D185A(-BS・-BSG)		
	2020-10-13	2020-12-01			
三菱電機株式会社			DWG.NO. W KV94T997	REV. A	PAGE 1/2

3.ユニット周囲の必要空間

●必要空間の基本




- 周囲に壁がある場合、集中設置・連続設置の場合
- 1.ユニットは下図に示す必要空間をとって設置してください。〈単位：mm〉
  - 2.2方向は開放としてください。



前後、側面の壁高さ<H>が、下記〈壁高さ制約〉を超える場合〈壁高さ制約〉を超えた分の寸法<h>を図中にある※印の寸法に加算してください。


〈壁高さ制約〉 正面：ユニットの全高以下  
後面：ユニット底面から900mm以下  
側面：ユニットの全高以下




注.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。  
本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。  
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

4.基礎工事


- 1.基礎施工に際しては、床面強度・雨水処理・配管・配線の経路に十分留意してください。
- 2.M12ボルトの据付ボルトでユニット据付足を6箇所強固に固定してください。  
〈据付ボルト、座金、ナットなどは現地手配です。〉



- 3.配管・配線取出し部は、小動物の侵入や台風などの雨水が吹き込み、機器損傷の原因となりますので、開口部は閉鎖材等（現地手配）で必ず塞いでください。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE 一体空冷式インバータスクロール形 コンデンシングユニット 外形図 ECOV-D185A(-BS・-BSG)		
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	2020-10-13	2020-12-01			
尺数 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社			DWG.NO. W KV94T997	REV. A
				PAGE 2/2	





- 注1. ※印の機器は、現地手配となります。  
 2. ----線は、現地配線となります。また回路はポン・タウ回路方式の場合を示します。  
 3. 端子23-7、4-7の間に回路を接続する場合は、0.45Aを超えないようにしてください。  
 4. 接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の接点動作方向を示します。  
 5. SW2, SW3, PL1~3の現地手配機器は、別途リレーボックスとして別売しています。  
 SW3はモメン別動作の押ボタンスイッチ限定です。〈モメン別動作スイッチ・ボタンを離すとON状態に戻るスイッチ〉  
 6. SW3を取付ける場合は、2~3間の配線は必ず取外してください。  
 7. X61, X62のb接点は、コンデンサ・エクトと電熱器〈霜取〉の同時通電を防止するための回路です。  
 複数個のクーを個別に運転する場合は、端子7と88Hを接続してください。  
 8. PL1は端子32-7の間に接続すると、圧縮機のON/OFFに連動して表示灯が点灯します。  
 SW2の後に接続すると、圧縮機のON/OFFに関係なくスイッチ操作に連動して表示灯を点灯させることができます。  
 9. 基板異常時の応急処置については、据付工事説明書を参照願います。  
 10. 制御箱No.2の配線図は、図に示す部位以外は制御箱No.1と同じです。




記号	名称	記号	名称	記号	名称
ACCT1	電流セサ	LEV1, 2	電子膨張弁<No.1, 2イン・アクション>	TH1-1, 2	サミタ<No.1, 2吐出管温度>
ACCT2	電流セサ	MC1, 2	圧縮機用電動機<No.1, 2>	TH2-1, 2	サミタ<No.1, 2圧縮機・エクト油温>
C	コンデンサ<電解>	MF1, 2	送風機用電動機<No.1, 2>	TH6-1, 2	サミタ<No.1, 2外気温度>
DCL	直流リリット	PSH1, 2	圧力セサ<No.1, 2高圧>	TH7-1, 2	サミタ<No.1, 2吸入管温度>
DCCT1	電流セサ<直流電流>	PSL1, 2	圧力セサ<No.1, 2低圧>	TH8-1, 2	サミタ<No.1, 2液管温度>
DS	タイオト・スワツ	R1	抵抗<突入電流防止>	TH11-1, 2	サミタ<No.1, 2ACC入口温度>
F1	ヒューズ<制御回路:6A>	SW1	スイッチ<運転-停止>	X11	補助電器
F2	ヒューズ<制御回路:6A>	SW21	スイッチ<No.1エクト>個別運転	X21	補助電器
g	グラウト	SW22	スイッチ<No.2エクト>個別運転	X31	補助電器
H1, 2	電熱器<No.1, 2オイル>	SW41	スイッチ<通常-固定>	X61, 62	補助電器
IPW	インテリシ・エント・ワ・モジュール	THHS	サミタ<イン・タ・放熱板温度>	X101~113	補助電器<メイン基板内>


※ELB	漏電遮断器	※PL4	表示灯<フ・アラーム・ア>	※2D	タイムスイッチ<霜取>	※26H	温度開閉器<過熱防止>
※PL1	表示灯<運転・ストリ>	※SW2	スイッチ<運転-停止>・ポン・タウ>	※21R	電磁弁<液>	※88H	電磁接触器<電熱器>
※PL2	表示灯<異常・フ>	※SW3	スイッチ<異常リセット>	※23R	温度調節器<庫内>		
※PL3	表示灯<霜取・オレンジ>	※X	補助電器	※26D	温度開閉器<霜取終了>		

11. X103, X104, X107, X111, X112, X113はメイン基板の出力接点を示し、動作は下表のとおりです。

X103	圧縮機が停止時はON, 圧縮機が運転時はOFF
X104, X107	圧縮機が運転時はON, 圧縮機が停止時はOFF
X111	エクトが正常時(運転可能)はON, エクトが異常時(運転不可)はOFF
X112	エクトが異常時(運転不可)はON, エクトが正常時(運転可能)はOFF
X113	アラーム検知時はON, その他OFF, ただし工場出荷時、検知時もOFFのアラームあり。 詳細は据付工事説明書を参照のこと。

12. ティ・グ・スイッチ・ロー・リ・スイッチ・タイ・スイッチの出荷時設定は下図のとおりです。





図中記号	機器名称	作動値
PSH1	圧力センサ<No.1高圧>	――
PSH2	圧力センサ<No.2高圧>	――
PSL1	圧力センサ<No.1低圧>	――
PSL2	圧力センサ<No.2低圧>	――
TH1-1	サーミスタ<No.1吐出管温度>	――
TH1-2	サーミスタ<No.2吐出管温度>	――
TH2-1	サーミスタ<No.1圧縮機シエル油温>	――
TH2-2	サーミスタ<No.2圧縮機シエル油温>	――
TH6-1	サーミスタ<No.1外気温度>	――
TH6-2	サーミスタ<No.2外気温度>	――
TH7-1	サーミスタ<No.1吸入管温度>	――
TH7-2	サーミスタ<No.2吸入管温度>	――
TH8-1	サーミスタ<No.1液管温度>	――
TH8-2	サーミスタ<No.2液管温度>	――
TH11-1	サーミスタ<No.1サクションアキュムレータ入口温度>	――
TH11-2	サーミスタ<No.2サクションアキュムレータ入口温度>	――
21R1-1	電磁弁<No.1インジクション>	通電時 OPEN
21R1-2	電磁弁<No.2インジクション>	通電時 OPEN
21R2-1	電磁弁<No.1インジクションハイス>	通電時 OPEN
21R2-2	電磁弁<No.2インジクションハイス>	通電時 OPEN
21R3-1	電磁弁<No.1高低圧ハイス>	通電時 OPEN
21R3-2	電磁弁<No.2高低圧ハイス>	通電時 OPEN
63H1	圧力開閉器<No.1高圧>	4.15MPa OFF, 3.25MPa ON
63H2	圧力開閉器<No.2高圧>	4.15MPa OFF, 3.25MPa ON

注1. ストップ・ハーフ・6<リフ・レス>は工場出荷時の状態（閉）としてください。


本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。  
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE 一体空冷式インバータスクロール形マルチ コンデンシングユニット 冷媒回路図 ECOV-D185A(-BS・-BSG)			
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	2020-11-20	2020-12-08				
尺度 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社		DWG.NO. W KN94C05Y	REV. A	PAGE 1/1	

注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

# ECOV-D185A(-BS・-BSG)能力線図

冷媒 R463A-J(オプテオン™XP41) 電源 三相200V  
 吸入ガス温度 18℃ 周囲温度 32℃ 運転周波数 89Hz  
 サブクール 25~31K(注1)




(注1) 蒸発温度が-40℃の時の値を示します。

(注2) 蒸発温度は、ある圧力における蒸発器入口温度と露点温度の平均値により求めた温度を指します。

# ECOV-D185A(-BS・-BSG)能力線図

冷媒 R410A 電源 三相200V  
 吸入ガス温度 18℃ 周囲温度 32℃ 運転周波数 89Hz  
 サブクール 27～33K(注1)



(注1) 蒸発温度が-40℃の時の値を示します。


ユニットクーラ &lt;縦形 低温用&gt;

霜取方式：ヒータ

項目			形名	UCR-D10VHA (-BKN)
取付方法				天井吊下げ
外装ケース				アルミニウム（表面一部エンボス加工）
使用温度			℃	-35～-5
冷媒				R410A、R463A-J（現地チャージ）
電源				三相 200V 50Hz
冷却能力 ＜注1＞	R410A	TD7K	kW	7.20
		TD10K		10.2
		TD13K		13.3
	R463A-J	TD7K		6.86
		TD10K		9.80
		TD13K		12.7
冷却器	外表面伝熱面積		m <sup>2</sup>	29.6
	フィンピッチ		mm	6.35
	内容積		L	9.0
送風機	電動機出力		kW	0.2×2
	入力		W	390
	ファン径		mm	φ400×2
風量			m <sup>3</sup> /min	118
冷風到達距離（0.5m/s）			m	17.0
電気特性	運転	消費電力	kW	0.390
		運転電流	A	1.90
	霜取	消費電力	kW	5.80
		運転電流	A	19.5
霜取方式				ヒータ
ヒータ容量	冷却器		kW	4.50
	ドレンパン		kW	0.70
	ファンカバー		kW	0.60
	端子台		W	7
	液管		W	21
配管寸法 ＜注2＞	冷却器入口		mm	φ12.7S
	冷却器出口		mm	φ28.58S
	外部均圧管		mm	φ6.35S
	排水管		mm	φ34（R1ねじ加工）
内蔵品	電磁弁・膨張弁			SRE-ES40GMD
付属部品				オイルトラップ、ドレンホースヒータ（25W）、ドレン排水ホース、ホースバンド
外形寸法＜高さ×幅×奥行＞			mm	520×1723×469
質量	荷造質量		kg	74
	製品質量		kg	65
騒音＜注3＞			dB（A）	60.5

- 注1. 冷却能力 (負荷となる送風機の入力を含む) の条件は次のとおりです。  
R410A時: 過熱度 4K、無着霜状態  
R463A-J時: UC出口温度-蒸発温度=4K、無着霜状態  
TDはユニットクーラ入口空気温度と蒸発温度の差を示します。(TD=ユニットクーラ入口空気温度-蒸発温度)  
R463A-J時の蒸発温度は蒸発器入口温度と低圧飽和ガス温度の平均値にて算出しています。
2. 配管寸法欄 記号F: フレア接続, 記号S: 叩付接続
3. 騒音値の測定条件は次のとおりです。  
測定場所: 無響音室相当でユニット前面中心より正面1m、下方向1m
4. 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。
5. 運転電流は各相の最大値を示します。
6. 霜取設定 (霜取周期、霜取時間、水切り時間など) は、試運転後の実運用時の状況を確認の上、設定ください。
7. 庫内温度を制御するサーミスタは、使用温度範囲を逸脱しないよう、ユニットクーラの吸い込み口近傍に設置してください。
8. 冷媒毎に膨張弁開度設定が必要です。  
膨張弁はR410A冷媒用に調整しておりますので、R463A-J冷媒で使用する際は工事説明書に沿って調整下さい。





注1. -----線は現地配線となります。  
2. 接点部の矢印は、温度が上昇した場合の  
接点の動作方向を示します。

記号 名称	H1	H3	H5	H6	H8	H9	H13	H21	H24	MF7	MF8	21R	26D	26H	H20
電熱器(霜取・冷却器吸込側)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電熱器(霜取・冷却器吸込側)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電熱器(霜取・冷却器下部)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電熱器(霜取・ドレンパン)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電熱器(霜取・ファンガード)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電熱器(霜取・ファンガード)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電熱器(霜取・冷却器吹出側)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電熱器(端子台)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電熱器(液管ヒータ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
送風機用電動機	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
送風機用電動機	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電磁弁	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
温度開閉器(霜取終了)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
温度開閉器(過熱防止)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドレンホースヒータ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。  
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE ユニットクーラ 電気回路図 UCR-D8・10VHA (-BKN)		
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	2019-01-25				
尺度 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社			DWG.NO. W KA94COAQ	PAGE 1/1


## UCR-D形ユニットクーラ冷却能力線図

電源 三相 200V 50Hz

冷媒 R410A

過熱度 (ユニットクーラ出口温度-低圧飽和ガス温度) = 4K

注) 冷却能力は、負荷となる送風機の入力は差し引いておりません。



WAN69-5881A



# UCR-D形ユニットクーラ冷却能力線図


電源 三相 200V 50Hz

冷媒 R463A-J

ユニットクーラ出口温度-蒸発温度=4K

(蒸発温度=(蒸発器入口温度+低圧飽和ガス温度)/2)

注) 冷却能力は、負荷となる送風機の入力は差し引いておりません。



ユニットクーラ &lt;縦形 低温用&gt;

霜取方式：ヒータ

項目			形名	UCR-D15VHA (-BKN)
取付方法				天井吊下げ
外装ケース				アルミニウム（表面一部エンボス加工）
使用温度			℃	-35～-5
冷媒				R410A、R463A-J（現地チャージ）
電源				三相 200V 50Hz
冷却能力 ＜注1＞	R410A	TD7K	kW	8.40
		TD10K		12.0
		TD13K		15.6
	R463A-J	TD7K		7.70
		TD10K		11.0
		TD13K		14.3
冷却器	外表面伝熱面積		m <sup>2</sup>	35.5
	フィンピッチ		mm	6.35
	内容積		L	11.8
送風機	電動機出力		kW	0.2×3
	入力		W	590
	ファン径		mm	φ400×3
風量			m <sup>3</sup> /min	175
冷風到達距離（0.5m/s）			m	17.0
電気特性	運転	消費電力	kW	0.590
		運転電流	A	3.00
	霜取	消費電力	kW	7.05
		運転電流	A	23.4
霜取方式				ヒータ
ヒータ容量	冷却器		kW	5.25
	ドレンパン		kW	0.90
	ファンカバー		kW	0.90
	端子台		W	7
	液管		W	21
配管寸法 ＜注2＞	冷却器入口		mm	φ15.88S
	冷却器出口		mm	φ34.92S
	外部均圧管		mm	φ6.35S
	排水管		mm	φ34（R1ねじ加工）
内蔵品		電磁弁・膨張弁		SRE-ES40GMD
付属部品				オイルトラップ、ドレンホースヒータ（25W）、ドレン排水ホース、ホースバンド
外形寸法＜高さ×幅×奥行＞			mm	549×1923×500
質量 荷造質量			kg	94
質量 製品質量			kg	79
騒音＜注3＞			dB（A）	61.5

注1. 冷却能力 (負荷となる送風機の入力を含む) の条件は次のとおりです。

R410A時: 過熱度 4K、無着霜状態

R463A-J時: UC出口温度-蒸発温度=4K、無着霜状態

TDはユニットクーラ入口空気温度と蒸発温度の差を示します。(TD=ユニットクーラ入口空気温度-蒸発温度)

R463A-J時の蒸発温度は蒸発器入口温度と低圧飽和ガス温度の平均値にて算出しています。

2. 配管寸法欄 記号F: フレア接続, 記号S: 吻付接続

3. 騒音値の測定条件は次のとおりです。

測定場所: 無響音室相当でユニット前面中心より正面1m、下方向1m

4. 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。

5. 運転電流は各相の最大値を示します。

6. 霜取設定 (霜取周期、霜取時間、水切り時間など) は、試運転後の実運用時の状況を確認の上、設定ください。

7. 庫内温度を制御するサミスタは、使用温度範囲を逸脱しないよう、ユニットクーラの吸い込み口近傍に設置してください。


8. 冷媒毎に膨張弁開度設定が必要です。

膨張弁はR410A冷媒用に調整しておりますので、R463A-J冷媒で使用する際は工事説明書に沿って調整下さい。




注. 図中※印の吊りヒッチ寸法は、下記の範囲で調整可能です。

- ※1 1155～1163 (B穴使用時)
- ※2 577～585 (B穴使用時)
- ※3 1142～1166
- ※4 564～588
- ※5 429～433 (A穴使用時)

オイルラップ\*＜付属＞




オイルラップ\*取付時の寸法



本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。  
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE エアークラ 外形図 UCR-D15VHA (-BKN)		
	2019-01-25		DWG.NO. W KA94C09A	REV.	PAGE 1/1
三菱電機株式会社					

注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。



注1. -----線は現地配線となります。  
2. 接点部の矢印は、温度が上昇した場合の接点の動作方向を示します。

記号	H1	H3	H5	H6	H8	H9	H10	H21	H24	MF7	MF8	MF9	21R	26D	26H	H20
名称	電熱器(霜取・冷却器吸込側)	電熱器(霜取・冷却器吸込側)	電熱器(霜取・冷却器下部・吹出側)	電熱器(霜取・ドレンパン)	電熱器(霜取・ファンガード)	電熱器(霜取・ファンガード)	電熱器(霜取・ファンガード)	電熱器(霜取・ファンガード)	電熱器(液管ヒータ)	送風機用電動機	送風機用電動機	送風機用電動機	電磁弁	温度開閉器(霜取終了)	温度開閉器(過熱防止)	ドレンホースヒータ

注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。  
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE ユニットクーラ 電気回路図 UCR-D15VHA (-BKN)			
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	2019-01-25					
尺 度 DO NOT SCALE	三菱電機株式会社			DWG.NO. W KA94C0AR	REV.	PAGE 1/1


## UCR-D形ユニットクーラ冷却能力線図

電源 三相 200V 50Hz

冷媒 R410A

過熱度 (ユニットクーラ出口温度-低圧飽和ガス温度) = 4K

注) 冷却能力は、負荷となる送風機の入力は差し引いておりません。



WAN69-5881A

# UCR-D形ユニットクーラ冷却能力線図


電源 三相 200V 50Hz

冷媒 R463A-J

ユニットクーラ出口温度-蒸発温度=4K


(蒸発温度=(蒸発器入口温度+低圧飽和ガス温度)/2)

注) 冷却能力は、負荷となる送風機の入力は差し引いておりません。





項目		単位	RBS-P202HRB-Q
据付条件			屋内設置
		℃	周囲温度-10～+40(但し、凍結・結露なきこと)
電源			単相 200V 50/60Hz
外装色	接触器ボックス		マンセル5Y 8/1
	電子リモコン		マンセル4.48Y 7.92/0.66
霜取方式		—	ヒータ
冷蔵庫内使用温度範囲		℃	-55～+15
表示灯			運転
スイッチ			運転/停止・緊急停止・手動霜取・霜取りセット・温度シフト・操作ロック
温度制御器	庫内温度制御方式		電子式
	庫内温度設定範囲	℃	-37～+17 <注4><注5>
電熱機用接触器<注3>	個数		有<2>
	接点最大電流(AC200～220V)	A	31.5+42.0<抵抗負荷 AC1級>
送風機用接触器<注3>	個数		有<1>
	接点最大電流(AC200～220V)	A	12.2<三相かご形、単相モータ AC3級>
霜取用タイマ			電子式 周期 0.5～99時間(0.5時間毎設定、運転積算時間) 時刻(1日最大12回まで)
付属部品			サーミスタ(庫内温度、リード線5m)・サーミスタ取付具一式・リモコンケーブル(2心5m) 電子リモコン(RB-4DG)
外形寸法 (電子リモコン)	高さ	mm	120
	幅	mm	130
	奥行	mm	28
外形寸法 (接触器 ボックス)	高さ	mm	275
	幅	mm	512
	奥行	mm	117
製品質量<注1>		kg	7.0

- 注1. 電子リモコンと接触器ボックスの合計の値です。
2. 適合コンテンシングユニット、ユニットクーラとの配線は、現地接続となります。
3. 接触器の最大電流が、記載値を超えない範囲で使用願います。
4. 別売の超低温用サーミスタ(TM-U5)と組合せた場合、庫内温度設定範囲は、-57～-23℃となります。
5. 庫内温度設定範囲の上限値・下限値は、-37～+24℃の間の任意の値に変更可能です。  
ただし、超低温用設定のときは、この機能は使用できません。
6. 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。
7. 霜取設定(霜取周期、霜取時間、水切り時間など)は、試運転後の実運用時の状況を確認の上、設定ください。
8. 庫内温度サーミスタは据付工事説明書をご参考の上、ユニットクーラ吸い込み口近傍に設置してください。





推奨フッサー取付位置<ノックアウト>




	RBH-P(C)35NRB-Q	RBS-P(C)20HRB-Q	RBS-P(C)202HRB-Q
52F	有	有	有
88H1	無	有	有
88H2	無	無	有


- 注1. 製品固定は落下防止のため、必ず4点で実施してください。  
2. ノックアウト取り外し時は、内部配線に気をつけて実施ください。  
3. 電磁接触器、端子台に接続する配線に、張力がかからないように電線管の使用をお願いします。  
4. 取付方向は、コ`ムフ`ツシュが下になるように取付けてください。  
5. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE クオリティコントローラ外形図 RBH-P(C) 35NRB-Q RBS-P(C) 20HRB-Q RBS-P(C) 202HRB-Q		
DIM. mm	15-07-02				
SCALE NTS	 三菱電機株式会社		DRW.NO. W KA94T061	REV.	PAGE 1/1






注1. 主回路配線・制御回路配線に沿わせないでください。  
注2. 異常・警報信号を外部に出す場合は、下図のように配線してください。  
なお、出力内容は基板設定により変更可能です。  
詳細は据付工事説明書を参照してください。



3. 中継基板の設定を変更することにより、外部入力接点による制御が可能です。  
(詳細は据付工事説明書を参照してください。)  
外部入力接点は、微小電流用の無電圧接点としてください。  
接点定格 DC15V 0.1A以上  
最小適用負荷 1mA以下
4. ユニットクーラを1台のみ接続とする場合は、コントローラの81A-7A端子間を短絡してください。(短絡しなかった場合、霜取りが終了せず冷却不良となります。)
5. M-NET伝送線には、2心シールド線(CVVS・CPEVS・MVVS)1.25mm<sup>2</sup>をご使用になり、シールドアースをとってください。




記号説明

記号	名称	記号	名称
F01	ヒューズ<基板: 6A>	X5	中継基板内補助継電器<霜取ヒータ2>
F02	ヒューズ<制御回路: 5A>	X6~X9	補助継電器
TH1	サーミスタ<庫内温度>	X30	中継基板内補助継電器<警報出力1: 外部異常>注2
TR	トランス	X31	中継基板内補助継電器<警報出力2: 高温>注2
X1	中継基板内補助継電器<制御電源>	X32	中継基板内補助継電器<警報出力3: 50℃高温>注2
X2	中継基板内補助継電器<液電磁弁>	52F	電磁接触器<送風機>
X3	中継基板内補助継電器<冷却器ファン>	88H1	電磁接触器<霜取ヒータ1>
X4	中継基板内補助継電器<霜取ヒータ1>	88H2	電磁接触器<霜取ヒータ2>




注. 製品の仕様は改良などのため、予告なく変更する場合があります。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE クオリティコントローラ RBS-P(C) 202HRB-Q 電気回路図		
DIM. mm	15-07-03				
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW.NO. W KA94T066	REV.	PAGE 1/1



操作パネル開放状態



注.製品の仕様は改良などのため、予告なく変更する場合があります。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE リモコン外形図 RB-4DG		
DIM. mm	15-07-02				
SCALE NTS	三菱電機株式会社			DRW.NO. W KA94T060	REV. PAGE 1/1