

三菱電機株式会社

冷電技術ノート	作成	片山(彩),奥村	改定	A	形名変更 森川,奥村	B	内容一部変更 森川,奥村	
	検認	杉本 00-11-7		✓	杉本 01-12-20	✓	杉本 02-9-4	

サーモバンク式ホットガス霜取装置低外気オプション(別売品)仕様書

項目		形名	K-32A	K-38A
適合霜取装置形名			VK-32TA	VK-38TA
付 属 部 品	電磁弁	電源	200V 50/60Hz	
		ポート径	20	25
		接続管径<注1>	φ 22.22S	φ 31.75S
		個数	1	
	電熱器	電源	200V 50/60Hz	
		定格出力	180W	
		個数	1	2
	補助 継電器	電源	200V 50/60Hz	
		接点数	2	
		個数	2	
	温度開閉器<過熱防止>		有<OFF 30℃, ON 20℃>	
	配線セット		有	
PTTネジ 4×12		有<温度開閉器取付用>		
タップタイトナベネジ 3×6		有<補助継電器取付用>		

注1. 配管寸法欄 記号S:ロウ付接続

2. 製品の仕様は改良のため、予告なしに変更する場合があります。

ホットガス除霜装置低外気オプション仕様書	WAN17-064-B	
----------------------	-------------	--