

<W UC>

ユニットクーラ試験成績書

機種形名：UCH-D5VNA

(1) 最終検査

| 検査項目 | 規格値 | 判定 |
|---------|-------------------------------------|----|
| 絶縁耐力検査 | AC 1800V 1秒間印加し異常なきこと | 合格 |
| 絶縁抵抗検査 | DC 500Vメグ計にて10MΩ以上のこと | 合格 |
| 電動機出力検査 | 運転音・振動などに異常が見られないこと | 合格 |
| ヒータ検査 | 断線・接続間違いなどの異常なきこと | 合格 |
| 電磁弁検査 | 弁開閉に合わせて動作音が確認できること (対象：組込出荷機種) | 合格 |
| サーモ作動検査 | 冷却・加熱により内部接点が切り替わること (対象：中低温用機種) | 合格 |
| 構造検査 | 機器、配線、配管及び他の構造が仕様通りであること | 合格 |

(2) 気密検査

| 検査項目 | 規格値 | 判定 |
|------|-------------------|----|
| 気密検査 | 気密試験圧力にて洩れ、異常なきこと | 合格 |

(3) 外観検査

| 検査項目 | 規格値 | 判定 |
|------|------------------------------------|----|
| 外観検査 | 出荷梱包時点での外観上に、傷・歪み・変色などの異常が認められないこと | 合格 |

WDN99-0438

三菱電機株式会社 冷熱システム製作所